Santiago, 3 de julio de 2023

DE 02932-23

Señores
(Según Lista de Distribución)
Presente

Ref.: Informe de Autorización de Conexión Definitivo, proyecto Odata Datacenter ST01.

[1] Carta OP01314-20 Ref.: Solicitud conexión Acceso Abierto Odata Datacenter ST01, de fecha 24 de junio de 2020.

Responde a ingreso: **OP01314-20.**

De mi consideración:

Por medio de la presente, me refiero a la Solicitud de Autorización de Conexión (SAC) presentada por Odata Chile S.A., mediante la carta de la Ref. [1] y los documentos enviados a través de la plataforma Acceso Abierto, para la conexión del proyecto Odata Datacenter ST01 (30 MW) a S/E Nueva Lampa en 220 kV, esta última propiedad de Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A.

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 23° y el Artículo 24° del *Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión*, el Coordinador autoriza la SAC presentada para el proyecto Odata Datacenter ST01 (30 MW), bajo las condiciones según lo indicado en el Anexo 1.


Adjunto a la presente comunicación se encuentran los siguientes documentos:

- Informe de Autorización de Conexión Definitivo.
- Antecedentes de la solicitud.

La empresa Odata Datacenter ST01 deberá dar cumplimiento a las condiciones de aprobación del Anexo 1, incluyendo el plazo para la obtención de la declaración en construcción del proyecto Odata Chile S.A. (30 MW) hasta **enero de 2024**. En caso

de incumplimiento de lo anterior, el Coordinador podrá dejar sin efecto la presente autorización de conexión, en conformidad con el Artículo 58° del Reglamento.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,



Erick Zbinden Araya
Gerente de Planificación y Desarrollo de la Red
Coordinador Eléctrico Nacional

KMG/MMA/PLA

Incl.: "[2306-DAA-IACD-PR2129-V1]" (.pdf).
"Anexos" (Disponible en Plataforma de Acceso Abierto).

c.c.:
Sra. Karina Montero G.– Subgerenta de Interconexión de Proyectos.
Sr. Miguel Monasterio A. – Jefe Departamento de Acceso Abierto.
Sra. María Gabriela Malavé O. – Jefa Departamento de Conexiones.
Sra. Marta Cabeza V. – Superintendenta de Electricidad y Combustibles.

Lista de Distribución

1. Mauricio Esteban Alegría Agusto – Representante Legal de Odata Chile S.A.
2. Marta Eugenia Tobar Fernández – Coordinadora de proyecto de Odata Chile S.A.
3. Juan Alfonso Veloso Molina – Encargado Titular de Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A.
4. Kandinsky Dintrans Pérez – Encargado Suplente de Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A.

Anexo 1
Condiciones de aprobación de la Solicitud de Autorización de Conexión

Conforme lo establecen, tanto el Artículo 79° de la Ley General de Servicios Eléctricos como el Artículo 24° del Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión, el Coordinador Eléctrico Nacional Aprueba de Solución de Conexión del proyecto Odata Datacenter ST01**,** sujeto al cumplimiento de las siguientes condiciones:

Punto de conexión aprobado	El punto de conexión aprobado para la conexión del proyecto corresponde al nuevo paño J9 con tecnología GIS en la S/E Nueva Lampa 220 kV.
Requisitos técnicos mínimos de la solución de conexión	Los resultados de la revisión del diseño conceptual del Proyecto se encuentran contenidos en el documento 2305-DEN-RIC-PR2129-V1.pdf disponible en el Anexo 8.4. La empresa solicitante deberá desarrollar las etapas de ingeniería posteriores a la aprobación de la SAC dando cumplimiento a la normativa vigente, entre otras, a la Norma Técnica de Seguridad y Calidad del Servicio (NTSyCS) y al Anexo Técnico: Exigencias Mínimas de Diseño de Instalaciones de Transmisión, lo que será verificado al iniciar el proceso de conexión del proyecto.
Condiciones de conexión	Durante el proceso definido en el Anexo Técnico “Requisitos Técnicos Mínimos de Instalaciones que se Interconectan al SI”, el Solicitante deberá: a) Atender las consideraciones y comentarios señalados en el documento 2305-DEN-RIC-PR2129-V1.pdf disponible en Anexo 8.4.
Ampliaciones, adecuaciones, modificaciones y refuerzos	Conforme a lo indicado por el Solicitante y el Propietario no se requiere realizar obras de ampliación, adecuaciones, modificaciones y refuerzos para la conexión del Proyecto. Las obras a las que se refiere el artículo 31° del Reglamento y que serán de cargo y responsabilidad de la empresa solicitante corresponden a las siguientes: • Construcción de una media diagonal en 220 kV con tecnología GIS, para la habilitación del paño J9. • Instalación de un transformador de poder 220/23 kV (30/40/50 MVA). • Construcción de una sala de celda 23 kV desde donde se proyectan dos circuitos de 23 kV que se conectaran al Datacenter. • Instalación de mufas. • Instalación de desconectador trifásico. • Instalación de transformadores de corriente.

	• Construcción de Túneles para cables de alta tensión 220kV desde equipos GIS hasta posición del transformador de poder. • Instalación de transformador de servicios auxiliares. • Construcción de sala de servicios generales que incluye sala de control, de baterías y servicios auxiliares.
Costos de conexión	Conforme a lo establecido en el Decreto Exento N°5T de 2020 del Ministerio de Energía, Odata Chile S.A. debe efectuar un pago a beneficio de Sociedad Transmisora Metropolitana II S.A. por un monto de **1401,62 UF** por concepto de costos de conexión. El detalle de este cálculo se encuentra disponible en el Anexo 8.6.
Plazo para declararse en construcción	El proyecto deberá estar declarado en construcción, a más tardar en la Resolución Exenta de la Comisión Nacional de Energía que "Declara y actualiza instalaciones de generación y transmisión en construcción", emitida en el mes **enero de 2024**.