COORDINADOR
ELÉCTRICO NACIONAL

INFORME DIARIO

Domingo 06 de Julio del 2025

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

DESVIACIONES DE LA PROGRAMACION

1.1. Centrales

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
BESS Alfalfal VR1	0.0	0.0	-	DF
BESS Alfalfal VR2	112.2	90.2	-19.59 %	LF
BESS Andes	-	0.0	-	LF
BESS Andes IV	390.3	522.2	+33.80 %	LF
BESS Andes Solar IIA	159.7	259.0	+62.18 %	RO
BESS Andes Solar IIB	378.6	490.5	+29.56 %	LF
BESS Andes Solar III	-	0.0	-	
BESS Angamos	-	2.7	GNP	LF
BESS Arica	2.0	2.0	+0.25 %	
BESS Capricornio	156.9	166.1	+5.86 %	
BESS Cochrane	-	0.0	-	LF
BESS Coya	337.1	344.3	+2.14 %	
BESS Desierto de Atacama	-	0.0	-	P
BESS Diego de Almagro Sur	16.0	35.1	+119.38 %	
BESS Don Humberto	101.0	102.0	+0.97 %	RO
BESS El Manzano	120.0	102.2	-14.87 %	
BESS Fragata	-	0.0	-	
BESS La Cabaña	101.1	96.1	-4.89 %	
BESS María Elena	60.6	0.0	-100.00 %	
BESS Nueva Imperial	0.0	2.7	GNP	
BESS Nuevo Quillagua	399.2	374.1	-6.30 %	P
BESS Nuevo Quillagua II	0.0	14.8	GNP	P
BESS Punta Sierra	2.8	5.2	+83.35 %	
BESS Salvador	182.9	156.3	-14.55 %	
BESS San Andrés	70.0	118.2	+68.80 %	
BESS Tamaya	288.8	290.1	+0.43 %	
BESS Uribe Solar	0.0	2.1	+24247.99 %	
BESS del Desierto	797.0	876.8	+10.02 %	
CSP Cerro Dominador	0.0	0.0	-	DF
GEO Cerro Pabellon	360.0	343.0	-4.73 %	RO
HE Angostura	1909.8	330.0	(*) -82.72 %	DF
HE Antuco	5247.6	4482.3	-14.58 %	RO
HE Canutillar	3271.7	2793.0	-14.63 %	
HE Cipreses	1290.6	588.6	-54.39 %	MM, LF
HE Colbún	590.4	361.0	-38.85 %	RO
HE El Toro	8496.1	7533.9	-11.33 %	RO
HE Los Cóndores	0.0	0.0	-	RO
HE Machicura	288.0	456.0	+58.33 %	LF
HE Pangue	1320.0	640.2	-51.50 %	RO
HE Pehuenche	3096.8	3047.4	-1.59 %	RO
HE Pilmaiquén	816.0	821.6	+0.68 %	RO
HE Ralco	1140.3	197.2	-82.70 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Florida	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Florida III	55.2	53.3	-3.44 %	PMG
PMG HP Juncalito	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP La Confianza	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Las Nieves	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Llauquereo	21.3	37.8	+77.26 %	PMG
PMG HP MC1	102.8	96.3	-6.38 %	PMG
PMG HP MC2	32.9	30.0	-8.60 %	PMG
PMG HP MC3	31.2	33.6	+7.53 %	PMG
PMG HP Mariposas	72.0	66.2	-8.06 %	PMG
PMG HP Nalcas	81.6	80.4	-1.50 %	PMG
PMG HP Ojos de Agua	119.7	118.1	-1.28 %	PMG
PMG HP Palacios	0.0	0.0	-	PMG
PMG HP Piedras Negras	42.0	39.7	-5.41 %	PMG
PMG HP Pulelfu	143.0	151.5	+5.92 %	PMG
PMG HP Punta del Viento	53.2	57.2	+7.53 %	PMG
PMG HP Renaico	115.8	125.8	+8.66 %	PMG
PMG HP Río Huasco	0.0	23.5	-	PMG
PMG HP San Clemente	0.0	0.0	-	PMG
PMG PE La Esperanza	63.1	155.7	+146.77 %	PMG
PMG PFV Alto del Sol	39.2	7.6	-80.59 %	PMG
PMG PFV Antay	49.5	55.7	+12.53 %	PMG
PMG PFV Calderaza	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Caleu	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Caracas II	50.5	51.7	+2.42 %	PMG
PMG PFV Castilla	9.9	12.1	+22.42 %	PMG
PMG PFV Chercan	44.6	45.0	+0.96 %	PMG
PMG PFV De los Andes	38.6	9.9	-74.24 %	PMG
PMG PFV Del Desierto	39.1	10.3	-73.64 %	PMG
PMG PFV Don Oscar	45.7	47.2	+3.15 %	PMG
PMG PFV Emilia	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Espiga de Oro	9.3	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Guindo Santo	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Llancay	37.5	29.9	-20.20 %	PMG
PMG PFV Loma Los Colorados	5.9	3.8	-35.66 %	PMG, P
PMG PFV Lucas Solar	42.9	46.4	+8.26 %	PMG
PMG PFV Machicura	25.5	11.8	-53.73 %	PMG
PMG PFV North West	46.6	56.1	+20.22 %	PMG
PMG PFV Palermo	36.0	26.7	-25.78 %	PMG
PMG PFV Pataguilla	31.4	41.9	+33.56 %	PMG
PMG PFV Peumo Yungay	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Pilar Los Amarillos	10.2	11.5	+12.68 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HE Rapel	628.8	1009.7	+60.59 %	RO
HP Abanico	681.9	679.2	-0.39 %	RO
HP Alfalfal	176.8	298.4	+68.79 %	RO
HP Alfalfal 2	0.0	0.0	-	DF
HP Ancoa	28.8	27.5	-4.51 %	
HP Blanco	0.0	0.0	-	MM
HP Capullo	204.2	210.9	+3.28 %	
HP Carilafquen	72.0	73.9	+2.58 %	
HP Chacabuquito	186.6	206.4	+10.61 %	
HP Chacayes	1053.7	664.4	-36.95 %	
HP Chapiquina	79.5	80.8	+1.67 %	
HP Convento Viejo	48.0	53.1	+10.67 %	MM
HP Coya	0.0	0.0	-	
HP Cumbres	187.2	214.8	+14.76 %	
HP Curillinque	1471.4	848.3	-42.35 %	
HP Digua	0.0	0.0	-	
HP El Paso	129.0	122.8	-4.81 %	
HP El Pinar	0.0	0.0	-	P
HP Florida II	96.0	56.1	-41.56 %	
HP Guayacán	123.9	136.0	+9.78 %	
HP Hornitos	232.5	242.4	+4.26 %	
HP Isla	966.4	696.3	-27.95 %	
HP Itata	120.0	197.3	+64.42 %	RO
HP Juncal	154.3	160.2	+3.82 %	
HP La Confluencia	500.0	448.3	-10.34 %	MM
HP La Higuera	725.0	664.3	-8.37 %	
HP La Mina	0.0	0.0	-	
HP Laja I	556.9	476.5	-14.44 %	
HP Las Lajas	0.0	0.0	-	
HP Lican	0.0	0.0	-	MM
HP Lircay	216.0	223.1	+3.29 %	
HP Loma Alta	655.6	310.0	-52.72 %	RO
HP Los Hierros	480.0	524.2	+9.20 %	RO
HP Los Hierros II	81.6	82.7	+1.37 %	
HP Los Molles	71.2	69.7	-2.17 %	RO
HP Los Quilos	334.5	370.1	+10.64 %	
HP Maitenes	0.0	0.0	-	DF
HP Malalcahuello	0.0	45.8	GNP	
HP Mampil	238.0	290.3	+21.97 %	
HP Mocho	141.6	193.1	+36.34 %	
HP Palmucho	545.3	548.0	+0.50 %	
HP Peuchen	288.0	332.3	+15.39 %	DF
HP Providencia	168.0	161.7	-3.75 %	
HP Pullinque	395.0	449.0	+13.68 %	
HP Puntilla	269.6	234.4	-13.06 %	RO
HP Queltehues	0.0	289.1	GNP	MM, RO
HP Quilleco	919.9	766.0	-16.73 %	
HP Rio Picoiquen	139.2	357.2	+156.61 %	
HP Rucatayo	941.0	908.4	-3.47 %	
HP Rucue	2140.8	2151.0	+0.48 %	MM
HP Río Colorado	74.4	95.0	+27.69 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG PFV Piloto Cardones	0.4	0.0	-100.00 %	PMG
PMG PFV Puerto Seco	63.6	64.9	+2.04 %	PMG
PMG PFV Quilmo	34.1	5.3	-84.55 %	PMG
PMG PFV Raulí	-	0.0	-	PMG
PMG PFV Rucasol	43.8	44.3	+1.16 %	PMG
PMG PFV SDGx01	4.7	0.0	-100.00 %	PMG, DF
PMG PFV Sol del Norte	36.7	10.3	-71.93 %	PMG
PMG PFV Teno Solar	10.2	30.7	+200.69 %	PMG
PMG PFV Tutuvén	0.0	0.0	-	PMG
PMG PFV Venezia	12.2	35.8	+194.24 %	PMG
PMG PFV Villa Longaví	16.4	9.9	-39.51 %	PMG
PMG TER Aguas Blancas	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER CMPC Tissue	-	25.5	-	PMG
PMG TER Calle Calle	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Celco	93.5	99.8	+6.72 %	PMG, LF
PMG TER Chiloé	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Concón	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Constitución	3.4	0.0	-100.00 %	PMG
PMG TER El Totoral	0.0	0.0	-	PMG, RO
PMG TER Las Vegas	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Licantén	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMG TER Linares Norte	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Maule	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Placilla	0.0	0.0	-	PMG
PMG TER Quintay	0.0	-	-	PMG
PMG TER San Gregorio	0.0	0.0	-	PMG, DF
PMGD PFV EL TRIUNFO	0.0	0.0	-	
TER Andes Generación Diésel	0.0	0.0	-	
TER Angamos-ANG1	5070.4	5158.2	+1.73 %	RO
TER Angamos-ANG2	5140.8	5222.4	+1.59 %	RO
TER Antilhue	0.0	0.0	-	
TER Arauco	576.0	0.0	-100.00 %	
TER Arauco MAPA	600.0	929.8	+54.97 %	P
TER Arica-GMAR	0.0	0.0	-	
TER Arica-M1AR	0.0	0.0	-	LF
TER Arica-M2AR	0.0	0.0	-	
TER Atacama 1 Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Atacama 1 GNL	4353.1	3192.7	(*) -26.66 %	
TER Atacama 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Atacama 2 GNL	1579.8	1837.0	+16.28 %	DF, LF
TER Atacama 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER CBB Centro Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER CBB Centro FO6	0.0	0.0	-	
TER CMPC Bucalemu	123.0	59.9	-51.30 %	
TER CMPC Cordillera GNL	0.0	0.0	-	
TER CMPC Cordillera Gas Arg	0.0	0.0	-	DF, LF
TER CMPC Laja	556.0	319.8	-42.48 %	
TER CMPC Pacífico	551.8	447.4	-18.93 %	
TER CMPC Santa Fe	120.0	219.9	+83.25 %	
TER Campiche	6360.5	6288.0	-1.14 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
HP San Andres	103.3	67.2	-34.95 %	
HP San Ignacio	0.0	0.0	-	DF
HP Sauzal	802.0	595.6	-25.74 %	
HP Sauzal 60 Hz	-	0.0	-	
HP Sauzalito	75.7	0.0	-100.00 %	MM
HP Volcán	0.0	108.4	GNP	RO
PE ANTOFAGASTA	1077.1	297.3	-72.40 %	P
PE Alena	687.0	1386.3	+101.79 %	
PE Atacama	1453.4	1132.5	-22.08 %	
PE Aurora	1289.2	1089.7	-15.47 %	
PE Cabo Leones 1	863.7	1258.2	+45.68 %	
PE Cabo Leones 2	825.1	1243.4	+50.70 %	
PE Cabo Leones 3	1081.0	1257.4	+16.32 %	
PE Calama	636.6	553.9	-13.00 %	
PE Campo Lindo	675.6	1058.5	+56.68 %	RO
PE Canela	20.4	14.0	-31.70 %	
PE Canela 2	78.7	27.5	-65.05 %	
PE Cardonal	190.2	341.6	+79.59 %	
PE Cerro Tigre	622.0	335.6	-46.04 %	
PE Ckhúri	-	0.0	-	
PE Cuel	225.4	453.8	+101.32 %	LF
PE El Arrayán	392.1	318.0	-18.90 %	
PE El Maitén	58.0	51.0	-12.07 %	
PE Horizonte Norte	594.4	688.4	+15.82 %	
PE Horizonte Sur	682.7	792.4	+16.07 %	P
PE Kallpa	777.3	748.8	-3.67 %	RO
PE La Cabaña	762.0	1421.4	+86.53 %	
PE La Estrella	241.8	474.4	+96.14 %	
PE La Flor	237.5	365.7	+53.97 %	
PE Lebu	68.5	0.0	-100.00 %	
PE Llanos del Viento	351.9	437.1	+24.20 %	
PE Lomas de Duqueco	498.1	653.4	+31.17 %	RO
PE Los Buenos Aires	241.1	354.0	+46.85 %	LF
PE Los Cerrillos	244.9	450.8	+84.05 %	
PE Los Cururos	94.9	340.9	+259.39 %	
PE Los Olmos	882.3	2116.8	(*) +139.91 %	
PE Malleco Norte	1151.4	2350.3	(*) +104.12 %	
PE Malleco Sur	1275.7	2481.9	(*) +94.55 %	
PE Manantiales	95.8	284.9	+197.50 %	
PE Mesamavida	586.8	949.6	+61.83 %	
PE Monte Redondo	107.3	113.3	+5.56 %	
PE Negrete	240.1	581.3	+142.14 %	
PE Puelche Sur	1543.6	1516.0	-1.79 %	
PE Punta Colorada	0.0	0.2	GNP	
PE Punta Palmeras	88.2	61.2	-30.68 %	
PE Punta Sierra	248.0	315.6	+27.25 %	
PE Punta de Talca	212.4	157.3	-25.93 %	P
PE Renaico	520.2	926.2	+78.04 %	
PE Renaico II	1012.6	2377.3	(*) +134.76 %	
PE San Gabriel	1487.1	2978.7	(*) +100.30 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Candelaria 1 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 Diésel	0.0	0.0	-	
TER Candelaria 2 GNL	0.0	8.0	GNP	
TER Candelaria 2 Gas Arg	0.0	38.0	GNP	
TER Cardones	0.0	0.0	-	
TER Cenizas	0.0	0.0	-	
TER Chagual	1.1	0.0	-100.00 %	
TER Cholguán	201.4	254.6	+26.42 %	
TER Chuyaca	0.0	0.0	-	
TER Cochrane-CCH1	4448.9	5047.8	+13.46 %	RO
TER Cochrane-CCH2	4523.4	5021.4	+11.01 %	RO
TER Cogeneradora Aconcagua	631.0	296.0	-53.09 %	RO
TER Cogeneradora Biobío	492.0	1156.0	+134.96 %	
TER Colihues Diésel	0.0	-	-	
TER Colihues HFO	0.0	-	-	
TER Colmito Diésel	0.0	0.0	-	LF
TER Colmito GNL	0.0	0.0	-	
TER Colmito Gas Arg	0.0	321.7	GNP	
TER Combarbala	0.0	0.0	-	
TER Coronel Diésel	0.0	0.0	-	
TER Coronel GNL	0.0	0.0	-	
TER Coronel Gas Arg	0.0	28.4	GNP	
TER Degañ	1.5	0.0	-100.00 %	
TER Degañ 2	0.0	0.0	-	
TER Diego de Almagro	0.0	0.0	-	
TER El Peñón	0.0	0.0	-	
TER El Salvador	0.0	0.0	-	
TER Emelda	0.0	0.0	-	
TER Energía Pacífico	374.4	334.7	-10.62 %	RO
TER Escuadrón	19.2	24.5	+27.75 %	
TER Esperanza-DS1	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-DS2	0.0	0.0	-	
TER Esperanza-TG1	0.0	0.0	-	
TER Guacolda 1	0.0	0.0	-	MM, LF, RO
TER Guacolda 2	2185.0	2275.8	+4.16 %	LF, RO
TER Guacolda 3	2545.3	2745.4	+7.86 %	RO
TER Guacolda 4	2507.7	2584.9	+3.08 %	RO
TER Guacolda 5	2712.5	2703.9	-0.32 %	RO
TER Horcones Diésel	0.0	0.0	-	
TER Huasco Diésel	6.0	0.0	-100.00 %	
TER Huasco IFO	0.0	0.0	-	
TER IEM	6609.2	6104.1	-7.64 %	RO
TER Kelar Diésel	0.0	0.0	-	
TER Kelar GNL	0.0	0.0	-	
TER Kelar Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER La Portada	0.0	0.0	-	
TER Lautaro I	504.6	468.5	-7.16 %	RO
TER Lautaro II	456.0	408.6	-10.40 %	RO

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PE San Juan	1756.8	1387.8	-21.00 %	RO
PE San Matías	1008.9	1465.3	+45.24 %	LF
PE San Pedro	344.5	250.1	-27.41 %	
PE San Pedro 2	473.9	291.7	-38.45 %	
PE Sarco	1705.7	1426.4	-16.37 %	
PE Sierra Gorda Este	937.7	626.4	-33.20 %	RO
PE Talinay Oriente	228.0	282.1	+23.71 %	
PE Talinay Poniente	269.5	306.6	+13.76 %	
PE Taltal	137.7	95.1	-30.97 %	
PE Tchamma	1311.7	1120.4	-14.58 %	
PE Tolpan Sur	626.7	1066.3	+70.15 %	
PE Totoral	29.8	40.2	+34.90 %	RO
PE Ucuquer 2	45.6	60.3	+32.30 %	
PE Valle de los Vientos	395.0	274.0	-30.64 %	
PFV Almeyda	150.5	102.2	-32.08 %	RO
PFV Andes Solar	96.9	77.6	-19.88 %	
PFV Andes Solar II-A	174.0	399.6	+129.66 %	
PFV Andes Solar II-B	0.0	27.3	GNP	LF
PFV Andes Solar III	-	0.0	-	
PFV Andes Solar IV	54.5	308.1	+465.36 %	LF
PFV Atacama Solar II	656.8	495.2	-24.60 %	
PFV Azabache	237.9	224.3	-5.71 %	
PFV Bolero	815.4	495.9	-39.19 %	
PFV CEME 1	1867.4	1452.0	-22.25 %	
PFV Campos del Sol	1680.1	1380.8	-17.82 %	
PFV Capricornio	146.4	140.0	-4.39 %	
PFV Carrera Pinto	173.9	230.2	+32.37 %	LF
PFV Cerro Dominador	468.8	364.3	-22.28 %	LF
PFV Chañares	79.7	174.2	+118.56 %	
PFV Conejo	499.5	489.0	-2.12 %	
PFV Coya	390.8	230.6	-41.00 %	
PFV Desierto de Atacama	1118.7	195.1	-82.56 %	P
PFV Diego de Almagro	66.3	89.5	+34.98 %	
PFV Diego de Almagro Sur	845.6	887.4	+4.94 %	
PFV Domeyko	707.5	660.1	-6.71 %	
PFV Don Humberto	199.6	256.3	+28.40 %	
PFV Doña Antonia	65.0	65.4	+0.58 %	
PFV Doña Carmen	90.4	73.0	-19.24 %	
PFV El Aguila	11.4	11.5	+0.44 %	
PFV El Manzano	222.6	319.5	+43.58 %	
PFV El Pelicano	416.7	382.9	-8.11 %	
PFV El Romero	331.5	270.7	-18.36 %	
PFV Elena	304.8	243.6	-20.06 %	
PFV Finis Terrae	1085.0	922.7	-14.96 %	
PFV Gran Teno	0.0	0.0	-	DF
PFV Granja Solar	494.0	419.8	-15.03 %	RO
PFV Guanchoi	79.6	476.4	+498.20 %	LF, RO
PFV Huatacondo	394.0	325.3	-17.43 %	
PFV Jama	224.2	176.4	-21.31 %	
PFV Javiera	288.0	239.7	-16.76 %	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Llanos Blancos	0.0	0.0	-	
TER Loma Los Colorados II	535.9	284.1	-46.98 %	
TER Los Espinos	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG1	0.0	0.0	-	
TER Los Guindos TG2	0.0	0.0	-	
TER Los Pinos	54.9	81.0	+47.62 %	
TER Los Vientos Diésel	0.0	0.0	-	
TER Los Vientos GNL	527.0	529.0	+0.38 %	
TER Los Vientos Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Maitencillo	0.0	0.0	-	
TER Mantos Blancos	0.0	0.0	-	DF
TER Masisa	264.0	183.3	-30.56 %	
TER Mejillones-CTA	3312.4	3245.7	-2.01 %	
TER Mejillones-CTH	3356.7	3280.5	-2.27 %	
TER Mejillones-CTM1	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM2	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Mejillones-CTM3 GNL	2906.7	3136.5	+7.90 %	
TER Mejillones-CTM3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	0.0	-	LF, RO
TER Nehuenco 9B GNL	0.0	0.0	-	LF, RO
TER Nehuenco 9B Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco I GNL	3432.6	3317.0	-3.37 %	
TER Nehuenco I Gas Arg	3230.6	3454.0	+6.92 %	
TER Nehuenco II Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nehuenco II GNL	0.0	0.0	-	MM
TER Nehuenco II Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Newen Diésel	0.0	0.0	-	
TER Newen GNL	0.0	0.0	-	
TER Newen Gas Arg	0.0	16.0	GNP	
TER Newen Otros	0.0	0.0	-	
TER Norgener-NTO1	0.0	-	-	
TER Norgener-NTO2	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea	1224.0	1019.8	-16.68 %	
TER Nueva Aldea I	0.0	-	-	
TER Nueva Aldea II	0.0	0.0	-	
TER Nueva Aldea III	0.0	-	-	
TER Nueva Renca Diésel	0.0	0.0	-	
TER Nueva Renca GNL	4956.2	5083.0	+2.56 %	RO
TER Nueva Renca Gas Arg	1687.3	2072.0	+22.80 %	RO
TER Nueva Ventanas	0.0	0.0	-	DF, RO
TER Olivos	0.0	0.0	-	
TER PAS Mejillones	408.0	532.8	+30.58 %	
TER Pajonales	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada Diésel	0.0	0.0	-	
TER Punta Colorada IFO	0.0	0.0	-	
TER Quintero 1A Diésel	0.0	0.0	-	RO
TER Quintero 1A GNL	1217.1	1322.0	+8.62 %	RO
TER Quintero 1A Gas Arg	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PFV LOS NARANJOS	0.0	0.0	-	
PFV La Cruz Solar	235.2	192.2	-18.28 %	
PFV La Huayca II	121.1	54.4	-55.07 %	
PFV La Huella	314.4	303.1	-3.58 %	
PFV La Silla	3.7	8.1	+120.44 %	
PFV Lalackama	232.7	200.7	-13.73 %	
PFV Lalackama II	68.6	59.3	-13.56 %	
PFV Las Salinas	1132.5	666.5	-41.14 %	
PFV Leyda	456.2	278.9	-38.86 %	P
PFV Llano de Llampos	392.6	241.4	-38.53 %	LF
PFV Los Loros	252.8	180.5	-28.61 %	
PFV Luz del Norte	213.4	507.7	+137.90 %	RO
PFV Malgarida	918.1	838.9	-8.62 %	RO
PFV María Elena	295.2	0.0	-100.00 %	LF
PFV Meseta de los Andes	542.9	714.0	+31.52 %	
PFV Nuevo Quillagua	413.6	610.9	+47.69 %	
PFV Nuevo Quillagua II	487.8	617.0	+26.48 %	
PFV Pampa Camarones	40.2	42.2	+4.88 %	
PFV Pampa Solar Norte	268.3	251.2	-6.36 %	
PFV Pampa Tigre	440.0	380.3	-13.57 %	
PFV Pozo Almonte Solar II	30.6	40.1	+31.00 %	
PFV Pozo Almonte Solar III	101.8	74.9	-26.42 %	
PFV Quilapilun	402.5	0.0	-100.00 %	
PFV Rio Escondido	656.5	575.9	-12.29 %	LF
PFV Salvador	27.1	16.3	-39.90 %	RO
PFV San Andres	12.8	5.1	-60.45 %	LF
PFV San Pedro	478.5	375.0	-21.64 %	
PFV Santa Isabel	706.3	357.3	-49.40 %	LF
PFV Santiago	424.1	406.0	-4.27 %	
PFV Sol de Lila	130.5	82.6	-36.69 %	LF
PFV Sol de los Andes	387.5	307.5	-20.64 %	
PFV Sol del Desierto	991.9	850.0	-14.31 %	
PFV Taira	980.9	730.0	-25.58 %	
PFV Tamango	65.9	54.9	-16.63 %	
PFV Tamarico Etapa 2	390.4	521.0	+33.46 %	
PFV Tamaya Solar	12.7	173.2	+1267.79 %	
PFV Uribe Solar	312.5	135.6	-56.61 %	
PFV Usya	92.2	78.1	-15.30 %	
PFV Valle Escondido	437.5	349.3	-20.17 %	LF
PFV Valle del Sol	676.9	478.3	-29.35 %	
PFV Willka	455.6	359.4	-21.11 %	
PMG Cauquenes	35.8	17.5	-51.16 %	PMG
PMG HP Aillin	13.2	16.9	+28.25 %	PMG
PMG HP Alto Renaico	28.7	25.8	-10.03 %	PMG, RO
PMG HP Callao	22.0	18.0	-18.19 %	PMG
PMG HP Carena	0.0	0.0	-	PMG, DF, RO
PMG HP Chiburgo	0.0	24.0	-	PMG
PMG HP Cipresillos	28.8	31.2	+8.33 %	PMG
PMG HP Corrales	39.9	40.2	+0.83 %	PMG
PMG HP Correntoso	43.2	42.9	-0.74 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Quintero 1B Diésel	0.0	0.0	-	RO
TER Quintero 1B GNL	1124.4	1216.0	+8.14 %	
TER Quintero 1B Gas Arg	200.8	212.0	+5.60 %	
TER Renca	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro I GNL	6681.9	5988.7	-10.37 %	RO
TER San Isidro I Gas Arg	1285.1	1004.6	-21.82 %	
TER San Isidro II Diésel	0.0	0.0	-	
TER San Isidro II GNL	5195.1	5200.5	+0.11 %	
TER San Isidro II Gas Arg	2401.9	2723.4	+13.39 %	
TER San Javier 1	1.4	0.0	-100.00 %	
TER San Javier 2	1.4	0.0	-100.00 %	
TER San Lorenzo 1	0.0	0.0	-	DF
TER San Lorenzo 2	0.0	0.0	-	DF
TER San Lorenzo 3	0.0	0.0	-	DF
TER Santa Fe	1442.9	762.0	-47.19 %	RO
TER Santa Lidia	0.0	0.0	-	
TER Santa Marta	360.2	203.9	-43.40 %	
TER Santa María	0.0	0.0	-	DF
TER Taltal 1 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 1 GNL	0.0	413.0	GNP	RO
TER Taltal 1 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Taltal 2 GNL	0.0	304.0	GNP	RO
TER Taltal 2 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tarapacá-TGTAR	0.0	0.0	-	
TER Teno	0.0	8.0	GNP	
TER Teno Gas GLP	67.9	72.0	+5.96 %	LF
TER Termopacifico	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG1	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG2	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-TG3 GNL	0.0	0.0	-	DF, LF
TER Tocopilla-TG3 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Tocopilla-U16 GNL	3059.2	2500.7	-18.26 %	RO
TER Tocopilla-U16 Gas Arg	0.0	0.0	-	
TER Trapen	7.8	41.1	+427.18 %	
TER Trincao	0.0	0.0	GNP	MM
TER Ujina Diésel	0.0	0.0	-	
TER Ujina HFO	0.0	0.0	-	
TER Valdivia	120.0	113.1	-5.72 %	LF
TER Viñales	507.6	522.7	+2.97 %	
TER Yungay U1 Diesel	0.0	0.0	-	LF
TER Yungay U1 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U1 Gas Arg	0.0	12.6	GNP	
TER Yungay U2 Diesel	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U2 Gas Arg	0.0	15.7	GNP	
TER Yungay U3 Diesel	0.0	0.0	-	

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
PMG HP Don Eugenio	-	0.0	-	PMG
PMG HP Dos Valles	0.0	0.0	-	PMG, P
PMG HP El Rincón	6.2	6.2	-0.06 %	PMG

Centrales	Prog.	Real	Desv %	Estado
TER Yungay U3 GNL	0.0	0.0	-	
TER Yungay U3 Gas Arg	0.0	13.5	GNP	
TER Yungay U4	0.0	0.0	-	DF
Total	**216595.5**	**215026.5**	**-0.72 %**	

1.2. PMGD

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD Cóndor La Ligua	20.6	22.2	+7.42 %
PMGD HP Allipén	64.1	63.4	-1.03 %
PMGD HP Alto Hospicio	22.4	21.9	-2.23 %
PMGD HP Arrayán	-	0.7	-
PMGD HP Auxiliar del Maipo	59.7	69.8	+16.79 %
PMGD HP Boquiamargo	8.8	11.4	+29.87 %
PMGD HP Bureo	35.7	35.3	-1.09 %
PMGD HP Calíboro	19.1	13.1	-31.40 %
PMGD HP Cavancha	0.0	0.0	-
PMGD HP Chanleufu II	79.4	77.6	-2.36 %
PMGD HP Collil	85.4	34.8	-59.26 %
PMGD HP Contra	-	0.0	-
PMGD HP Cosapilla	9.1	6.6	-27.06 %
PMGD HP Cumpeo	61.1	65.2	+6.68 %
PMGD HP Curileufu	-	0.0	-
PMGD HP Don Tito	-	9.5	-
PMGD HP Don Walterio	70.8	70.4	-0.61 %
PMGD HP Dongo	75.7	40.0	-47.12 %
PMGD HP Donguil	3.8	5.5	+45.63 %
PMGD HP Dosal	-	0.0	-
PMGD HP Doña Hilda	0.1	0.0	-100.00 %
PMGD HP El Agrio	15.0	17.0	+13.35 %
PMGD HP El Arrayán	-	14.3	-
PMGD HP El Atajo	15.6	14.2	-8.71 %
PMGD HP El Brinco	1.4	1.4	-3.36 %
PMGD HP El Canelo	52.0	59.4	+14.26 %
PMGD HP El Colorado	17.5	19.5	+11.30 %
PMGD HP El Diuto	59.9	38.9	-35.14 %
PMGD HP El Galpón	25.9	21.9	-15.43 %
PMGD HP El Llano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Manzano	0.0	0.0	-
PMGD HP El Mirador	0.0	0.0	-
PMGD HP El Portal	8.5	7.0	-17.41 %
PMGD HP El Toro Nº2	22.8	20.8	-8.89 %
PMGD HP El Tártaro	0.0	0.0	-
PMGD HP Ensenada	24.0	23.9	-0.81 %
PMGD HP Eyzaguirre	0.0	0.0	-
PMGD HP La Arena	105.3	68.4	-35.02 %
PMGD HP La Bifurcada	2.4	2.2	-7.87 %
PMGD HP La Compañía II	24.0	37.1	+54.19 %
PMGD HP La Montaña	9.6	10.1	+5.34 %
PMGD HP La Montaña II	17.8	19.3	+8.33 %
PMGD HP La Paloma	0.0	0.0	-
PMGD HP La Viña-Alto La Viña	8.2	7.6	-6.85 %
PMGD HP Las Flores	63.8	70.3	+10.24 %
PMGD HP Las Vertientes	39.5	38.2	-3.18 %
PMGD HP Los Bajos	77.1	87.6	+13.64 %
PMGD HP Los Colonos	-	0.0	-
PMGD HP Los Corrales	20.3	44.3	+118.20 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Lluta Solar	8.2	13.4	+63.04 %
PMGD PFV Lo Boza	0.5	0.4	-17.65 %
PMGD PFV Lo Chacón	10.6	8.5	-19.83 %
PMGD PFV Lo Miguel	44.1	42.0	-4.63 %
PMGD PFV Lo Miranda	17.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Lo Sierra	12.1	8.2	-32.43 %
PMGD PFV Lockma	55.0	57.6	+4.73 %
PMGD PFV Loica	8.0	5.2	-34.87 %
PMGD PFV Loma Tendida	11.7	12.0	+2.13 %
PMGD PFV Lomas Coloradas	9.1	8.5	-6.40 %
PMGD PFV Loncura	41.8	42.9	+2.66 %
PMGD PFV Loreto	10.2	6.2	-39.37 %
PMGD PFV Los Banos	23.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Cisnes	24.8	22.9	-7.43 %
PMGD PFV Los Gorriones	2.9	3.8	+32.98 %
PMGD PFV Los Jotes	12.1	11.4	-5.39 %
PMGD PFV Los Lagos	7.7	5.6	-26.89 %
PMGD PFV Los Libertadores	25.9	34.6	+33.44 %
PMGD PFV Los Lirios	38.0	41.2	+8.47 %
PMGD PFV Los Magnolios	8.2	6.9	-15.28 %
PMGD PFV Los Molinos	49.6	41.2	-16.88 %
PMGD PFV Los Morros I	6.3	7.6	+22.04 %
PMGD PFV Los Nogales	18.2	42.5	+133.53 %
PMGD PFV Los Paltos	9.1	10.0	+9.67 %
PMGD PFV Los Patos	4.8	6.4	+34.17 %
PMGD PFV Los Perales	13.8	11.9	-13.73 %
PMGD PFV Los Puquios	0.0	0.0	-
PMGD PFV Los Robles	5.3	2.3	-56.37 %
PMGD PFV Los Tauretes	12.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Los Tilos	12.5	12.6	+1.12 %
PMGD PFV Los Tordos	14.5	8.5	-41.52 %
PMGD PFV Luce Solar	8.0	6.2	-22.75 %
PMGD PFV Luders	10.5	9.8	-7.14 %
PMGD PFV Lumbreras	11.6	12.2	+5.36 %
PMGD PFV Luna	8.9	0.7	-91.91 %
PMGD PFV Luna del Norte	14.5	14.6	+1.04 %
PMGD PFV Macao	35.2	38.2	+8.67 %
PMGD PFV Macarena Solar	7.2	7.2	-0.56 %
PMGD PFV Maikono	11.1	11.3	+1.53 %
PMGD PFV Maimalicán	58.5	59.1	+0.96 %
PMGD PFV Maitenlahue	11.8	7.1	-39.23 %
PMGD PFV Malaquita II	38.6	28.9	-25.34 %
PMGD PFV Malinke	8.3	7.6	-8.99 %
PMGD PFV Malloco	10.4	11.4	+9.40 %
PMGD PFV Malvilla	11.9	9.0	-24.12 %
PMGD PFV Manao	12.4	12.3	-1.21 %
PMGD PFV Mandinga	22.0	18.7	-15.12 %
PMGD PFV Marambio	8.8	7.6	-13.47 %
PMGD PFV Marañon	58.8	57.8	-1.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD HP Los Corrales II	17.3	18.2	+5.69 %
PMGD HP Los Morros	15.5	13.2	-14.42 %
PMGD HP Los Padres	13.9	29.0	+108.91 %
PMGD HP Los Portones	17.2	17.1	-0.53 %
PMGD HP MSA-I	44.4	50.5	+13.93 %
PMGD HP Maisán	4.9	5.4	+11.26 %
PMGD HP Mallarauco	2.7	0.0	-100.00 %
PMGD HP Maria Elena	0.0	1.4	-
PMGD HP Melo	40.3	30.2	-25.00 %
PMGD HP Molinera Villarrica	4.8	11.1	+132.70 %
PMGD HP Muchi	9.7	8.0	-17.31 %
PMGD HP Munilque	0.0	0.0	-
PMGD HP Munilque II	9.2	8.7	-5.41 %
PMGD HP Palmar	31.2	94.2	+201.96 %
PMGD HP Panguipulli	-	0.0	-
PMGD HP Pehui	12.9	11.7	-9.85 %
PMGD HP Pichilonco	15.0	15.3	+2.31 %
PMGD HP Picoltué	-	0.0	-
PMGD HP Puclaro	2.6	0.0	-100.00 %
PMGD HP Purísima	9.2	9.5	+2.34 %
PMGD HP Quillaileo	9.4	6.6	-30.12 %
PMGD HP Reca	23.6	23.4	-0.71 %
PMGD HP Robleria	0.0	0.0	-
PMGD HP Río Mulchén	22.5	20.5	-9.04 %
PMGD HP Río Trueno	0.0	85.9	-
PMGD HP Santa Elena	25.7	26.3	+2.23 %
PMGD HP Santa Isabel	2.0	0.4	-82.18 %
PMGD HP Santa Rosa	11.7	11.2	-3.98 %
PMGD HP Sauce Andes	7.5	2.9	-61.15 %
PMGD HP Trailelfú	25.9	26.7	+3.05 %
PMGD HP Tranca del Toro	16.9	14.9	-11.57 %
PMGD HP Tranquil	43.4	49.1	+13.01 %
PMGD HP Truful Truful	1.9	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Arrebol	79.9	0.0	-100.00 %
PMGD PE El Nogal	73.1	193.2	+164.47 %
PMGD PE Huajache	0.0	0.0	-
PMGD PE Las Peñas	51.2	168.8	+229.66 %
PMGD PE Lebu III	33.6	24.0	-28.53 %
PMGD PE Raki	0.0	0.0	-
PMGD PE Ucuquer	9.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Abastible Concon	0.0	0.0	-
PMGD PFV Alameda	40.5	39.7	-1.90 %
PMGD PFV Albatros	2.2	5.5	+151.83 %
PMGD PFV Albor Solar	23.2	2.8	-87.86 %
PMGD PFV Alcaldesa	25.7	6.3	-75.60 %
PMGD PFV Alcon Solar	0.0	0.0	-
PMGD PFV Aldebaran	2.3	23.7	+921.12 %
PMGD PFV Algarrobo	-	1.8	-
PMGD PFV Alhué	27.1	23.2	-14.70 %
PMGD PFV Alianza	20.1	24.7	+22.70 %
PMGD PFV Alicahue	18.0	13.5	-24.78 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Marchigue II	36.7	16.5	-54.94 %
PMGD PFV Marchigue VII	10.7	3.8	-64.51 %
PMGD PFV Margarita X	16.5	13.6	-17.25 %
PMGD PFV Marin	23.2	26.0	+12.07 %
PMGD PFV María Dolores	22.3	5.3	-76.33 %
PMGD PFV María Pinto	10.4	9.9	-4.89 %
PMGD PFV Meco Chillan	25.0	3.6	-85.76 %
PMGD PFV Meli	32.5	30.9	-5.01 %
PMGD PFV Membrillo	0.0	0.0	-
PMGD PFV Mercurio Sur	3.0	2.2	-27.30 %
PMGD PFV Millahue	0.0	0.0	-
PMGD PFV Milán A	3.6	12.5	+243.41 %
PMGD PFV Mitchi	35.4	57.3	+61.97 %
PMGD PFV Montt	10.2	12.7	+24.61 %
PMGD PFV Mora	-	9.9	-
PMGD PFV Mostazal	23.7	24.8	+4.73 %
PMGD PFV Moya	9.6	3.7	-61.35 %
PMGD PFV Mutupín	27.6	8.1	-70.58 %
PMGD PFV Nahuén	52.4	35.2	-32.92 %
PMGD PFV Nan	11.6	19.1	+64.40 %
PMGD PFV Nazarino Verano	10.3	10.6	+2.93 %
PMGD PFV Newentun	28.2	21.9	-22.29 %
PMGD PFV Nihue	8.3	0.9	-89.81 %
PMGD PFV Norte Chico	10.3	10.0	-2.91 %
PMGD PFV Ocoa	13.7	12.3	-10.07 %
PMGD PFV Olivia	14.8	14.8	-0.27 %
PMGD PFV Olivier	10.1	13.9	+37.74 %
PMGD PFV Olivillo	31.9	31.2	-2.32 %
PMGD PFV Orion	8.6	1.7	-80.68 %
PMGD PFV Orquidea Solar	12.3	12.4	+0.90 %
PMGD PFV Ovalle Norte	38.4	28.8	-24.95 %
PMGD PFV Ovejería	35.4	38.8	+9.63 %
PMGD PFV PAS1	62.2	63.1	+1.45 %
PMGD PFV PSF El Peral	45.5	32.5	-28.57 %
PMGD PFV PSF Horizonte	24.5	24.8	+1.10 %
PMGD PFV PVP La Rosa	9.9	19.4	+95.17 %
PMGD PFV PVP Unihue	7.5	4.7	-37.10 %
PMGD PFV Pachira	19.7	7.9	-60.14 %
PMGD PFV Paillihue	38.2	5.6	-85.34 %
PMGD PFV Paine	53.9	61.2	+13.62 %
PMGD PFV Palto Sunlight	40.9	37.7	-7.78 %
PMGD PFV Pama	10.7	11.0	+2.43 %
PMGD PFV Panguilemo Aerop.	9.1	8.5	-6.60 %
PMGD PFV Panquehue II	23.1	27.2	+17.68 %
PMGD PFV Paraguay	18.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Paranal	9.6	10.1	+5.53 %
PMGD PFV Parque Bicentenario	7.3	3.7	-49.25 %
PMGD PFV Parque Curicura	10.4	24.8	+138.67 %
PMGD PFV Parque El Olivar	36.7	5.1	-86.14 %
PMGD PFV Parque Farol Solar	27.6	34.9	+26.35 %
PMGD PFV Parque Jotabeche	28.1	33.6	+19.46 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Alto Bellavista	28.8	32.3	+12.18 %
PMGD PFV Alto Solar	8.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Altos de Til Til	5.7	10.6	+86.14 %
PMGD PFV Altos del Paico	0.0	-	-
PMGD PFV Alturas de Ovalle	22.0	23.6	+7.37 %
PMGD PFV Amparo del Sol	10.2	11.5	+12.65 %
PMGD PFV Anakena	60.5	57.7	-4.63 %
PMGD PFV Ancahual	22.2	3.8	-83.04 %
PMGD PFV Antonia	11.2	11.3	+0.80 %
PMGD PFV Argomedo	34.1	27.2	-20.31 %
PMGD PFV Arica	27.9	50.5	+81.16 %
PMGD PFV Ariztía	9.3	4.7	-49.57 %
PMGD PFV Armazones	24.9	28.5	+14.38 %
PMGD PFV Aromo del Verano	10.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Astillas	53.4	53.6	+0.28 %
PMGD PFV Avel Solar	0.0	4.5	-
PMGD PFV Avellano	0.0	3.1	-
PMGD PFV Aviles	28.0	23.3	-16.80 %
PMGD PFV Axel Solar	10.1	12.5	+24.06 %
PMGD PFV Ayla	0.0	47.8	-
PMGD PFV Añuñuca del Verano	11.9	12.2	+2.69 %
PMGD PFV Barcelona	0.0	36.1	-
PMGD PFV Belenos Til Til	38.5	34.9	-9.45 %
PMGD PFV Bellavista	13.6	7.8	-42.42 %
PMGD PFV Bellavista	0.0	0.0	-
PMGD PFV Belén	27.9	28.3	+1.54 %
PMGD PFV Berrueco	33.5	5.7	-82.86 %
PMGD PFV Blu	13.5	2.8	-79.10 %
PMGD PFV Boix	-	0.0	-
PMGD PFV Buenas Yerbas	38.3	35.9	-6.07 %
PMGD PFV Bulnes	31.9	7.6	-76.17 %
PMGD PFV Bulnes Barones	9.7	1.6	-83.26 %
PMGD PFV Bérgamo	3.5	11.9	+236.16 %
PMGD PFV CE Caldera	37.4	48.7	+30.22 %
PMGD PFV CUARZO	-	11.0	-
PMGD PFV Cabildo Sunlight	43.9	43.7	-0.41 %
PMGD PFV Cabilsol	14.2	14.3	+0.63 %
PMGD PFV Cabimas	0.2	0.2	+6.67 %
PMGD PFV Cabrero	10.9	4.1	-62.51 %
PMGD PFV Cachiyuyo II	51.2	41.4	-19.00 %
PMGD PFV Caimi	0.8	0.6	-20.00 %
PMGD PFV Calama	63.5	63.8	+0.44 %
PMGD PFV Calle Larga	10.5	4.7	-54.86 %
PMGD PFV Candelaria Solar	14.2	13.5	-5.48 %
PMGD PFV Canelillo	13.3	13.6	+2.34 %
PMGD PFV Canesa	10.9	14.4	+32.39 %
PMGD PFV Canquén	0.2	0.5	+95.83 %
PMGD PFV Cantera	11.3	9.3	-17.99 %
PMGD PFV Cantillana	37.4	5.0	-86.67 %
PMGD PFV Cara De Gallo	3.8	3.9	+0.79 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Parque La Colonia	43.5	31.2	-28.30 %
PMGD PFV Parque La Travesía	13.0	36.2	+177.68 %
PMGD PFV Parque Nancagua	28.4	12.7	-55.36 %
PMGD PFV Parque PVP Itihue	26.2	6.8	-73.88 %
PMGD PFV Parque PVP Mayos	9.6	10.4	+7.92 %
PMGD PFV Parque San Javier	11.2	6.5	-41.94 %
PMGD PFV Parque Santa Fe	26.6	9.6	-63.91 %
PMGD PFV Parque Valparaiso	26.2	25.6	-2.36 %
PMGD PFV Pastrán	59.7	56.6	-5.16 %
PMGD PFV Patagua	34.7	35.8	+3.26 %
PMGD PFV Patricia Del Verano	26.0	35.8	+37.71 %
PMGD PFV Pedreros	9.9	12.9	+30.00 %
PMGD PFV Pegasus	8.7	1.7	-79.88 %
PMGD PFV Pellin	33.1	5.7	-82.88 %
PMGD PFV Pelumpen	4.9	3.3	-33.20 %
PMGD PFV Penaflor	35.2	37.9	+7.68 %
PMGD PFV Pencahue	20.2	16.8	-16.67 %
PMGD PFV Pencahue Este	7.0	5.1	-27.18 %
PMGD PFV Pepa	53.0	38.7	-26.98 %
PMGD PFV Pequen	3.5	11.4	+221.47 %
PMGD PFV Peralillo	7.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Perla del Norte	36.4	51.4	+41.26 %
PMGD PFV Perséfone	23.0	23.2	+0.87 %
PMGD PFV Pesaro	10.6	9.4	-10.62 %
PMGD PFV Pica	0.0	0.0	-
PMGD PFV Pichon	5.8	3.5	-40.55 %
PMGD PFV Picunche	49.9	49.1	-1.60 %
PMGD PFV Piduco	10.2	6.6	-35.68 %
PMGD PFV Pilpilen	6.4	6.2	-3.59 %
PMGD PFV Piquero	38.8	40.3	+3.82 %
PMGD PFV Pirque	8.8	11.8	+34.09 %
PMGD PFV Pitotoy	11.2	7.0	-37.49 %
PMGD PFV Pitra	12.1	10.5	-13.20 %
PMGD PFV Placilla	14.0	19.3	+37.61 %
PMGD PFV Playerito	11.4	4.2	-63.49 %
PMGD PFV Playero	10.7	4.2	-60.39 %
PMGD PFV Playeron	10.7	4.3	-59.83 %
PMGD PFV Plaza Sunlight	31.2	39.1	+25.25 %
PMGD PFV Plomo Verano	10.3	11.0	+6.67 %
PMGD PFV Población	8.1	5.5	-32.59 %
PMGD PFV Pocillas	5.9	4.5	-23.94 %
PMGD PFV Pomuyeto	7.8	1.9	-75.10 %
PMGD PFV Portezuelo	12.2	6.7	-45.22 %
PMGD PFV Pretty Field	10.9	13.1	+19.29 %
PMGD PFV Puangue	16.9	18.0	+6.81 %
PMGD PFV Pueblo Hundido	9.9	11.2	+14.11 %
PMGD PFV Pueblo Seco	33.0	7.5	-77.22 %
PMGD PFV Puelche	9.9	1.2	-87.51 %
PMGD PFV Puente Solar	10.3	10.4	+0.97 %
PMGD PFV Pullalli	10.7	6.3	-41.59 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Caracoles	0.0	0.0	-
PMGD PFV Caranca	10.7	9.5	-11.36 %
PMGD PFV Casa de Lata	-	0.0	-
PMGD PFV Casabermeja	21.3	23.8	+11.64 %
PMGD PFV Casuto	9.4	10.6	+12.98 %
PMGD PFV Catemu	6.4	8.5	+33.12 %
PMGD PFV Cato Solar	8.6	2.1	-75.76 %
PMGD PFV Catán	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cauce Solar	51.1	68.4	+33.77 %
PMGD PFV Cauquenes	10.6	5.5	-48.58 %
PMGD PFV Cañones Sunlight	40.8	30.5	-25.27 %
PMGD PFV Cefalu Solar	10.5	8.4	-19.50 %
PMGD PFV Centauro Solar	31.0	6.9	-77.63 %
PMGD PFV Cetus	9.2	4.0	-56.55 %
PMGD PFV Chacabuco	50.1	32.4	-35.33 %
PMGD PFV Chacaico	26.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Chalinga	11.1	12.3	+10.34 %
PMGD PFV Chamonate Solar	-	35.2	-
PMGD PFV Champa	15.3	40.6	+164.86 %
PMGD PFV Chancon	8.2	10.1	+23.66 %
PMGD PFV Chañar del Verano	12.6	17.5	+39.49 %
PMGD PFV Chequen Solar	36.6	37.6	+2.62 %
PMGD PFV Chicauma Verano	43.8	45.2	+3.20 %
PMGD PFV Chilener	0.0	2.0	-
PMGD PFV Chillán Huambali	8.6	2.4	-71.99 %
PMGD PFV Chimbarongo	6.4	3.2	-49.32 %
PMGD PFV Chinchorro	27.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cholguan	9.3	1.4	-84.67 %
PMGD PFV Chuchiñi	10.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Cintac	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cipres	16.0	8.3	-47.99 %
PMGD PFV Citrino	9.3	10.3	+10.86 %
PMGD PFV Ckilir	59.7	58.3	-2.34 %
PMGD PFV Clementina	26.2	26.5	+1.30 %
PMGD PFV Cocharcas	8.5	2.0	-75.90 %
PMGD PFV Cocinillas	12.5	12.8	+1.75 %
PMGD PFV Coinco	11.1	10.7	-2.81 %
PMGD PFV Colchagua	11.1	8.0	-28.01 %
PMGD PFV Colibri	0.0	0.0	-
PMGD PFV Colina	45.0	45.6	+1.24 %
PMGD PFV Collanco	-	0.0	-
PMGD PFV Coltauco Almendro	10.3	10.4	+1.16 %
PMGD PFV Condor Chepica	10.8	10.1	-6.48 %
PMGD PFV Condor Pelvin	9.1	8.4	-7.94 %
PMGD PFV Condor Petorca	7.5	12.7	+70.78 %
PMGD PFV Cordillerilla	5.8	3.2	-44.69 %
PMGD PFV Corso	0.0	0.0	-
PMGD PFV Cortijo	41.1	5.9	-85.69 %
PMGD PFV Covadonga	52.7	51.5	-2.37 %
PMGD PFV Coyunche	0.0	1.4	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Pumas	-	0.0	-
PMGD PFV Punta Baja	7.8	9.2	+17.69 %
PMGD PFV Quebrada de Talca	35.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Queltehue	7.7	6.2	-18.90 %
PMGD PFV Quemados	31.3	30.5	-2.34 %
PMGD PFV Quetena	47.5	55.1	+16.09 %
PMGD PFV Quillay	9.7	10.3	+6.41 %
PMGD PFV Quilmo Solar	18.5	3.6	-80.77 %
PMGD PFV Quinantu	26.8	2.7	-89.78 %
PMGD PFV Quinta	9.6	14.2	+47.35 %
PMGD PFV Quinta Cabrero	12.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV RDCL SAN	38.0	38.5	+1.10 %
PMGD PFV REN	21.5	0.6	-97.45 %
PMGD PFV RLA	8.2	8.4	+2.20 %
PMGD PFV Ranguil	0.0	5.0	-
PMGD PFV Ranguil Solar Norte	-	5.3	-
PMGD PFV Ratulemus	10.3	5.0	-51.70 %
PMGD PFV Rauquen	9.7	29.2	+200.21 %
PMGD PFV Rcu	6.7	21.1	+216.82 %
PMGD PFV Recoleta	33.0	41.4	+25.35 %
PMGD PFV Rengo	27.2	29.6	+9.06 %
PMGD PFV Rexner	11.9	11.8	-1.34 %
PMGD PFV Rimini	40.1	34.7	-13.33 %
PMGD PFV Rinconada	33.8	27.8	-17.64 %
PMGD PFV Rinconada Alcones	43.9	20.8	-52.71 %
PMGD PFV Rinconada Norte	14.4	14.5	+0.69 %
PMGD PFV Rodeo	6.3	0.7	-88.39 %
PMGD PFV Roma	10.4	10.8	+3.85 %
PMGD PFV Romeria	23.2	25.6	+10.40 %
PMGD PFV Rosario	7.2	22.1	+206.25 %
PMGD PFV Rovián	20.2	25.2	+24.70 %
PMGD PFV Rucapaine	43.0	44.4	+3.21 %
PMGD PFV Río Peuco	11.5	11.2	-2.09 %
PMGD PFV S. Antonio Monte	26.0	26.5	+1.93 %
PMGD PFV S. Francisco Parral	7.2	4.1	-42.10 %
PMGD PFV SDSI	10.0	1.2	-88.52 %
PMGD PFV SF Fortuna 15	0.0	6.8	-
PMGD PFV SGT Catapilco	39.6	36.9	-6.87 %
PMGD PFV SGT Tucapel	29.0	4.4	-84.94 %
PMGD PFV SLK CB Nueve	10.0	12.7	+27.54 %
PMGD PFV SP Malloa	11.0	11.1	+0.45 %
PMGD PFV SP Villa Alemana	11.7	11.9	+1.54 %
PMGD PFV Salerno Solar	10.1	8.9	-12.28 %
PMGD PFV Samo Bajo	12.9	12.9	+0.47 %
PMGD PFV San Alberto	0.0	4.1	-
PMGD PFV San Antonio	5.9	9.5	+61.56 %
PMGD PFV San Camilo	4.7	8.3	+78.49 %
PMGD PFV San Carlos	7.9	2.1	-73.13 %
PMGD PFV San Eduardo	1.4	0.8	-38.97 %
PMGD PFV San Emilio I	3.3	9.2	+184.00 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Crucero	14.3	1.4	-90.28 %
PMGD PFV Cruz	14.3	13.8	-3.50 %
PMGD PFV Curacavi	12.0	10.6	-11.86 %
PMGD PFV Curaco	39.9	39.4	-1.48 %
PMGD PFV Cuz Cuz	11.0	6.6	-39.64 %
PMGD PFV Dadinco	10.1	2.7	-72.87 %
PMGD PFV Darlin	29.9	38.9	+30.03 %
PMGD PFV Diego de Almagro	46.1	45.8	-0.72 %
PMGD PFV Don Andrónico	9.2	8.4	-8.89 %
PMGD PFV Don Enrique	59.2	57.8	-2.30 %
PMGD PFV Don Eugenio	9.6	7.1	-25.81 %
PMGD PFV Don Jorge	13.5	8.1	-39.84 %
PMGD PFV Don Mariano	11.7	9.9	-15.57 %
PMGD PFV Don Martín	10.9	1.3	-88.39 %
PMGD PFV Don Matías	11.6	10.9	-6.36 %
PMGD PFV Don Rodrigo	13.3	1.7	-87.02 %
PMGD PFV Don Simón	24.8	25.4	+2.46 %
PMGD PFV Doña Igna	9.2	9.6	+4.36 %
PMGD PFV Doña Regina	10.0	1.0	-89.59 %
PMGD PFV Doña Rubena	-	8.3	-
PMGD PFV Doñihue	23.6	29.2	+23.77 %
PMGD PFV Duqueco Solar	31.6	4.2	-86.74 %
PMGD PFV Dínamo	-	0.0	-
PMGD PFV EA SF Graneros	0.0	11.5	-
PMGD PFV EA SF Pichilemu	11.5	5.9	-49.00 %
PMGD PFV Ea Maiten	6.8	5.5	-19.44 %
PMGD PFV Eclipse	48.3	27.2	-43.66 %
PMGD PFV El Boco	14.1	27.7	+96.52 %
PMGD PFV El Caiquén	26.2	13.7	-47.71 %
PMGD PFV El Cardenal	9.2	3.6	-60.72 %
PMGD PFV El Carpintero	47.8	3.1	-93.47 %
PMGD PFV El Castaño	30.3	26.3	-13.01 %
PMGD PFV El Cernicalo	1.4	1.7	+18.18 %
PMGD PFV El Cernicalo II	1.4	1.6	+10.49 %
PMGD PFV El Chercan	12.1	23.2	+91.91 %
PMGD PFV El Chincol	4.0	3.2	-21.25 %
PMGD PFV El Chucao	8.7	3.4	-61.29 %
PMGD PFV El Cuervo	0.0	6.6	-
PMGD PFV El Cóndor	2.3	3.6	+57.58 %
PMGD PFV El Divisadero	13.6	13.8	+1.91 %
PMGD PFV El Estero	7.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Flamenco	15.2	10.8	-29.09 %
PMGD PFV El Gaviotin	52.9	53.8	+1.63 %
PMGD PFV El Huaso	8.7	8.6	-1.15 %
PMGD PFV El Ingenio	38.8	38.6	-0.64 %
PMGD PFV El Interlocutor	10.9	11.1	+1.93 %
PMGD PFV El Laurel	23.5	21.2	-9.78 %
PMGD PFV El Litre	40.5	41.2	+1.85 %
PMGD PFV El Loro Choroy	14.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Mirlo	34.0	38.4	+12.86 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV San Eugenio	25.3	4.1	-83.76 %
PMGD PFV San Francisco	12.6	13.5	+7.06 %
PMGD PFV San Isidro	8.6	10.2	+18.26 %
PMGD PFV San José II	8.7	2.3	-73.13 %
PMGD PFV San Pedro	14.3	9.9	-31.05 %
PMGD PFV San Rafael	7.0	6.4	-8.30 %
PMGD PFV San Ramiro	49.4	28.4	-42.43 %
PMGD PFV San Vicente TT	8.8	9.0	+2.38 %
PMGD PFV Sand Solar	7.1	4.7	-33.80 %
PMGD PFV Santa Adriana	10.0	10.7	+7.00 %
PMGD PFV Santa Amelia	7.6	12.0	+57.74 %
PMGD PFV Santa Blanca	7.6	8.1	+7.11 %
PMGD PFV Santa Carolina	9.6	11.1	+16.53 %
PMGD PFV Santa Cecilia	10.0	9.6	-4.40 %
PMGD PFV Santa Clara	6.3	4.4	-30.63 %
PMGD PFV Santa Cruz	35.5	28.5	-19.73 %
PMGD PFV Santa Elizabeth	38.1	36.9	-3.31 %
PMGD PFV Santa Emilia	0.0	20.3	-
PMGD PFV Santa Ester	8.6	1.9	-77.45 %
PMGD PFV Santa Francisca	24.0	26.6	+10.97 %
PMGD PFV Santa Inés	6.3	11.5	+82.25 %
PMGD PFV Santa Julia	14.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Laura	8.6	10.5	+22.21 %
PMGD PFV Santa Lucía	41.6	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Santa Luisa	8.3	2.0	-75.88 %
PMGD PFV Santa Margarita	11.4	6.0	-47.63 %
PMGD PFV Santa Pamela	10.6	3.6	-66.35 %
PMGD PFV Santa Rita	8.1	2.0	-74.88 %
PMGD PFV Santa Teresita	34.2	30.2	-11.71 %
PMGD PFV Santuario	13.3	13.7	+2.78 %
PMGD PFV Saturno Norte	4.6	3.1	-33.19 %
PMGD PFV Siete Colores	27.8	29.0	+4.21 %
PMGD PFV Sirimavo	10.4	13.2	+26.85 %
PMGD PFV Sofia	12.3	15.3	+24.17 %
PMGD PFV Sol de Septiembre	44.9	45.4	+1.02 %
PMGD PFV Sol del Maule	8.4	3.0	-64.57 %
PMGD PFV Sol del Norte	14.5	15.3	+5.53 %
PMGD PFV Solar Del Bueno	3.2	2.2	-31.11 %
PMGD PFV Solaris	-	0.0	-
PMGD PFV Soy Solar	12.6	13.8	+8.87 %
PMGD PFV Sunhunter	54.0	54.2	+0.37 %
PMGD PFV Sunray	28.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tabolango	40.2	45.3	+12.67 %
PMGD PFV Talagante	35.0	38.5	+9.90 %
PMGD PFV Talca	13.6	9.2	-32.77 %
PMGD PFV Talhuén	15.3	14.0	-8.63 %
PMGD PFV Tallado	31.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tamarama	34.0	41.1	+20.69 %
PMGD PFV Tamarugo	15.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tambo Real	14.3	12.1	-15.91 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV El Monte	9.4	8.7	-7.06 %
PMGD PFV El Palqui	8.5	10.5	+23.86 %
PMGD PFV El Picurio	7.1	12.1	+70.56 %
PMGD PFV El Pilpen	8.4	9.7	+15.36 %
PMGD PFV El Pitio	2.5	2.9	+17.20 %
PMGD PFV El Piuquen	7.0	1.7	-75.99 %
PMGD PFV El Queltehue	10.0	10.4	+3.90 %
PMGD PFV El Quemado	17.5	15.8	-10.00 %
PMGD PFV El Queule	20.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Rayador	42.5	48.8	+14.93 %
PMGD PFV El Reconquistador	11.5	2.9	-75.20 %
PMGD PFV El Resplandor	9.8	1.2	-87.32 %
PMGD PFV El Roble	34.5	23.4	-32.32 %
PMGD PFV El Romeral	9.2	31.0	+237.69 %
PMGD PFV El Salitral	18.6	19.5	+4.78 %
PMGD PFV El Sauce	9.3	6.3	-32.15 %
PMGD PFV El Sharon	10.0	6.7	-33.76 %
PMGD PFV El Tiuque	4.2	2.3	-45.54 %
PMGD PFV El Trigal	47.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV El Trile	22.9	14.1	-38.37 %
PMGD PFV El Trébol	13.4	8.8	-34.75 %
PMGD PFV El Turpial	11.4	12.0	+5.84 %
PMGD PFV El Zorzal	5.8	5.8	-
PMGD PFV El Ñandú	11.6	14.3	+23.73 %
PMGD PFV Enami Solar	21.9	21.9	+0.14 %
PMGD PFV Encina III	-	23.1	-
PMGD PFV Encino	10.0	10.4	+3.29 %
PMGD PFV Encon	28.6	2.7	-90.52 %
PMGD PFV Erinome	7.4	4.6	-37.38 %
PMGD PFV Escorial del Verano	7.9	11.7	+48.04 %
PMGD PFV Esfena	23.0	31.4	+36.59 %
PMGD PFV Esmeralda	-	3.1	-
PMGD PFV Esperanza	9.1	0.0	-100.00 %
PMGD PFV FRAGATA	-	12.2	-
PMGD PFV Falcón	-	7.4	-
PMGD PFV Faramalla	10.1	9.7	-4.24 %
PMGD PFV Fardela Negra	9.8	7.7	-20.96 %
PMGD PFV Filomena	11.1	11.0	-0.36 %
PMGD PFV Flor del Llano	12.4	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Florencia Solar	50.3	51.3	+2.01 %
PMGD PFV Foster	11.3	9.2	-18.67 %
PMGD PFV Fotovolt	0.0	0.0	-
PMGD PFV Fotovolt Lin	10.9	4.9	-54.91 %
PMGD PFV Francisco	13.8	9.4	-31.81 %
PMGD PFV Fulgor	10.7	0.9	-91.57 %
PMGD PFV Fuster del Verano	46.7	45.0	-3.51 %
PMGD PFV Fénix	41.5	38.8	-6.60 %
PMGD PFV GR Lemu	14.1	5.3	-62.63 %
PMGD PFV GR Peumo	19.4	28.1	+44.91 %
PMGD PFV GR Pitao	43.8	42.9	-2.12 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV Taranto	36.2	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Taruca	31.0	33.2	+7.14 %
PMGD PFV Techos de Altamira	0.5	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tes Solar	10.2	1.4	-85.87 %
PMGD PFV Tierra	33.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Tijeral	9.6	9.7	+1.56 %
PMGD PFV Til Til	11.6	11.2	-3.55 %
PMGD PFV Topacio	9.3	1.3	-85.58 %
PMGD PFV Torino	9.5	30.3	+220.42 %
PMGD PFV Tortolas del Verano	10.8	10.9	+0.46 %
PMGD PFV Tortuga	1.7	2.0	+15.47 %
PMGD PFV Tranque del Sol	0.0	40.0	-
PMGD PFV Trebal	13.2	13.8	+4.70 %
PMGD PFV Trebo	10.6	10.2	-3.78 %
PMGD PFV Trica-Dos	4.4	3.0	-31.36 %
PMGD PFV Tricahue II	49.9	5.6	-88.86 %
PMGD PFV Trinidad	11.2	6.4	-43.46 %
PMGD PFV Tucuquere	9.9	13.6	+36.97 %
PMGD PFV Turquia	4.3	0.6	-85.95 %
PMGD PFV UTFSM V. Valdés	0.2	0.3	+87.50 %
PMGD PFV UTFSM Vitacura	0.0	0.0	-
PMGD PFV UTFSM Viña	0.7	0.7	-7.04 %
PMGD PFV VELASCO SOLAR	0.0	0.0	-
PMGD PFV Valle Este II	51.0	49.6	-2.75 %
PMGD PFV Valle Oeste II	51.7	47.7	-7.74 %
PMGD PFV Valle de la Luna II	5.6	5.7	+2.32 %
PMGD PFV Ventisquero	10.3	39.0	+280.39 %
PMGD PFV Venturada	32.2	5.5	-82.89 %
PMGD PFV Verona	3.9	10.2	+159.95 %
PMGD PFV Vicente	13.3	13.3	+0.60 %
PMGD PFV Victoria	49.7	58.4	+17.54 %
PMGD PFV Villa Alegre	16.8	8.8	-47.86 %
PMGD PFV Villa CVE	-	15.1	-
PMGD PFV Villa Cruz	4.9	4.2	-13.67 %
PMGD PFV Villa Moscoso	9.3	12.1	+29.90 %
PMGD PFV Villa Prat	0.0	0.0	-
PMGD PFV Villa Seca	3.9	3.1	-21.54 %
PMGD PFV Villa Solar	0.0	4.9	-
PMGD PFV Violeta	30.7	34.5	+12.49 %
PMGD PFV Vituco 2B	11.0	6.9	-37.61 %
PMGD PFV Viñas del Sol	21.9	22.7	+3.70 %
PMGD PFV Yahutela	21.1	21.7	+2.79 %
PMGD PFV Ñilhue	3.8	4.6	+23.73 %
PMGD PFV Ñiquén	4.1	2.7	-33.90 %
PMGD TER Aggreko 01	-	0.0	-
PMGD TER Agni	-	0.0	-
PMGD TER Alerce	-	0.0	-
PMGD TER Almendrado	-	0.0	-
PMGD TER Ancalí	-	0.0	-
PMGD TER Aromos	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV GR Rauli	12.9	23.4	+81.73 %
PMGD PFV GR Santa Rosa	27.9	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Gabardo del Verano	23.2	35.0	+51.01 %
PMGD PFV Gabriela	51.1	53.1	+3.94 %
PMGD PFV Girasoles	11.0	10.7	-2.83 %
PMGD PFV Granada	24.2	8.4	-65.41 %
PMGD PFV Granate	62.8	58.9	-6.18 %
PMGD PFV Guadalao	8.7	9.9	+13.68 %
PMGD PFV Guadalupe	30.7	30.5	-0.55 %
PMGD PFV Guanaco Solar	36.1	39.6	+9.74 %
PMGD PFV Guarana	9.3	8.0	-14.24 %
PMGD PFV Génova	24.2	4.4	-81.63 %
PMGD PFV Helios	9.6	9.4	-1.78 %
PMGD PFV Hijuela 4	8.3	4.5	-45.24 %
PMGD PFV Homero	9.8	9.1	-7.24 %
PMGD PFV Hormiga	8.7	8.4	-2.77 %
PMGD PFV Hornitos	1.2	0.2	-84.75 %
PMGD PFV Huape	9.5	1.9	-80.44 %
PMGD PFV Huaquelon	54.1	53.9	-0.46 %
PMGD PFV Huigan	40.5	44.4	+9.69 %
PMGD PFV Hurtado	10.0	1.3	-86.84 %
PMGD PFV ICB	0.0	0.0	-
PMGD PFV ISIDRO	35.3	36.0	+2.16 %
PMGD PFV Idahue del Verano	10.5	10.8	+3.25 %
PMGD PFV Illapel 5X	18.4	14.0	-24.18 %
PMGD PFV Independencia	11.1	11.3	+1.72 %
PMGD PFV Itahue Solar	9.3	16.7	+79.61 %
PMGD PFV Jahuel	25.2	25.2	+0.16 %
PMGD PFV Jardin Solar Petorca	40.9	40.1	-1.84 %
PMGD PFV Jaururo	9.5	11.2	+17.58 %
PMGD PFV Javiera Carrera	42.0	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Jilguero	3.9	8.7	+122.05 %
PMGD PFV José Soler Mallafré	2.7	4.4	+65.06 %
PMGD PFV Kaufmann	0.0	0.0	-
PMGD PFV Konda	10.1	12.1	+20.00 %
PMGD PFV La Acacia	37.2	28.0	-24.78 %
PMGD PFV La Blanquina	36.8	36.3	-1.14 %
PMGD PFV La Chapeana	10.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Chimba Bis	10.7	9.8	-7.95 %
PMGD PFV La Esperanza II	36.7	24.6	-33.02 %
PMGD PFV La Estancia	10.6	9.9	-5.87 %
PMGD PFV La Foresta	0.0	4.0	-
PMGD PFV La Frontera	19.6	9.2	-52.99 %
PMGD PFV La Gamboina	21.4	23.8	+10.98 %
PMGD PFV La Gonzalina de Tuniche Sunlight	1.3	1.4	+1.50 %
PMGD PFV La Huerta	0.0	0.0	-
PMGD PFV La Lajuela	19.2	17.6	-8.44 %
PMGD PFV La Ligua	10.5	14.6	+39.14 %
PMGD PFV La Manga	14.3	7.2	-49.65 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Bellet	-	0.0	-
PMGD TER Berlioz	-	0.0	-
PMGD TER Bio Cruz	-	0.0	-
PMGD TER Bluegate	-	0.0	-
PMGD TER Boldos	-	0.0	-
PMGD TER Calafate	-	0.0	-
PMGD TER Calfuco	-	0.0	-
PMGD TER Camping	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca	-	0.0	-
PMGD TER Casablanca II	-	0.0	-
PMGD TER Cañete	-	0.0	-
PMGD TER Chile	-	0.0	-
PMGD TER Chillan	-	0.0	-
PMGD TER Chorrillos	-	0.0	-
PMGD TER Chufkén	-	0.0	-
PMGD TER Ciruelillo	-	0.0	-
PMGD TER Coelemu	-	54.4	-
PMGD TER Conchalí	-	0.0	-
PMGD TER Contulmo	-	0.0	-
PMGD TER Copiulemu	-	0.0	-
PMGD TER Cortés	-	0.0	-
PMGD TER Curacautín	-	0.0	-
PMGD TER Curauma	-	0.0	-
PMGD TER Dagoberto	-	0.0	-
PMGD TER Deuco	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Cerezo	-	0.0	-
PMGD TER Diesel Coya	-	0.0	-
PMGD TER Diésel Colaco Pargua	-	0.0	-
PMGD TER Don Pedro	-	0.0	-
PMGD TER Doña Javiera	-	0.6	-
PMGD TER Egido	-	0.0	-
PMGD TER El Campesino	-	0.7	-
PMGD TER El Canelo	-	0.0	-
PMGD TER El Faro	-	0.0	-
PMGD TER El Jardin	-	0.0	-
PMGD TER El Molle	-	0.0	-
PMGD TER El Nogal	-	0.0	-
PMGD TER Ermitaño	-	0.0	-
PMGD TER Estancilla	-	0.0	-
PMGD TER Estandartes	-	0.0	-
PMGD TER Etersol	-	0.0	-
PMGD TER Exequiel Fernández	-	0.0	-
PMGD TER Gami	-	0.0	-
PMGD TER HBS	-	0.0	-
PMGD TER HBS GNL	-	0.0	-
PMGD TER Holley	-	0.0	-
PMGD TER La Gloria-21	-	3.2	-
PMGD TER Lagunitas	-	0.0	-
PMGD TER Las Dalias	-	0.0	-

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD PFV La Muralla	9.7	10.0	+2.89 %
PMGD PFV La Palma Solar	39.1	8.1	-79.27 %
PMGD PFV La Paz	45.4	46.3	+1.80 %
PMGD PFV La Perla	8.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV La Vendimia	40.3	15.4	-61.85 %
PMGD PFV La Victoria	28.9	5.6	-80.62 %
PMGD PFV Lagunilla	10.8	6.5	-39.76 %
PMGD PFV Laja Andino	28.9	3.9	-86.48 %
PMGD PFV Las Arboledas	4.0	12.9	+225.57 %
PMGD PFV Las Bandurrias	4.5	3.8	-14.09 %
PMGD PFV Las Cabras	11.1	9.2	-16.79 %
PMGD PFV Las Cachañas	32.2	35.1	+9.10 %
PMGD PFV Las Catitas	19.0	10.4	-45.15 %
PMGD PFV Las Chacras	10.6	7.0	-33.68 %
PMGD PFV Las Chilcas	29.4	32.7	+11.31 %
PMGD PFV Las Codornices	2.1	2.6	+24.76 %
PMGD PFV Las Golondrinas	7.6	9.1	+20.74 %
PMGD PFV Las Lechuzas	2.1	2.2	+6.19 %
PMGD PFV Las Majadas	36.8	37.6	+2.32 %
PMGD PFV Las Mercedes	10.8	10.1	-5.95 %
PMGD PFV Las Mollacas	10.3	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Palmas Verano	11.3	9.2	-19.03 %
PMGD PFV Las Palomas	2.3	1.8	-22.61 %
PMGD PFV Las Perdices	5.7	6.5	+13.86 %
PMGD PFV Las Rojas	11.8	0.0	-100.00 %
PMGD PFV Las Tacas	-	14.9	-
PMGD PFV Las Taguas	0.0	51.6	-
PMGD PFV Las Tencas	37.7	38.7	+2.65 %
PMGD PFV Las Terrazas	6.8	10.6	+56.18 %
PMGD PFV Las Torcazas	11.4	6.0	-47.14 %
PMGD PFV Las Tortolas	9.5	2.0	-79.31 %
PMGD PFV Las Turcas	13.5	5.1	-62.59 %
PMGD PFV Lenga	0.0	0.0	-
PMGD PFV Liebre Verano	33.0	39.8	+20.81 %
PMGD PFV Lima	9.8	9.6	-1.23 %
PMGD PFV Linares	18.6	8.6	-53.47 %
PMGD PFV Lingue	11.7	10.1	-13.90 %
PMGD PFV Lipangue	9.5	13.5	+41.58 %
PMGD PFV Liquidambar	36.0	35.4	-1.45 %
PMGD PFV Lirio del Campo	8.5	10.7	+26.83 %
PMGD PFV Litoral Sunlight	41.2	36.0	-12.61 %
PMGD PFV Llanos de Potroso	8.2	6.3	-23.82 %
PMGD PFV Llay Llay	46.4	46.0	-1.03 %
PMGD PFV Lloica	11.9	11.7	-1.32 %

Centrales	Prog.	Real	Desv %
PMGD TER Las Pampas	-	0.0	-
PMGD TER Lebu	-	0.0	-
PMGD TER Lepanto	-	0.0	-
PMGD TER Lipigas Concón	-	0.0	-
PMGD TER Lomas Coloradas	-	20.7	-
PMGD TER Lonquimay	-	0.0	-
PMGD TER Los Pinos	-	56.6	-
PMGD TER Los Sauces	-	0.0	-
PMGD TER Los Álamos	-	0.0	-
PMGD TER Louisiana Pacific	-	0.0	-
PMGD TER Lousiana Pacific II	-	0.0	-
PMGD TER Mayor Power	-	0.0	-
PMGD TER Mimbre	-	0.0	-
PMGD TER Monte Patria	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport	-	0.0	-
PMGD TER Multiexport II	-	0.0	-
PMGD TER Orafti	-	3.6	-
PMGD TER PRP Campesina	-	0.0	-
PMGD TER PRP Chifin	-	0.0	-
PMGD TER PRP Las Quemas	-	0.0	-
PMGD TER PRP Los Negros	-	0.0	-
PMGD TER PRP Tambores	-	0.0	-
PMGD TER Pinares	-	0.0	-
PMGD TER Punitaqui	-	0.0	-
PMGD TER Quitralman	-	0.0	-
PMGD TER Ramadilla	-	0.0	-
PMGD TER Rapaco	-	0.0	-
PMGD TER Raso Power	-	0.0	-
PMGD TER Rey	-	0.0	-
PMGD TER Río Azul	-	0.0	-
PMGD TER Salmofood	-	0.0	-
PMGD TER Santa Irene	-	0.0	-
PMGD TER Sepultura	-	0.0	-
PMGD TER Tamm	-	0.0	-
PMGD TER Tapihue	-	0.0	-
PMGD TER Tigre	-	0.0	-
PMGD TER Tirúa	-	0.0	-
PMGD TER Tomaval	-	0.0	-
PMGD TER Trebal Mapocho	-	14.5	-
PMGD TER TrongolCuranilahue	-	0.0	-
PMGD TER Yumbel	-	0.0	-
PMGD TER Zapallar	-	0.0	-
PMGD TER Zofri	-	0.0	-
Total	**12278.9**	**11358.1**	**-7.50 %**

Abreviaturas:

CSE: Conectada a Sistema Externo
DF: Desconexión Forzada
LF: Limitación Forzada
MM: Mantenimiento Mayor

ERE: Estado de Reserva Estratégica
FE: Falla Externa
P:Prueba de Puesta en Servicio
RO: Restricción Operativa
SI: Sin información

JUSTIFICACIÓN DE PRINCIPALES DESVIACIONES (*)	
HE Angostura	Menor generación real por control Cota.
PE Los Olmos	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PE Malleco Norte	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PE Malleco Sur	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PE Renaico II	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
PE San Gabriel	Mayor generación real por mayor carga Eólica.
TER Atacama 1 GNL	Menor generación real por retraso en el proceso de partida.

$$(*)\ si \left\{ \begin{array}{c} \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 12.5\% E_{programada} \\ y \\ \left|E_{real} - E_{programada}\right| > 0.5\% E_{total\ real} \end{array} \right\}$$

ESTADO DE LAS CENTRALES

3.1. Desconexión Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
CSP Cerro Dominador	0.0	Indisponible. Causa informada: Inspección y reparación de rotura de tubería correspondiente al generador de vapor. Condiciones requeridas, según SDCF 2023045296.
HE Angostura	0.0	U3 Indisponible. Causa informada: Falla en sistema de control, según IF 2025004460.
HP Alfalfal 2	0.0	U-1 y U-2 indisponibles. Causa Informada: Inspección por detección de desprendimientos focalizados en un sector del túnel Las Lajas, según SDCF 2023012245 y 2023012246.
PFV Gran Teno	0.0	Indisponible. Causa informada: Falla transformador de poder por daño en aisladores, según IF 2024004680.
TER Atacama 2 GNL	50.0	TG2A indisponible. Causa informada: Alta temperatura de escape de gas, según IF 2025002715.
TER Nueva Ventanas	0.0	Con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Tubo roto de caldera, según SDCF 2025074297.
TER Santa María	0.0	Indisponible. Causa informada: Bloqueo del eje de turbina, según IF 2025002519.

3.2. Limitación Forzada

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Andes IV	99.7	Limitada a 121.48 MW. Causa informada: Indisponibilidad de COREs: 13, 19, 43, 46, 3 y 4, según IL 2025001492 e IL 2025001493.
BESS Andes Solar IIB	94.0	Limitada a 121.3 MW. Causa informada: Indisponibilidad de COREs: 46, 51 y 52, según IL 2025001495 e IL 2025001496.
HE Cipreses	69.0	U3 limitada a 15 MW. Causa informada: limitaciones de generación: 15 MW como Potencia máxima y 0 MVAR en reactivos. Esto debido a las intervenciones técnicas en el bobinado estatórico de la unidad generadora. En rangos de 0 a 15 MW No podrá aportar los siguientes SSCC: CPF, CSF y CT., según IL 2025001067.
PFV Andes Solar II-B	96.1	Limitada a 121.3 MW. Causa informada: Indisponibilidad de COREs: 46, 51 y 52, según IL 2025001495 e IL 2025001496.
PFV Andes Solar IV	98.9	Limitada a 121.48 MW. Causa informada: Indisponibilidad de COREs: 13, 19, 43, 46, 3 y 4, según IL 2025001492 e IL 2025001493.
PFV Carrera Pinto	80.0	Limitada a 75 MW. Causa informada: Anormalidad en un circuito de generación, según IL 2025001198 y limitada a 80 MW. Causa informada: Se tiene control con el PPC de la planta, condicionado a 80 MW. Queda pendiente recuperar la comunicación con el 30% de los Trakers, para alcanzar la potencia nominal, según IL 2025000116.
PFV Cerro Dominador	98.0	Limitado a 98 MW. Causa informada: Anormalidad en circuitos de generación, según IL 2025001202.
PFV Guanchoi	100.0	Limitado a 146 MW. Causa informada: Líneas de generación indisponibles por cambios de equipos primarios, según IL 2025001169.
PFV Llano de Llampos	64.0	limitada a plena carga provisoria de 65 MW. Causa informada: desvinculación de Transformador T2D de S/E Central Llano de Llampos paño JT1 por fuga de aceite en Bushing lado 220 kV asociado, según IL 2025001385
PFV Rio Escondido	81.0	Limitada a 130 MW. Causa informada: Limitación de inversores a raíz de incendio presentado el día 30.01.2025, según IL 2025000550.
PFV Santa Isabel	74.0	Limitada a 68.75 MW. Causa informada: Desconexión de barra 3 para puesta en marcha generador de respaldo por pérdida de SSAA conectados a la barra 2, según IL 2025001459.
PFV Sol de Lila	14.75	Limitada a 22 MW. Causa informada: Retiro y reparación de 24 transformadores de cabinas, según IL 2025000362.
PFV Valle Escondido	98.0	Limitada a 98.46 MW. Causa informada: Falla en Inversor 11 del circuito 3 e inversor 19 del circuito 7, según IL 2025000024.
TER Atacama 1 Diésel	35.0	TG1B limitada a 31 MW con combustible diésel. Causa informada: Alta presión diferencial de cámaras en circuito secundario, según IL 2025000355.
TER Atacama 2 GNL	96.0	Limitada a 340 MW. Causa informada: Falla de bomba de vacío del condensador, según IL 2024001947.
TER Guacolda 1	81.1	Limitada a 125 MW. Causa informada: Alta diferencial en los filtros de manga, indispone control secundario y terciario de frecuencia, según IL 2025000925.
TER Guacolda 2	89.6	Limitada a 130 MW. Causa informada: Máxima apertura de válvula de turbina (TMD), según IL 2025000179.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	Limitada a mantenerse por 3 horas diarias en servicio al MT.
TER Nehuenco 9B GNL	87.9	Limitada a 95 MW. Causa informada: Por degradación de la unidad, según IL 2025000641.

3.3. Mantenimiento Mayor

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Cipreses	69.0	U-3 Mantenimiento mayor.
HP La Confluencia	50.0	U-1 Mantenimiento mayor.
HP Rucue	50.0	U-1 Mantenimiento mayor.
TER Guacolda 1	0.0	Mantenimiento mayor.
TER Nehuenco II GNL	0.0	Mantenimiento mayor.

3.4. Prueba de Puesta en Servicio

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
BESS Desierto de Atacama	0.0	En periodo de puesta en servicio.
BESS Nuevo Quillagua	0.0	En periodo de puesta en servicio.
BESS Nuevo Quillagua II	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE ANTOFAGASTA	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PE Horizonte Sur	0.0	En periodo de puesta en servicio.
PFV Desierto de Atacama	0.0	En periodo de puesta en servicio.
TER Arauco MAPA	0.0	En periodo de puesta en servicio.

3.5. Restricción Operativa

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Antuco	100.0	Debido al inicio de la temporada de riego 2024 - 2025, la central deberá generar en forma constante todo el caudal del afluente natural más el caudal que la DOH solicite turbinar por la central El Toro, según IL 2025000880 e IL 2025000881.
HE Colbún	100.0	Limitada. Causa informada: Bajo la cota 418 msnm, las unidades 1 y 2 no podrán prestar SS/CC de control primario ni secundario de frecuencia. Para alcanzar los valores de potencia asignados, las tomas de carga de las unidades sólo podrán realizarse en forma sucesiva, de modo que, al efectuar la toma de carga de una de las unidades, la otra esté detenida, o bien funcionando enclavada en una potencia fija. Esta condición deberá cumplirse cualquiera sea la magnitud de la toma de carga y su grado de rapidez. Una vez alcanzada la carga asignada, estas deberán permanecer enclavadas, según IL 2025000940.
HE El Toro	100.0	Limitada. Causa informada: Sin prestar servicio de AGC por difícil forma de sostener los sistemas hidro-mecánicos que regulan la generación , según IL 2021001180.
HE Los Cóndores	100.0	De acuerdo con el marco operativo global de la Central Los Cóndores, todas las variaciones en el caudal son determinadas por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), previa solicitud de la Junta de Vigilancia del Río Maule o, en su caso, por la generación. En consecuencia, las extracciones de agua de la Laguna del Maule deben realizarse preferentemente desde la Central Los Cóndores, de acuerdo con los principios de uso eficiente del recurso hídrico. Cabe destacar que tanto los ajustes operativos de la Central Los Cóndores como las compuertas de extracción de la Laguna del Maule están bajo el control y supervisión directa de la DOH, lo que impide que la central pueda modular su generación de manera autónoma, según IL 2025000512.
HE Pangue	100.0	Limitada. Causa informada: Por compromisos en periodo de riego podrá operar por debajo de su valor de mínimo técnico declarado. Para lo anterior, unidades deberán ser despachadas según lo siguiente: De lunes a domingo de 09.00 hrs. a 19.00 hrs: Generar a una potencia mínima de 20 MW con unidades enclavadas para cumplir con caudal mínimo de 40 m3/s (variaciones bruscas de caudal). El horario de inicio y término de la bajada y subida de carga podría variar ± una hora, siempre y cuando se logre cumplir con las cotas objetivo del embalse Ralco declaradas en el convenio con la JVBB. Se debe respetar en todo momento un caudal mínimo de 40 m3/s y un caudal promedio diario de 65 m3/s, según IL 2025000184.
HE Pehuenche	100.0	Sistema ERAG/EDAG con limitación. Causa informada: Se detecta falla presente en los equipos de la celda maestra del esquema, según IL 2025000101.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
HE Ralco	100.0	Debido a restricciones en las obras del túnel de aducción para nivel del embalse entre las cotas 700,00 y 696,00 msnm y según lo descrito en Orden de Operación local B-08 "Regulación de frecuencia y AGC del SEN", la central puede participar del control de frecuencia bajo las siguientes condiciones: 1.- Control primario de frecuencia: Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo base 2 equivalente a 7%. 2.- Control secundario de frecuencia (modo AGC): Las unidades de Central Ralco podrán operar con estatismo en base 2 equivalente a 7%. Para niveles del embalse inferiores a la cota 696,00 m.s.n.m. la central deberá operar de la siguiente forma: 1.- Unidades no podrán operar en modo AGC y se deberá seleccionar toma de carga lenta en el regulador de velocidad. 2.- Se deberá trabajar con ambas unidades enclavadas de manera que, frente a oscilaciones del SEN, no se produzcan variaciones bruscas de carga que puedan provocar disminución considerable en nivel de chimenea de equilibrio y/o fallas civiles en túnel de aducción, según IL 2024000660.
HE Rapel	100.0	En atención a los compromisos con las comunidades ribereñas, y adicionalmente a que el caudal afluente está tendiendo a cero, se requiere cerrar 2 (dos) compuertas de toma de las unidades generadoras cuando estas estén detenidas, de preferencia Unidades 1 y 3. Lo anterior permiten disminuir filtraciones propias asociadas a conjunto turbina/generador estimándose un ahorro de recurso hídrico por las 2 unidades que se encuentren con sus compuertas cerradas de 1,2 m3/s en total, equivalente a 18 MWh/día aprox. Debido a esto, los tiempos de partida de las unidades que se encuentren con sus compuertas de toma cerradas, aumentará de 3 minutos (compuerta abierta) a 14 minutos (compuerta cerrada), según IL 2022002402. Rapel U4 con mínimo técnico provisorio de 50 MW, cuando preste el servicio de "control segundario de frecuencia" (AGC), este deberá consignarse como mínimo una carga de 58 MW. Esto con el fin de mantenerla garantía post repowering. Además esta Unidad NO puede participar como condensador síncrono, según IL 2024001288.
HP Abanico	100.0	No se puede retirar completamente de servicio, para alimentar cliente externo Frontel, que alimenta la zona de Antuco, Abanico y lago Laja, como también alimenta los SS/AA de central El Toro y respalda SS/AA de la central Antuco, según IL 2020002320.
HP Alfalfal	100.0	Limitada no pueden ser sujetas a reducción de generación (curtailment) y no podrán participar de la prestación de SSCC, debido a que dichas acciones provocan movimientos de caudales y golpes de agua no planificados que pueden afectar a otros usuarios del río, según IL 2024000725.
PE Kallpa	100.0	Limitada a operar en AGC, según IL 2025000827.
PE San Juan	100.0	Mínimo técnico para funcionar con todos las WTG´s sin detención de ninguna de estas es de 19,32 MW. Por contraparte, el Mínimo Técnico para que una WTG se encuentre operativa y todas las demás detenidas es de 2,32 MW, según IL 2025000121.
PE Sierra Gorda Este	100.0	limitada a variar reactivos. Causa informada: Parque Eólico con limitación para absorber o inyectar Potencia Reactiva, debido a falla en Controlador de cambiador de tap del transformador de poder en S/E El Arriero, según IL 2025000784.
PFV Granja Solar	100.0	Limitada e inyectar o absorber 17 MVAr, según IL 2024000700.
PFV Guanchoi	100.0	Limitada a prestar SSCC de CPF. Causa informada: Debido a bloqueo del sistema Under/Over Frecuency a nivel de SW del PPC, se informa la imposibilidad de disponer la función de SSCC CPF, según IL 2025000738.
PFV Luz del Norte	100.0	Limitada a prestar servicio de control secundario con AGC y control primario. Causa informada: Producto del mal funcionamiento en la aplicación del servicio complementario, según IL 2025000953 e IL 2025000954.
PFV Malgarida	100.0	Limitada para participar en SSCC-CPF debido a comportamiento irregular de la potencia activa al realizar su activación según programa, según IL 2025000612.
TER Angamos-ANG1	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2023001864.
TER Angamos-ANG2	100.0	Limitada para prestar servicios complementarios de CPF debido a la necesidad de mejoras en los sistemas de control, según IL 2024000416.
TER Cochrane-CCH1	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0074-2022, según IL 2024000732.
TER Cochrane-CCH2	100.0	Limitada a prestar servicios complementarios de CPF. Causa informada: Debido a que los ensayos de verificación de SSCC dan cuenta que la unidad no puede asegurar la adecuada entrega de CPF en modo "Coordinado" y "Caldera sigue" afectando la seguridad del SEN, acorde con lo descrito en la comunicación COC 0085-2022, según IL 2025001353.
TER Guacolda 1	0.0	C. Guacolda U-1 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U1, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 9 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 9 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 5 horas. Según IL 2025001401.

CENTRALES (≥100 MW)	Disponibilidad (%)	Observaciones
TER Guacolda 2	89.6	C. Guacolda U-2 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U2, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 6 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 6 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 6 horas. Según IL 2025001402.
TER Guacolda 3	100.0	C. Guacolda U-3 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U3, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 25 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 25 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 15 horas. Según: IL 2025001403.
TER Guacolda 4	100.0	C. Guacolda U-4 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U4, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 20 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 20 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 11 horas. Según: IL 2025001404.
TER Guacolda 5	100.0	C. Guacolda U-5 con limitación. Causa informada: Para dar cumplimiento al DS13/2011 se actualizan los tiempos mínimos de operación en ciclaje persistente para las Unidades de Central Guacolda. Unidad TER Guacolda U5, partida en frío (mayor a 48 horas F/S): 15 horas, partida en tibio (entre 8 y 48 horas F/S): 15 horas y partida en caliente (menor a 8 horas F/S): 15 horas. Según IL 2025001405.
TER IEM	100.0	Imposibilidad de dar AGC. Causa informada: Afecta solo el SSCC de CSF. Se esta investigando el origen del problema. CDC no tiene señales relacionadas con el CSF llegando a scada en extremo del coordinador, según IL 2025001138.
TER Nehuenco 9B Diésel	0.0	Limitada para arrancar con diésel, motivos descritos en la carta GO Carta N°012-2023. Compresor de aire atomizador (CAA) queda con un bypass temporal, disponibilizando la unidad solo con gas, según IL 2025000643.
TER Nehuenco 9B GNL	87.9	Limitada a mantenerse a MT de 3 horas por día, según IL 2025000642.
TER Nueva Renca Gas Arg	100.0	Limitada sin disponibilidad de gas Argentino de la serie B y C. Causa informada: Restricción por trabajos de empresa de gaseoducto argentina TGN, según IL 2025001155.
TER Nueva Renca GNL	100.0	Limitada a dar CTF de bajada en forma parcial. Causa informada: Con "Fuegos adicionales" sólo puede prestar servicios con valores mayores y/o iguales a 40 MW, según IL 2024000680.
TER Nueva Ventanas	100.0	Entre 22:00 hrs. y las 05:00 hrs. Central no puede realizar proceso de puesta en servicio debido limites de ruido ambiental (comunidad aledaña), según IL 2021002403.
TER Quintero 1A Diésel	0.0	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1035/2019, según IL 2020000259.
TER Quintero 1A GNL	100.0	Limitada en rango para prestar CSF - AGC. Causa informada: Debido a falla en válvula VA20-1 IBH, se necesita mantener la potencia de la unidad entre 90 MW y 120 MW, ya que a esa potencia no necesita la válvula VA20-1 IBH, según IL 2025001050.
TER Quintero 1B Diésel	0.0	Limitada a no generar con diesel. Causa informada: Restricción medio ambiental. Disponible con Gas, continuación del documento IL1036/2019, según IL 2020000260.
TER San Isidro I GNL	100.0	Limitación en ciclo combinado, es posible prestar servicios complementarios de AGC sólo en cargas inferiores a 260 MW (Ciclo) y superiores a 200 MW (Ciclo), con una pendiente de carga de 6 MW/min, según IL 2024000720.
TER Taltal 1 GNL	100.0	Limitada a prestar SSCC de AGC. Causa informada: Aumento en la temperatura del tunel de carga entre 70 MW y 90 MW, según IL 2025001152.
TER Taltal 2 GNL	100.0	Limitación. Causa informada: Unidad TG2 no puede realizar AGC entre 70 MW y 85 MW por aumento en la T° del túnel de carga. Unidad no podrá prestar servicios complementarios entre 70 MW y 85 MW, según IL 2025000441.
TER Tocopilla-U16 GNL	100.0	Limitada a un mínimo técnico provisorio de 140 MW. Causa informada: Anormalidad mecánica de la TG, según IL 2025001171 y limitada a operar con Diesel. Causa informada: por problema en sistema de combustión, queda 100% disponible con gas, según IL 2023001906.

4.1. Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
00:00	CDC	Cs. PFV Desierto de Atacama, PFV Leyda, PE Horizonte Sur, PFV Loma Los Colorados, PE Lebu (Ampliación de 6,5 a 10 MW), Dos Valles, El Pinar U-1, PE Punta de Talca, PE Antofagasta, Cogeneradora Mapa continúan en período de puesta en servicio.
01:09	Engie Generación	C. Mejillones IEM disponible para realizar AGC, cancelada IL 2025001138.
02:17	Puntilla	C. Puntilla U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 6.5 MW, según IF 2025004598.
04:06	Nexpertia	S/E El Rosal línea de 220 kV EL Rosal - Los Varones interrupción forzada por protecciones, según IF 2025004601.
04:14	Nexpertia	S/E El Rosal línea de 220 kV EL Rosal - Los Varones cerrada, cancelado IF 2025004601.
05:42	Colbún	C. Quilleco U-1 sale de servicio en forma intempestiva con 34 MW, según IF 2025004599.
05:42	Colbún	C. Quilleco U-2 indisponible. Causa informada: Falla en el proceso de partida, según IF 2025004600.
06:00	Colbún	C. Nehuenco cancelada limitación de disponibilidad de gas. Cancelada IL 2025001501.
06:00	Enel Generación	C. San Isidro 1, San Isidro 2, Quintero U-1 y Quintero U-2 con limitación. Causa informada: Debido al control de suministro de gas argentino, se cuenta con un volumen de 1.8 millones de metros cúbicos, según IL 2025001500. Cancelada limitación IL 2025001497.
06:00	Interchile	Línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2 con solicitud de desconexión de curso forzoso. Causa informada: Cambio de aisladores dañados, según SDCF 2025074302.
06:28	Nexpertia	S/E El Rosal línea de 220 kV EL Rosal - Los Varones interrupción forzada por protecciones, según IF 2025004602.
06:30	Interchile	Líneas de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 teleprotección TPS1 vía OPLAT deshabilitada. Causa informada: Mientras se encuentre desconectada y aterrizada LT 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2. teleprotección secundaria TPS2 vía OPGW se encuentra 100% operativa, según IL 2025001499.
06:32	Nexpertia	S/E El Rosal línea de 220 kV EL Rosal - Los Varones cerrada, cancelado IF IF 2025004602.
07:27	Colbún	C. Quilleco U-2 disponible, cancelada IF 2025004600.
07:47	CGE - Transmisión	S/E Pelequén interruptor B1 con limitación. Causa informada: Sin control local por falla en botonera, según IL 2025001502.
08:00	Nexpertia	Línea de 500 kV Changos - Kimal 1 y 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Medición y reparación de fibra óptica cortada entre las torres 217 y 218 para normalización de función 87L según IL 2025001479. Los trabajos no afectarán las protecciones de respaldo operativas, según SICF 2025074364.
08:09	Nexpertia	S/E El Rosal línea de 220 kV EL Rosal - Los Varones interrupción forzada por protecciones, según IF 2025004603.
11:43	Colbún	C. Quilleco U-1 disponible, cancelado IF 2025004599.
14:00	Engie Generación	C. Tocopilla U16 indisponible. Falla en el proceso de partida, según IF 2025004604.
14:44	Puntilla	C. Puntilla U-2 disponible y en servicio, cancelado IF 2025004598.
15:53	Nexpertia	S/E El Rosal línea de 220 kV EL Rosal - Los Varones cerrada, cancelado IF 2025004603.
15:57	Interchile	Línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2 teleprotección TPS1 vía OPLAT habilitada y cancelada IL 2025001499.
15:57	Interchile	Línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 2 cerrada y cancelada solicitud de desconexión de curso forzoso, según SDCF 2025074302.
17:11	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Jadresic 1 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Normalización de la protección de línea 87L en extremo de S/E Jadresic en forma alternada S1 y S2 por reparación de Fibra Óptica, según SICF 2025074367.
17:26	Engie Generación	C. Mejillones IEM limitada a 124 MW. Causa informada: Problema con pulverizador, según IL 2025001504.
17:55	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Jadresic 1 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025074367.
17:55	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Jadresic 2 con solicitud de intervención de curso forzoso. Causa informada: Normalización de la protección de línea 87L en extremo de S/E Jadresic en forma alternada S1 y S2 por reparación de Fibra Óptica, según SICF 2025074368.
18:00	Enel Generación	Cs. San Isidro 1, San Isidro 2, Quintero U-1 y Quintero U-2 sin limitación, cancelada IL 2025001500.
18:19	Transelec	Línea de 500 kV Los Changos - Jadresic 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 2025074368.

Hora	Centro de Control	Observación
19:08	Nexpertia	Líneas de 500 kV Changos - Kimal 1 y 2 cancelada solicitud de intervención de curso forzoso, según SICF 202507436 y SICF 2025074364. Cancelada limitación IL 2025001479. Protección 87L S1 y S2 quedan en servicio.
19:15	Engie Generación	C. Tocopilla U16 disponible y en servicio, cancelado IF 2025004604.
20:38	Innergex	S/E Central Peuchén Transformador N°2 220/13.8 kV y 42 MVA con interrupción forzada por protecciones, según IF 2025004606.
20:38	Innergex	C. Peuchén U-1 sale del servicio en forma intempestiva con 32 MW. Causa informada: Falla en transformador N° 2 de 220/13.8 kV, 42 MVA, según IF 2025004607.
20:38	Innergex	C. Peuchén U-2 sale del servicio en forma intempestiva con 34 MW. Causa informada: Falla en transformador N° 2 de 220/13.8 kV, 42 MVA, según IF 2025004608.
21:46	Innergex	C. Peuchén U-1 disponible y en servicio, cancelado IF 2025004607.
23:10	Engie Generación	C. Mejillones IEM cancelada limitación IL 2025001504.
23:45	Engie Generación	C. Tocopilla U16 sin limitación de 260 MW, cancelada IL 2025001408.

4.2. Otras Observaciones

Hora	Centro de Control	Observación
03:00	CDC	La mayor disminución de generación Bruta horaria fue de -464,5 [MW].
08:00	STS	CDC solicita reducir 7.2 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
10:10	CGE - Transmisión	CDC solicita reducir 20 MW de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
16:35	CGE - Transmisión	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de prorrata máxima por control transferencia de la línea de 110 kV El Peñón - La Ruca - Ovalle.
17:00	CDC	El mayor aumento de generación Bruta horaria fue de 883,5 [MW].
17:55	CDC	La mayor tasa de aumento de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de 24,5 [MW/m].
18:00	STS	CDC finaliza reducción de inyección de centrales PMGD de acuerdo al criterio de potencia máxima en S/E Cabrero por control de transferencia del transformador N° 2 de 66/23 kV, 16 MVA.
19:58	Colbún	C. Angostura finaliza vertimiento.
23:50	CDC	La mayor tasa de disminución de generación Bruta, calculada cada 5 minutos, fue de -14,3 [MW/m].

4.3. Primera Energización de Instalaciones

Hora	Central de Control	Empresa	Instalación
20:05	STM	STS	S/E Lampa transformador 220/23 kV 60 MVA, interruptor ET5 de 23 kV y Barra de MT de 23 kV.

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

INDISPONIBILIDAD SCADA SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Cenizas	S/E Cenizas sin datos SCADA.	06/02/2017	18:50		
Elektragen Constitución	Cs. Constitución y Maule datos SCADA.	07/11/2017	08:00		
Energía Pacífico	C. Energía Pacífico datos SCADA.	23/06/2020	21:30		
Enel Generación	C. Ralco sin datos de temperatura.	04/06/2021	14:00		
Colbún	C. Carena datos SCADA.	25/10/2022	06:50		
Innergex	C. PFV San Andrés sin señal de generación actual y generación disponible.	28/10/2024	07:30		
AES Andes	C. PFV Bolero 1 señal SITR de potencia disponible con valor errónea, según IL 2024001807.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 4 señal SITR de potencia disponible con valor erroneo, según IL 2024001808.	18/11/2024	14:30		
AES Andes	C. PFV Andes 2B señal SITR de potencia disponible con valor erróneo, según IL 2024001917.	07/12/2024	09:31		
Enor Chile	C. PFV JAMA con informe de limitación. Causa informada: Central presenta problema de reportabilidad de potencia disponible hacia el coordinador, según IL 2024001918.	07/12/2024	10:00		
Engie Generación	C. PFV Los Loros con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador. Según IL 2024001919.	07/12/2024	11:50		
SUN Power	C. PFV Luz del Norte datos SCADA F/S.	21/12/2024	17:10		
Enor Chile	C. PFV Santa Isabel con informe de limitación. Causa informada: Central con problema en dato de disponibilidad enviado hacia el SITR del Coordinador, según IL 2024002013.	24/12/2024	00:17		
Enor Chile	Minera Mantos blancos datos SCADA F/S.	23/01/2025	12:40		
Nexpertia	S/E Tesoro datos SCADA F/S.	15/05/2025	11:30		
RNE	S/E Faenas Pangue 52CT11 sin telemetría, según IL 2025001080.	22/05/2025	07:00		
ENAP Aconcagua	C. Cogeneradora Aconcagua datos scada F/S	23/06/2025	18:12		
Angloamerican	S/E Maitenes data SCADA F/S.	03/07/2025	13:20		
SWC	Data SCADA correspondiente al lado AT del TR2, asociado a la generación de la Central El Salvador se encuentra pegada	03/07/2025	16:00		
Enlasa	Medida LT 110 kV Diego de Almagro - Mantos Verdes, y medidas en 110 kV de S/E Mantos Verdes se encuentran con mala calidad	03/07/2025	16:00		
RNE	S/E Pastora datos Scada F/S	04/07/2025	19:37		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

COMUNICACIONES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Imelsa -Crell	Hot Line F/S.	22/12/2022	14:30		
Hidro Maule	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	25/12/2023	00:00		
Santa Marta	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	01/04/2024	00:00		
LAP	Hot Line Principal F/S.	08/01/2025	09:08		
Newen	Hot Line Principal y Respaldo F/S dirección CC a CDC.	19/06/2025	21:57		
On Group	Hot Line Principal y Respaldo F/S.	03/07/2025	00:00		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

CAMBIOS TOPOLÓGICOS RELEVANTES SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Celeoredes	S/E Esperanza 52H1 abierto	29/04/2025	01:54		
CGE - Transmisión	S/E El Peñon HS abierto para disminuir profundidad de falla asociado al 52 HT1 de S/E El Peñon.	05/06/2025	20:47		
CGE - Transmisión	Línea de 66 kV Linares - Parral hacia S/E Parral por control transferencia del transformador N° 1 de 154/66 kV, 75 MVA en S/E Linares.	24/06/2025	01:48		
Nexpertia	S/E C. Tocopilla interruptor JAT2 abierto por control de transferencia del ATR-2 de 220/110 kV de 100 MVA.	02/07/2025	15:47		
CGE - Transmisión	S/E Chillán interruptor B2 y S/E Monterrico interruptor B4 cerrados para disminuir profundidad de falla ante eventual robo de conductor.	06/07/2025	00:44		
CGE - Transmisión	S/E Talcahuano 52BT2 cerrado por control de transferencias del Transformador 154/69/14.8 kV y 75 MVA N°1.	06/07/2025	15:42		
Transelec	S/E Monte Mina líneas de 220 kV Jadresic - Monte Mina 1 y 2 abiertas, por control transferencias líneas de 220 kV Monte Mina - Nueva Zaldivar 1 y 2.	06/07/2025	19:20	06/07/2025	20:15
Colbún	S/E Jadresic interruptores J14 y J10 abiertos. PE Horizonte Norte y Sur inyectando hacia S/E 220 kV Jadresic	06/07/2025	20:11		
Transelec	S/E Jadresic interruptores J2 y J7 abiertos. Las C.PE Taltal y PE Kallpa quedan inyectando hacia S/E 220 kV Jadresic.	06/07/2025	20:16		

SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

REGULACIÓN DE TENSIÓN SEN

Centro de Control	Instalación	Fecha F/S	Hora F/S	Fecha E/S	Hora E/S
Celeoredes	Línea de 220 kV Santa María - Charrúa 1.	25/04/2025	02:26		
Transelec	S/E Nueva Pichirropulli Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 2.	16/06/2025	18:18		
Nexpertia	Línea de 220 kV Nueva Pozo Almonte - Roncacho.	25/06/2025	13:45		
Ferrovial	Línea de 220 kV Punta Sierra - Centella 1.	27/06/2025	12:25		
Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Valdivia 1	28/06/2025	01:23		
Chilquinta	Línea de 220 kV Cerros de Huichahue - Nueva Pichirropulli 2.	02/07/2025	00:10		
Chilquinta	Línea de 220 kV Ciruelos - Cerros de Huichahue 2.	02/07/2025	00:10		
Nexpertia	S/E Changos CCSS de línea de 500 kV Changos - Jadresic 1 y 2.	04/07/2025	14:56		
Nexpertia	S/E Cumbre CCSS de línea de 500 kV Cumbre - Nueva Cardones 1 y 2.	04/07/2025	17:32		
Transelec	Línea de 220 kV Nueva Pichirropulli - Tineo 1.	04/07/2025	17:55	06/07/2025	02:54
Celeoredes	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 4.	05/07/2025	02:12	06/07/2025	17:43
STS	Línea de 220 kV Chiloé - Gamboa 2.	05/07/2025	03:03		
Celeoredes	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.	05/07/2025	03:17	06/07/2025	04:06
Transelec	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1.	05/07/2025	03:18	06/07/2025	04:06
Transelec	Línea de 220 kV Ciruelos - Valdivia 1	05/07/2025	03:19	06/07/2025	08:15
Transelec	Línea de 220 kV El Laurel - Nueva Pichirrupulli 2.	05/07/2025	03:21	06/07/2025	08:15
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	05/07/2025	17:43	06/07/2025	17:04
Transelec	Línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 2.	05/07/2025	21:58		
Interchile	Línea de 500 kV Nueva Maitencillo - Nueva Pan de Azúcar 2.	06/07/2025	05:36	06/07/2025	16:03
Transelec	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 1.	06/07/2025	08:27	06/07/2025	17:40
Celeoredes	S/E Ancoa CCSS de línea de 500 kV Ancoa - Alto Jahuel 3.	06/07/2025	08:28	06/07/2025	17:40
Transelec	Línea de 500 kV Changos - Kimal 2.	06/07/2025	14:31	06/07/2025	17:42
Interchile	S/E Nueva Pan de Azúcar CCSS de línea de 500 kV Nueva Pan de Azúcar - Polpaico 1 y 2.	06/07/2025	17:38		