

فصل یازدهم. کلیدها و پریزها

مقدمه

۱. تمام کلیدها و پریزها، بیزرها، دکمه‌های فشاری و پلاگهای ساخت داخل، باید طبق استاندارد، ۱۳۸۸ (۶۳۵) JSIRI، ۱۳۸۲ (۶۸۸) JSIRI، ۱۳۸۲ (۴۶۲) JSIRI، IEC 884-1، IEC 238 و IEC ۶۹۰، ساخته و تولید شده باشند.
۲. تمام کلیدها و پریزها و دکمه‌های فشاری می‌باید از نوع بارانی توکار با درجه حفاظت IP44 و بارانی روکار با درجه حفاظت IP55 باشند.
۳. به منظور سهولت دسترسی به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌های این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه	شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	کلید یک پل، یک راه، یک خانه ۲۵۰ ولت	۱۲	پریز یک فاز و نول با اتصال زمین ۲۵۰ ولت
۰۲	کلید یک پل، یک راه، دو خانه ۲۵۰ ولت	۲۱	پریز تلفن سوکتی RJ11
۰۳	کلید دو پل، یک راه، یک خانه ۲۵۰ ولت	۲۸	پریز آنتن رادیو و تلویزیون
۰۴	کلید تبدیل، یک پل، یک خانه ۲۵۰ ولت	۳۲	دیمر
۰۵	کلید صلیبی، یک پل، یک خانه ۲۵۰ ولت	۳۳	کلید کولر
۰۷	دکمه فشاری یک فاز و نول ۲۵۰ ولت	۳۴	بیزر ۲۲۰ ولت و زنگ‌های الکترونیکی
۱۱	پریز یک فاز و نول ۲۵۰ ولت		