

CMA 图标

CMA 编码

CMA 有效期

公司名称

钢筋电弧焊、电渣压力焊检测报告

资质章

二维码

工程名称：长乐凯旋帝景 5#楼

报告编号：RF11109993

(第 1 页 共 1 页)

委托单位	福建省景地房地产开发有限公司			焊接种类	电渣压力焊	焊接类型	单面焊	委托日期	2005-10-12
施工单位	福建省鑫景建筑工程有限公司			操 作 人	/	操作证号	/	检验日期	2005-10-13
使用部位	/			钢筋级别	4	委托编号	5000061	报告日期	2005-10-14
见证单位	建发建筑工程咨询有限公司			见 证 人	/	见证编号	/	检验性质	见证检验
样品编号	公称直径 (mm)	抗拉强度标准值 (MPa)	拉伸试验				母材检验 报告编号	焊接点数	
			试件号	抗拉强度 (MPa)	破坏部位	破坏状态			
K41100012	/	/	1	110	焊缝外	延性断裂	/	/	
			2	130	焊缝外	延性断裂			
			3	210	焊缝外	延性断裂			
/	/	/	1	/	/	/	/	/	
			2	/	/	/			
			3	/	/	/			
检验依据	依据标准 GB/T50081-2002 《普通混凝土力学性能试验方法》			主 要 仪器设备	仪器名称：万能试验机		管理编号：YZL-009D		
检验结论	样品编号： K41100012 依据标准该样品不合格 样品编号： / /				型号规格：TZA-300		有效期至：2011-09-25		
备 注	/								
声 明	1、未经客户的书面同意，本单位均不对外披露检验检测结果等信息。但法律法规另有要求，或者需要履行法定责任的除外。 2、本公司对客户委托样品的检验检测数据和结果符合性负责。 3、遇灾害或其他不可抗力，本公司有权推迟执行或取消合同。 4、客户无特殊要求时，本公司不保存破坏性样品及超时留样期的样品。 5、对检验检测结果的异议时，请于收到检验结果之日起十日内向本公司提出。				联系方式		地址：福州市晋安区鼓山镇东山路 129 号 邮编：350014 电话：0591-88201562 传真：0591-88201702		

批准：

批准签名

审核：

审核签名

校核：

校核签名

检验：

检验签名