

XXX Dørfunksjoner

XXX Beslagpakke

B Brann - elektrisk låst rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner

Br Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner

A Adgangskontroll - kortleser online med tastatur inklusive lukket / låst overvåking. 2xA= kortleser begge sider

a* Adgangskontroll - kortlås offline uten tastatur, montert på dørblad der kortet er informasjonsbærer

a** Adgangskontroll - kortlås online (med tastatur), trådløst eller kablet, montert på dørblad

Sk Styring fra kinomaskinist

S Styring via adgangskontrollanlegg inklusive lukket / låst overvåking

D Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC

Dh dørautomatikk med holdemagnet, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkobling brann og 230 V AC

Dv Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling brannventilasjon og 230 V AC

D* Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC, skal kunne settes opp ifb med inn/ut transport

d Mekanisk dørlukker - avklart løsning i henhold til åpnekræft i TEK

Hv Holdemagnet på vegg, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkoblet brannalarm

L Lukket / låst overvåking

➔ Hoved rømningsvei - kun veiledende, må kontrolleres mot branntegning

➔ Angrepsvei brannvesen / Rømningsvei ?- må avklares

RIE/ELEKTRO:

Prosjektere rør og bokser til lås og beslag utstyr tilkoblet 230 VAC og 12-24 VDC.

Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollanlegg.

Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet tilknyttet brannalarmanlegg.

Prosjekterer og leverer 230 VAC til dørautomatikk samt 230 VAC nødstrøm til dørautomatikk.

STATUS

TEKNOLOGI

REV.

Anbud

LAS10U

FUNKSJONSTEGNING.

PLAN U.

DATO: 07.07.2020

SIGN: JS

KTRL: xx

REV. DATO

REVISJON

SIGN

A

PROSJEKTNAMN:

Kulturhuset

PROSJEKTNR:

PROSJEKTADRESSE:

TILTAKEART:

Nybygg

BYGGHERR:

Steinkjer Kulturbygg AS

OPPDRAAGSGIVER:


Norconsult

UTARBEIDET AV:

Beslagos 2 AS

Adresse: Anne Solbergvei 28, 7912 TILLER

TF / E post: 907 49 181 / jh@beslagos.no



XXX Dørfunksjoner

XXX Beslagpakke

- B** Brann - elektrisk låst rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
- Br** Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
- A** Adgangskontroll - kortleser online med tastatur inklusive lukket / låst overvåking. 2xA= kortleser begge sider
- a*** Adgangskontroll - kortlås offline uten tastatur, montert på dørblad der kortet er informasjonsbærer
- a**** Adgangskontroll - kortlås online (med tastatur), trådløst eller kablet, montert på dørblad
- Sk** Styring fra kinomaskinist
- S** Styring via adgangskontrollanlegg inklusive lukket / låst overvåking
- D** Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC
- Dh** dørautomatikk med holdemagnet, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkobling brann og 230 V AC
- Dv** Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling brannventilasjon og 230 V AC
- d** Mekanisk dørlukker - avklart løsning i henhold til åpnekraft i TEK
- Hv** Holdemagnet på vegg, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkoblet brannalarm
- L** Lukket / låst overvåking

- Hoved rømningsvei - kun veiledende, må kontrolleres mot branntegning
- Angrepsvei brannvesen / Rømningsvei ?- må avklares

RIE/ELEKTRO:


Prosjektere rør og bokser til lås og beslag utstyr tilkoblet 230 VAC og 12-24 VDC.

Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollanlegg.


Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet tilknyttet brannalarmanlegg.

Prosjekterer og leverer 230 VAC til dørautomatikk samt 230 VAC nødstrøm til dørautomatikk.

STATUS	TEGNINGSKODE	REV.
Forslag	LAS101	
FUNKSJONSTEGNING.		
PLAN 1.		
DATO: 07.07.2020	SIGN: JS	KTRL: xx
REV. DATO	BESKRIVELSE	SIKKERTID
A		
PROSJEKTNAMN:		
Kulturhuset		
PROSJEKTNR:		
PROSJEKTADRESSE:		
TILTAKEHVER:		
Nybygg		
BYGGHERR:		
Steinkjer Kulturbygg AS		
OPPDRAGSGIVER:		
Norconsult		
UTARBEIDET AV:		
Beslagos 2 AS		
Adresse: Anne Solbergvei 28, 7962 TILLER		
Tlf / E-post: 907 49 181 / jh@beslagos.no		



BIBLID		TEGNETAGNR:		REV.	
Anbud		LAS102			
FUNKSJONSTEGNING.					
PLAN 2.					
DATO: 07.07.2020		SIGN: JS		KTRL: xx	
BETD	DATO	REMERSELE			SIDE NR
A					
PROSJEKTNAVN: Kulturhuset					
PROSJEKTNR:		PROSJEKTADRESSE:			
ATTAKSGRT					
Nybygg YGGHERRE: Steinkjer Kulturbygg AS					
OPPDRAUGSIGVER: Norconsult					
TARBEIDET AV: Beslagas 2 AS dresse: Anne Solbergveit 20, 7992 TILLER f / E post: 907 49 181 / jn@beslagas.no					



- XXX** Dørfunksjoner
- XXX** Beslagpakke
- B** Brann - elektrisk låst rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
- Br** Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
- A** Adgangskontroll - kortleser online med tastatur inklusive lukket / låst overvåking. 2xA= kortleser begge sider
- a*** Adgangskontroll - kortlås offline uten tastatur, montert på dørblad der kortet er informasjonsbærer
- a**** Adgangskontroll - kortlås online (med tastatur), trådløst eller kablet, montert på dørblad
- Sk** Styring fra kinomaskinist
- S** Styring via adgangskontrollanlegg inklusive lukket / låst overvåking
- D** Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC
- Dh** dørautomatikk med holdemagnet, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkobling brann og 230 V AC
- Dv** Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling brannventilasjon og 230 V AC
- d** Mekanisk dørlukker - avklart løsning i henhold til åpnekraft i TEK
- Hv** Holdemagnet på vegg, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkoblet brannalarm
- L** Lukket / låst overvåking

- ➔ Hoved rømningsvei - kun veiledende, må kontrolleres mot branntegning
- ➔ Angrepsvei brannvesen / Rømningsvei ?- må avklares

RIE/ELEKTRO:


Prosjektere rør og bokser til lås og beslag utstyr tilkoblet 230 VAC og 12-24 VDC.

Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollanlegg.

Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet tilknyttet brannalarmanlegg.

Prosjekterer og leverer 230 VAC til dørautomatikk samt 230 VAC nødstrøm til dørautomatikk.

STATUS	Anbud	TEGNINGSKODE	LÅS10M	REV.
FUNKSJONSTEGNING.				
PLAN MESANIN.				
DATO: 07.07.2020		SIGN: JS	KTRL: xx	
REV	DATE	BESKRIVELSE	SIGNATUR	
PROSJEKTNAMN:				
Kulturhuset				
PROSJEKTNR:		PROSJEKTADRESSE:		
TILTAKEHVER:				
Nybygg				
BYGGHERR:				
Steinkjer Kulturbygg AS				
OPPDRAUGSIVER:				
Norconsult				
UTARBEIDET AV:				
Beslagos 2 AS				
Adresse: Arne Sjøbergvei 28, 7962 TILLER				
Tlf / E post: 907 49 181 / jh@beslagos.no				



XXX

Dørfunksjoner

XXX

Beslagpakke

B Brann - elektrisk låst rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner

Br Brann - elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner

A Adgangskontroll - kortleser online med tastatur inklusive lukket / låst overvåking. 2xA= kortleser begge sider

a* Adgangskontroll - kortlås offline uten tastatur, montert på dørblad der kortet er informasjonsbærer

a** Adgangskontroll - kortlås online (med tastatur), trådløst eller kablet, montert på dørblad

Sk Styring fra kinomaskinist

S Styring via adgangskontrollanlegg inklusive lukket / låst overvåking

D Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC

Dh dørautomatikk med holdemagnet, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkobling brann og 230 V AC

Dv Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling brannventilasjon og 230 V AC

d Mekanisk dørlukker - avklart løsning i henhold til åpnekraft i TEK

Hv Holdemagnet på vegg, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkoblet brannalarm

L Lukket / låst overvåking

➔

Hoved rømningsvei - kun veiledende, må kontrolleres mot branntegning

➔

Angrepsvei brannvesen / Rømningsvei ?- må avklares

RIE/ELEKTRO:

Prosjektere rør og bokser til lås og beslag utstyr tilkoblet 230 VAC og 12-24 VDC.

Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollanlegg.

Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet tilknyttet brannalarmanlegg.

Prosjekterer og leverer 230 VAC til dørautomatikk samt 230 VAC nødstrøm til dørautomatikk.

STATUS

Anbud

TEGNINGSKODE

LÅS10T

REV:

FUNKSJONSTEGNING.

PLAN TAK.

DATO: 07.07.2020

SIGN: JS

KTRL: xx

REV

DATO

BESKRIVELSE

SIGN

KTRL

A

PROSJEKTNAMN:

Kulturhuset

PROSJEKTNR:

PROSJEKTADRESSE:

TEKNOLOGI:

Nybygg

BYGGHERRE:

Steinkjer Kulturbygg AS

OPPDRAAGSGIVER:

Norconsult

UTARBEIDET AV:

Beslagos 2 AS

Adresse: Anne Solbergvei 2B, 7902 TILLER

TF / E post: 907 49 181 / jh@beslagos.no