

## V.- ANUNCIOS

### OTROS ANUNCIOS OFICIALES

#### Consejería de Desarrollo Sostenible

**Anuncio de 11/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública para autorización administrativa previa de instalación solar fotovoltaica. Referencia: PE-635. [2021/1478]**

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:

Referencia: PE-635.

Titular: Energías Renovables Musas, S.L.

Proyectos:

1.- Proyecto de Planta Solar Fotovoltaica FV La Colina 23 MWp.

Características principales de las instalaciones:

- Instalación solar fotovoltaica de 23 MWp y 20,4 MWn compuesta de:
  - 46000 módulos fotovoltaicos de 500 Wp Bifacial en seguidores a un eje.
  - 9 inversores de 2500 kVA.
  - 4 CT 5 MVA y 1 CT 2,5 MVA.
  - LSAT 30 kV dos líneas que unirán los CT con Centro de seccionamiento en SET La Colina (926 m + 912 m).
  - LSAT 30 kV Centro de seccionamiento a SET La Colina 30/45 kV.
  - LAAT 45 kV con tramo final en subterráneo desde SET La Colina a SET Seseña 220/45 kV.

2.- Modificado al proyecto técnico administrativo Planta Solar Fotovoltaica FV La Colina 23 MWp.

Características principales de las instalaciones:

- Instalación solar fotovoltaica de 23 MWp y 20,4 MWn compuesta de:
  - 46000 módulos fotovoltaicos mono faciales de 500 Wp en seguidores a un eje.
  - 9 inversores de 2500 kVA.
  - 4 CT 5 MVA y 1 CT 2,5 MVA.
  - LSAT 30 kV dos líneas que unirán los CT con Centro de seccionamiento en SET La Colina (926 m + 912 m).

3.- Subestación Transformadora SET La Colina 30/45 kV.

Características principales de las instalaciones:

- Subestación transformadora 30/45 kV de 20/25 MVA.

4.- Línea de evacuación en 45 kV de Planta Solar Fotovoltaica FV La Colina 23,00 MWp.

Características principales de las instalaciones:

- LAAT 45 kV 4280 metros + LSAT 45 kV 82 metros

Ubicación: Parcela 3 del Polígono 518 referencia catastral 45162A518000030000OX del término municipal de Seseña (Toledo).

Finalidad: Planta de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: <https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/OktbQEDzUI91pGj> pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Toledo, 11 de febrero de 2021

El Delegado Provincial  
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO