

V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Anuncio de 04/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 16211000033-16211000309-16241001380. [2021/1179]

A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 16211000033 – 16211000309 – 16241001380.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Promotor: Torbath Furniture, S.A.

Situación: Término municipal de Villarrubio (Cuenca). Parcela 146 del polígono 504, Ctra. De Valencia, Camino de Uclés y calle Dionisio Gómez.

Características principales: Línea subterránea de alta tensión a 20 KV de 564 + 228 metros de longitud y 590 metros de canalización con conductor AI HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm² de sección y centro de seccionamiento telemandado en edificio prefabricado.

Las actuaciones a llevar a cabo son las siguientes:

1.- N. Expediente 16211000033 L/Saelices de STR Tarancón: Línea subterránea de alta tensión a 20 KV de 564 metros de longitud con conductor AI HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm² desde apoyo nº 1 a instalar con entronque A/S en sustitución de apoyo nº 703900 hasta celda de línea de CS a instalar y salida desde celda de línea de CS a instalar hasta empalmes en línea subterránea de alta tensión en salida de CS Villarrubio (211268100).

Desmontaje de línea aérea entre apoyos nº 703900 a 703902.

Queda fuera de servicio y desmontaje de CS Villarrubio 211268100.

2.- N. Expediente 16211000309 Derivación a CT Dionisio Gómez: Línea Subterránea de alta tensión a 20 KV de 228 metros de longitud (comparte zanja con tramo anterior) con conductor AI HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm² desde celda de línea de nuevo centro de seccionamiento a instalar hasta línea subterránea de alta tensión junto a entronque A/S en apoyo nº 704090.

Desmontaje de línea aérea entre apoyos 704088 y 704090.

3.- Centro de seccionamiento telemandado en edificio prefabricado compuesto por 4 celdas de línea y suministro a servicios auxiliares mediante acometida en baja tensión

Finalidad: Ampliación de instalaciones de la industria.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, situado en Parque San Julián nº 13 (previa petición de cita en teléfono 969179743), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cuenca, 4 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO