

## V.- ANUNCIOS

### OTROS ANUNCIOS OFICIALES

#### Consejería de Desarrollo Sostenible

**Anuncio de 18/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información pública del proyecto de planta fotovoltaica Telesto Solar de 49,969 MWp, y su estudio de impacto ambiental, a efectos de la autorización administrativa previa y evaluación de impacto ambiental, asociada inicialmente al expediente de producción número 19270200523. [2021/1800]**

Efectuada publicación mediante anuncio de 28/01/2021, para información pública del proyecto de Planta Fotovoltáica Telesto Solar de 49,969 MWp, y su estudio de impacto ambiental, a efectos de la Autorización Administrativa Previa y Evaluación de Impacto Ambiental, asociada inicialmente al expediente de producción N° 19270200523, y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n° 20 de 1 de febrero de 2021, se ha comprobado que la documentación del estudio de impacto ambiental que se puso a disposición del público por medio del enlace contenido en el mismo, era incompleta. Por lo anterior, se procede a efectuar un nuevo anuncio de apertura de información pública.

Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, y la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete al trámite de información pública el proyecto y el estudio de impacto ambiental, para lo que se solicita autorización administrativa previa y de evaluación de impacto ambiental. Dichas solicitudes se tramitan conjuntamente con la solicitud de autorización administrativa de construcción.

Planta Fotovoltáica.

N° Expediente: 19270200523

Denominación: Telesto Solar.

Peticionario: Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltáico, S.L.U.

Proyecto: Planta Fotovoltáica Telesto Solar de 49,969 MWp.

Ubicación de las instalaciones: Polígono 502, parcela 1, Polígono 503, parcela 1, Polígono 504, parcela 2 y Polígono 505, parcelas 1, 10001 y 2 del Término municipal de Budia (Guadalajara).

Características: Instalación solar fotovoltaica con estructura fija, potencia instalada 49,98 MW, compuesta por:

- 128.128 módulos de 390 Wp (49.969 kWp) instalados en estructura fija.
- 13 Inversores de potencia entre 3.593 kVA y 3.125 kVA cada uno (función de la temperatura de servicio).
- 6 Centros de transformación de 7200 kVA. N° Expedientes: 19240204146, 19240204147, 19240204148, 19240204150, 19240204151, 19240204152.
- 1 Centro de transformación de 3600 kVA. N° Expediente: 19240204149.
- 7 líneas subterráneas de alta tensión 30 kV de 723, 2361, 715, 561, 1607, 1214 y 1606 m. respectivamente que enlazarán los centros de transformación con la Subestación Las Represas, que es parte de las infraestructuras comunes de evacuación con otras plantas, que se describen posteriormente. N° Expedientes: 19210201834, 19210201835, 19210201836, 19210201837, 19210201838, 19210201839, 19210201840.

Presupuesto total de ejecución material: 17.290.000 €.

Infraestructura Común de Evacuación:

Ubicación de las instalaciones:

En los términos municipales de Budia, Durón, Cifuentes y Trillo (Guadalajara).

Características básicas:

La planta fotovoltaica arriba descrita efectúa parte de su evacuación de forma compartida, en varios escalones, con otras instalaciones de producción fotovoltaica. Dichas instalaciones comunes de evacuación, que se vienen a tramitar junto con la instalación de producción Telesto Solar 10, N° Expediente: 19270200526, está formada por los siguientes proyectos:

Escalón 2, que es compartido con otras 6 instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación diferenciada:

Elementos que la integran:

- Subestación transformadora 30/200 kV-Represas, N° Expediente: 19240100106

- Línea de alta tensión 220 kV Represas-El Peral, N° Expediente: 19210100091

Escalón 1, que es compartido con otras 12 instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación diferenciada:

Elementos que la Integran:

- Subestación Eléctrica 220 kV-El Peral, N° Expediente: 19240100107

- Línea de alta tensión 220 kV El Peral-UMA, N° Expediente: 19210100092

Escalón 0, que es compartido con otras 12 instalaciones de producción, que serán objeto de tramitación diferenciada:

Elementos que la Integran:

- Subestación transformadora UMA, N° Expediente: 19240100110

- Línea de alta tensión 400 kV UMA-Trillo, N° Expediente: 19210100093

Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante tecnología fotovoltaica y su posterior transformación y evacuación.

Nota: Las anteriores descripciones tienen carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.

Órgano competente para la resolución: Dirección General de Transición Energética.

Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071, así como en la siguiente dirección electrónica <http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/wM9rNMe9z7T8rai>, donde podrá obtener el proyecto y la evaluación de impacto ambiental, pudiendo presentar las alegaciones<sup>1</sup> que se estimen oportunas, durante el plazo de 30 días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

<sup>1</sup> En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán utilizar dichos medios.

Guadalajara, 18 de febrero de 2021

El Delegado Provincial  
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN