

## V.- ANUNCIOS

### OTROS ANUNCIOS OFICIALES

#### Consejería de Desarrollo Sostenible

**Anuncio de 12/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-01193. [2021/1527]**

A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:

Referencia: 162110-01193.

Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.

Situación: Término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). Carretera San Clemente, N-310 y Camino Quintanar.

Características principales: LSMT de cierre entre los CT's "Naves" y "Extramuros", nueva alimentación subterránea a CT "Naves" y cambio de celdas de media tensión de ambos centros de transformación. Las actuaciones a realizar son:

1. LSMT, 20 kV s/c, con inicio en CT "Naves" y fin en CT "Extramuros. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm<sup>2</sup>. Longitud aproximada: 284 m (274 m de canalización).

2. Nueva acometida subterránea de alimentación a CT "Naves" con inicio en apoyo a colocar bajo hilos en la L2 T-51 de la ST 35458, apoyo tipo 14C-200 con el entronque aéreo subterráneo, y coordenadas ETRS-89 X=590.673, Y=4.366.049. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm<sup>2</sup>. Longitud aproximada: 48 m (29 m de canalización).

3. Reforma del CT "Naves" (número de expediente: 162410-00574), se cambian las celdas de media tensión existentes por un conjunto de dos celdas de línea automatizadas y una de protección de transformador mediante ruptofusible (2L+1P-TELE), de corte y aislamiento en SF6.

4. Reforma del CT "Extramuros" (número de expediente: 162410-00345), se cambian las celdas de media tensión existentes por un conjunto de dos celdas de línea automatizadas y una de protección de transformador mediante ruptofusible (2L+1P-TELE), de corte y aislamiento en SF6.

5. Desmontaje del tramo comprendido entre los apoyos Nº 7163 y Nº 7165 de la L2 T-51 de la ST3545 y la actual derivación en aéreo al CT Naves desde el apoyo Nº 7163.

Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en la localidad.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para cita previa 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cuenca, 12 de febrero de 2021

El Delegado Provincial  
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO