A3

ALIMENTATION STEP

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A TOUR BALTIMORE

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	10.46 kA
Energie d'arc :	1.8 cal/cm²
Limite d'approche :	58.85 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A AUXILIAIRES

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.66 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.98 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

SONDE TRANSFO 7A

PARAFOUDRE

ALIM DETECTION INCENDIE SICLI

ALIM ARMOIRE 230 V NORMAL/ONDULE

RESISTANCE CHAUFFAGE CELLULES 20 Kw

ARMOIRE PRISES DE COURANT FOUR 1

COFFRET EAUX USEES

49

AE
7K122
400 V

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A TOUR BALTIMORE

ension :	400 V
ourant de court-circuit :	10.46 kA
nergie d'arc :	1.8 cal/cm²
Limite d'approche :	58.85 cm

ntalon et haut manches longues anti-arc
sque et lunettes anti-UV
ants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A AUXILIAIRES

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.66 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.98 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

A3

A2

CONDENSATEUR

STEP 1516
CASE A3-16

49

MODBUS 3

AE
7K122
400 V

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B 7K122

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	13.43 kA
Energie d'arc :	3.0 cal/cm²
Limite d'approche :	79.50 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

50

51

A2

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.33 kA
Energie d'arc : 101 cal/cm²
Limite d'approche : 12.42 m
INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION. PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

A1

TR7A

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B 7K122
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 13.43 kA
Energie d'arc : 3.0 cal/cm²
Limite d'approche : 79.50 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

AE
7K122
400 V

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TP7A
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.33 kA
Energie d'arc : 7.3 cal/cm²
Limite d'approche : 2.08 m
Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial - Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

TR 7A

50

51

A2

A1

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B 7K122

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	13.43 kA
Energie d'arc :	3.0 cal/cm²
Limite d'approche :	79.50 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	18.33 kA
Energie d'arc :	101 cal/cm²
Limite d'approche :	12.42 m

INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION. PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

TR7A

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TP7A

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	18.33 kA
Energie d'arc :	7.3 cal/cm²
Limite d'approche :	2.08 m

Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial - Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

AE
K122
400 V

TR 7A

ARRIVÉE
TR7A

50

ARMOIRE ECLAIRAGE FOUR 1 RDC

TOUR ERF

51

VENTILATION ET DECLENCHEMENT
TEMPERATURE PAR RELAIS T 935

COUPLAGE

A2

A1

AB

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B 7K122
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 13.43 kA
Energie d'arc : 3.0 cal/cm²
Limite d'approche : 79.50 cm
...on et haut manches longues anti-arc
...e et lunettes anti-UV
...isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.33 kA
Energie d'arc : 101 cal/cm²
Limite d'approche : 12.42 m
INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION. PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

TR7A

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TP7A
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.33 kA
Energie d'arc : 7.3 cal/cm²
Limite d'approche : 2.08 m
Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial – Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

ATTENTION
DANGER
TR7B

TR 7A

ARRIVEE
TR7A

X2 7A

APPUYER DEUX FOIS BOUTON

VENTILATION ET DECLENCHEMENT TEMPERATURE PAR RELAIS T 935

TR 7B

COMPRESSEUR 7k122
CHAUFFERIE
CASE A2 - 16

ARMOIRE ECLAIRAGE FOUR 1 RDC

TOUR ERF

COUPLAGE

AB

B1

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	18.33 kA
Energie d'arc :	7.3 cal/cm²
Limite d'approche :	2.08 m

Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial – Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	18.30 kA
Energie d'arc :	101 cal/cm²
Limite d'approche :	12.42 m

INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION, PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

TR7B

ARRIVÉE
TR7A

TR7A

TR7B

TR 7B

VENTILATION ET DECLENCHEMENT
TEMPERATURE PAR RELAIS T 935

APPUYER DEUX FOIS BOUTON

COUPLAGE

ATTENTION
Risque Classe 1

AB

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.30 kA
Energie d'arc : 101 cal/cm²
Limite d'approche : 12.42 m
INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION. PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

TR7B

B1

B2

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.30 kA
Energie d'arc : 7.3 cal/cm²
Limite d'approche : 2.08 m
Sous-vêtements coton - Pantalon et tout manches longues anti-arc - Casque avec écran facial - Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

TR 7B

ARRIVEE
TR7B

MERLIN GERIN

COUPLAGE

ATTENTION
Risque Classe 1

ATTENTION
Risque Classe 1

ATTENTION
Risque Classe 1

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.30 kA
Energie d'arc : 101 cal/cm²
Limite d'approche : 12.42 m
INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION. PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

TR7B

B1

B2

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.30 kA
Energie d'arc : 7.3 cal/cm²
Limite d'approche : 2.08 m
Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial – Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

TR 7B

ARRIVEE
TR7B

X13

APPUYER DEUX FOIS BOUTON

AE
7K121

ATTENTION
Risque Classe 1

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B LAVEUR 4

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B AUXILIAIRES

ATTENTION
Risque Classe 1

COUPLAGE
CASE : A8-13

7.KM23

B1

B2

ATTENTION
Risque Classe 2

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	18.30 kA
Energie d'arc :	7.3 cal/cm²
Limite d'approche :	2.08 m

Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial – Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

ARRIVEE
TR7B

Masterpact
NW40 H1
Ui 1000V Uimp 12kV
Ue Icu
(V) (kA)
220/440 ~ 65
480/690 ~ 65
Ics = 100% Icu
Icw 65kA/1s cat.B
IEC 60947-2

Push OFF
Push ON
ON

MERLIN GERIN

APPUYER DEUX FOIS BOUTON

AE
7K121
400 V

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A 7K121

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	12.98 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.39 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

52

53

54

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B LAVEUR 6

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	9.44 kA
Energie d'arc :	1.6 cal/cm²
Limite d'approche :	55.01 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B AUXILIAIRES

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.82 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.90 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

7K123

55

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B CONDENSATEURS

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	14.81 kA
Energie d'arc :	3.8 cal/cm²
Limite d'approche :	62.51 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

B1

B2

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B
ion :
400 V
rant de court-circuit :
18.30 kA
rgie d'arc :
7.3 cal/cm²
ite d'approche :
2.08 m
vêtements coton - Pantalon et haut manches longues
rc - Casque avec écran facial – Protections auditives -
isolants et sur-gants en cuir

Masterpact
NW40 H1
Ui 1000V Uimp 12kV
Ue icu
(V) (kA)
220/440 ~ 65
480/690 ~ 65
Ics = 100% Icu
Icw 65kA/1s cat.B
IEC 60947-2 50/60Hz

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A 7K121
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 13.58 kA
Energie d'arc : 2.2 cal/cm²
Limite d'approche : 66.39 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

AE
7K121
400 V

52

53

54

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B LAVEUR 6
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 9.44 kA
Energie d'arc : 1.6 cal/cm²
Limite d'approche : 55.01 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B AUXILIAIRES
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 19.62 kA
Energie d'arc : 2.2 cal/cm²
Limite d'approche : 66.90 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

7K123

55

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B CONDENSATEUR
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 16.91 kA
Energie d'arc : 3.8 cal/cm²
Limite d'approche : 82.51 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir et besoin

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A 7K121
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 12.56 kA
Energie d'arc : 2.2 cal/cm²
Limite d'approche : 66.39 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin
AE
7K121
400 V
52
53
54
ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B LAVEUR 6
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 9.44 kA
Energie d'arc : 1.6 cal/cm²
Limite d'approche : 55.01 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin
ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B AUXILIAIRES
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 19.62 kA
Energie d'arc : 2.2 cal/cm²
Limite d'approche : 66.90 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin
7 K123
55
ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B CONDENSATEUR
400 V
16.91 kA
3.8 cal/cm²
92.51 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

B2

AE
7K121
400 V

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A 7K121

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	12.56 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.39 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

B2 18

52

53

MODBUS 4

FORMING NORD B2-33

LAVEUR N 6

54

MODBUS 5

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B LAVEUR 6

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	9.44 kA
Energie d'arc :	1.6 cal/cm²
Limite d'approche :	55.01 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B AUXILIAIRES

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.62 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.90 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

7 K123

55

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B CONDENSATEUR

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	16.91 kA
Energie d'arc :	3.8 cal/cm²
Limite d'approche :	92.51 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc

AE
7K121
400 V

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A 7K121

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	12.56 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.39 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

52

53

54

55

7 K123

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B LAVEUR 6

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	9.44 kA
Energie d'arc :	1.6 cal/cm²
Limite d'approche :	55.01 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B AUXILIAIRES

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.62 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.90 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B CONDENSATEUR

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	16.91 kA
Energie d'arc :	3.8 cal/cm²
Limite d'approche :	2.51 cm

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B LAVEUR 6

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	9.44 kA
Energie d'arc :	1.6 cal/cm²
Limite d'approche :	55.01 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B AUXILIAIRES

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.62 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.90 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B CONDENSATEUR

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	16.91 kA
Energie d'arc :	3.8 cal/cm²
Limite d'approche :	92.51 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

AUXILIAIRE
GE
CASE B2-29

53

MODBUS 4

FORMING NORD B2-33

LAVEUR N 6

54

MODBUS 5

7 K123

55

AB

A1

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	18.30 kA
Energie d'arc :	101 cal/cm²
Limite d'approche :	12.42 m

INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION. PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

TR7B

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7B

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	18.30 kA
Energie d'arc :	7.3 cal/cm²
Limite d'approche :	2.08 m

Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial – Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

ATTENTION
Risque Classe 2

ARRIVEE
TR7B

TR 7B

APPUYER DEUX FOIS BOUTON

DISPLAY

A1

A2

A3

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.33 kA
Energie d'arc : 101 cal/cm²
Limite d'approche : 12.42 m
INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION. PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

TR7A

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B 7K122
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 13.43 kA
Energie d'arc : 3.0 cal/cm²
Limite d'approche : 75.50 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

AE
7K122
400 V

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.33 kA
Energie d'arc : 7.3 cal/cm²
Limite d'approche : 2.08 m
Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial – Protections auditives - Gants isolants et sur-gants en cuir

TR 7A

ARRIVEE
TR7A

TR7A

Schneider Electric

LOCALISATION DEFAUT

MERLIN GERIN
XTU320

T935

VENTILATION ET DECLENCHEMENT TEMPERATURE PAR RELAIS T 935

COUPLAGE

COUPLAGE

A3

A2

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 18.33 kA
Energie d'arc : 101 cal/cm²
Limite d'approche : 12.42 m
INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS-TENSION. PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

TR7A

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B 7K122
Tension : 400 V
Courant de court-circuit : 13.43 kA
Energie d'arc : 3.0 cal/cm²
Limite d'approche : 79.50 cm
Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

AE
7K122
400 V

ALSTOM

ATTENTION
Risque Classe 1

ATTENTION
Risque Classe 1

TR 7A

ARRIVÉE
TR7A

APPUYER DEUX FOIS BOUTON

A3

A2

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7B 7K122

Tension	400 V
Courant de court-circuit :	13.43 kA
Energie d'arc :	3.0 cal/cm²
Limite d'approche :	78.50 cm

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

AE
7K122
400 V

50

51

ATTENTION
DANGER
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.33 kA
Energie d'arc :	101 cal/cm²
Limite d'approche :	12.42 m

INTERVENTION INTERDITE QUAND EQUIPEMENT SOUS TENSION, PAS D'EQUIPEMENT ADAPTE !

A1

TR7A

ATTENTION
Risque Classe 2
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : JEU DE BARRE TR7A

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.33 kA
Energie d'arc :	7.3 cal/cm²
Limite d'approche :	3.36 m

Sous-vêtements coton - Pantalon et haut manches longues anti-arc - Casque avec écran facial - Protections auditives
Gants isolants et sur-gants en cuir

TR 7A

AB

B1

B2

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A TOUR BALTIMORE

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	10.46 kA
Energie d'arc :	1.8 cal/cm²
Limite d'approche :	58.85 cm

'antalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ATTENTION
Risque Classe 1

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR7A AUXILIAIRES

Tension :	400 V
Courant de court-circuit :	19.66 kA
Energie d'arc :	2.2 cal/cm²
Limite d'approche :	66.98 cm

antalon et haut manches longues anti-arc
asque et lunettes anti-UV
ants isolants et sur-gants en cuir si besoin

SONDE TR