MERLIN GERIN

TS17A

1

ARRIVEE
JEU DE BARRES A
DEPUIS TR 9A

ARRIVEE
SECOURS 1

AE
7P008

7M42. POMPE
EAU FROIDE N°4



Tour de refroidissement
N° A2

ATTENTION
Risque Classe 0

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A 7PM42

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 8.30 kA |
| Energie d'arc : | 0.35 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 21.70 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

Pompe eaux chaudes 2
7PM28

Pompe eaux froides 4
7PM42

PRISE PS
CHAUFFERIE
EXTERIEURE POMP

PRISE PS 63
CHÂTEAU D'EAU

RECHAUFFEUR
GAZ

ALIM. A TS9

ARRIVEE 2A
NORMALE

7M36-1. TE
ECLAIRAGE
CHAUFFER

PRISE PS
CHAUFFERIE
EXTERIEURE POMPES

PRISE PS 63
CHÂTEAU D'EAU

RECHAUFFEUR
GAZ

**ATTENTION**
**Risque Classe 0**

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A RECHAUF

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 1.13 kA |
| Energie d'arc : | 0.08 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 8.90 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ALIM. A TS9

**ATTENTION**
**Risque Classe 0**

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A TS9

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 4.88 kA |
| Energie d'arc : | 1.2 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 45.61 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ARRIVEE 2A
NORMALE

**ATTENTION**
**Risque Classe 1**

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 7.77 kA |
| Energie d'arc : | 2.0 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 61.96 cm |

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

7M06-1 TE11
ECLAIRAGE
CHAUFFERIE

**ATTENTION**
**Risque Classe 0**

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A TE11

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 6.05 kA |
| Energie d'arc : | 0.35 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 21.60 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

7PM3L POMPE
EAU FROIDE N°1

**ATTENTION**
**Risque Classe 0**

Mesure générale
TS17A

7PM05. POMPE
EAU FROIDE N°1

ATTENTION
Risque Classe 0

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A 7PM05

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 6.30 kA |
| Energie d'arc : | 0.38 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 23 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

AE
7P048

AE
7P046

AE7P020

AE7P014

Mesure générale
TS17A

7PM05. POMPE
EAU FROIDE N°1

**ATTENTION**
**Risque Classe 0**

Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A 7PM05

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 8.30 kA |
| Energie d'arc : | 0.39 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 23 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

AE
7P048

AE
7P046

AE7P020

AE7P014

COUPLAGE
JEU DE BARRES

TS17A

1

ARRIVEE JEU DE BARRES A DEPUIS TR 5A

ARRIVEE SECOURS 1

Pompe eaux chaudes 2
7PM08

Pompe eaux froides 4
7PM42

AE
7PM08

DN42 POMPE EAU FROIDE N°4

Tour de refroidissement N°2 A2

PRISE PS CHAUFFERIE EXTERIEURE POMPES

PRISE PS 63 CHÂTEAU D'EAU

RECHAUFFEUR GAZ

ATTENTION
Risque Classe 0
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A RECHAUF

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 1.13 kA |
| Energie d'arc : | 0.08 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 8.90 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ALIM. A TS9

ATTENTION
Risque Classe 0
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A TS9

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 4.88 kA |
| Energie d'arc : | 1.2 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 45.61 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

ARRIVEE 2A NORMALE

ATTENTION
Risque Classe 1
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 7.77 kA |
| Energie d'arc : | 2.0 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 61.96 cm |

Pantalon et haut manches longues anti-arc
Casque et lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

7M06-1. TE11 ECLAIRAGE CHAUFFERIE

ATTENTION
Risque Classe 0
Risque d'arc électrique
Equipements de protection requis
Tableau : TABLEAU TR2A TS17A TE11

| | |
|---|---|
| Tension : | 400 V |
| Courant de court-circuit : | 6.05 kA |
| Energie d'arc : | 0.35 cal/cm² |
| Limite d'approche : | 21.60 cm |

Vêtements en coton non traité
Lunettes anti-UV
Gants isolants et sur-gants en cuir si besoin

4
COUPLAGE
JEU DE BARRES
PHMETRE
AUTOMATIQUE
D'EAU PROCESS
7M10
ARMOIRE COM. DE
CARBONNATATION

MERLIN GERIN

4

Pompe eaux froides 1
7PM05

COUPLAGE
JEU DE BARRES

Pompe eaux chaudes 6
7PM48

Pompe eaux chaudes 4
7PM46

PIMETRE
AUTOMATIQUE
D'EAU PROCESS

7WB
ARMOIRE COM. DE
CARBONNATATION

MERLIN GERIN
4
COUPLAGE
JEU DE BARRES
no
ok
CASE : 16
7VM02
VIBREUR
TREMIE CHAUX
DECARBONATATION
no
ok
CASE : 22
7KM03
VANNE
ALVEOLAIRE
DECARBONATATION
PHMETRE