Okken

1

TGBT TS46B

Marque de fabrique	: SCHNEIDER ELECTRIC	Date de fabrication	: 12/2025
Constructeur d'ensemble	: S.E.T.B.T - France	Ip	: 31
Type	: Okken	Ue	: 400 V
Identification du tableau	: CD7220- F1-2413E0367-0020	Icw	: 50 kA / 1s
Schéma de liaison à la terre	: IT 3P + N		
Forme arrivée / départs	: 4b / 4b		

Tableau conforme aux normes CEI 61439-1 et 61439-2

ARRÊT D'URGENCE

OUVERT

FERMÉ

DÉFAUT

L1 L2 L3

1

Okken

Schneider Electric

TGBT TS46B

Marque de fabrique	: SCHNEIDER ELECTRIC	Date de fabrication	: 12/2025
Constructeur d'ensembles	: S.E. T.B.T - France	IP	: 31
Type	: Okken	Ue	: 400 V
Identification du tableau	: C2722I-F1-241380387-4029	Icw	: 50 kA / 1s
Schéma de liaison à la terre	: IT 3P + N		
Forme arrivée / départs	: 4b / 4b		

Tableau conforme aux normes CEI 61439-1 et 61439-2



1

Okken

Schneider Electric

ARRÊT D'URGENCE

OUVERT

FERMÉ

DÉFAUT

2


2
Okken
Schneider Electric
2
Okken
Schneider Electric
D'URGENCE

ARMOIRE
ATELIER PACKMAN
5M05

ARMOIRE
ATELIER PACKMAN
5M05

1

Okken

Schneider Electric

Schneider Electric

TGBT TS46B

Marque de fabrique	: SCHNEIDER ELECTRIC	Date de fabrication	: 12/2025		
Constructeur d'ensembles	: S.E.T.B.T - France	Ip	: 31		
Type	: Okken	Ue	: 400 V		
Identification du tableau	: CZ7235- F1-24163357-0025	Icw	: 50 kA / 1s		
Schéma de liaison à la terre	: IT 3P + N				
Forme arrivée / départs	: 4b / 4b				

Tableau conforme aux normes CEI 61439-1 et 61439-2

AUXILIAIRES + PARAFOUDRE

1

Okken

Schneider Electric

2

D'URGENCE

OUVERT

FERME

DEFAUT

L1 L2 L3