

Heat exchanger

$$(q_{in})_{\text{Boiler}} = (q_{out})_{\text{Heat Exchanger}}$$

↓

$$-q_{in} = C_p(T_{out} - T_{in})$$

$$h_2 - h_3 = C_p(T_{out} - T_{in})$$

$$h_3 = h_2 + C_p(T_{in} - T_{out})$$

$$h_3 = h_2 + q_{in}$$

$T_{out}$  = exit temp. of exhaust  
 $T_{in}$  = inlet temp. of exhaust

$$T_{in} = 602.66^\circ\text{C}$$

$$T_{out} = 90^\circ\text{C}$$

$$C_p = 5.25 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K}$$

$$q_{in} = 5.25(602.66 - 90)$$

$$a) q_{in} = 2691.465 \text{ kJ/kg}$$

Rankine cycle

$$T_1 = T_4 = 25^\circ\text{C}$$

$$P_1 = P_{\text{sat}@25^\circ\text{C}} = 3.1698 \text{ kPa}$$

$$P_2 = 2 \text{ MPa}$$

$$h_1 = h_f@25^\circ\text{C} = 104.83 \text{ kJ/kg}$$

$$v_1 = v_f@25^\circ\text{C} = 0.001003 \text{ m}^3/\text{kg}$$

$$(W_{\text{pump}})_{in} = v_1(P_2 - P_1)$$

$$= 0.001003(2000 - 3.1698)$$

$$= 0.001003 (2000 - 3.1698)$$

$$= 2.003$$

$$h_2 = h_1 + (W_{\text{pump}})_{\text{in}}$$

$$= 106.833 \text{ kJ/kg}$$

$$h_3 = h_2 + q_{\text{in}} \text{ (from heat exchanger)}$$

$$h_3 = 106.833 + 2691.465$$

$$h_3 = 2798.3 \text{ kJ/kg}$$

$$\begin{array}{l} h_3 = 2798.3 \\ P_3 = P_2 = 2 \text{ MPa} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} S_3 = S_2 @ 2 \text{ MPa} = 6.3390 \text{ kJ/kg} \cdot \text{K} \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} S_4 = S_3 = 6.339 \\ T_4 = 25^\circ \text{C} \end{array} \left\{ \begin{array}{l} x_4 = \frac{s - s_f}{s_{fg}} = \frac{6.339 - 0.3672}{8.1845} \\ x_4 = 0.729 \end{array} \right.$$

$$h_4 = h_{f@25^\circ \text{C}} + x h_{fg@25^\circ \text{C}}$$

$$h_4 = 104.83 + (0.729) 2441.7$$

$$h_4 = 1884.83 \text{ kJ/kg}$$

$$h_4 = 1884.83 \text{ kJ/kg}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } (W_{\text{Turbine}})_{\text{out}} &= h_3 - h_4 \\ &= 913.47 \text{ kJ/kg} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } \eta_{\text{th}} &= 1 - \frac{Q_{\text{out}}}{Q_{\text{in}}} \\ &= 1 - \frac{h_4 - h_1}{Q_{\text{in}}} \\ &= 1 - \frac{1884.83 - 104.83}{2691.465} \\ &= 0.33865 \\ &\approx 33.9\% \end{aligned}$$