محضر تنسيق بتارىخ 2024/04/21 م

المشروع: تصميم وتنفيذ إمداد الدائري الثالث بمنطقة الكعكية.

الاستشارى: مكتب أنماط التصميم للاستشارات الهندسية.

المقاول: شركة مطلق الغويري للمقاولات.

إشارة إلى طلب مقاول شركة المياه التنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة المالية بخصوص تحديد موقع وآلية ربط الخط قطر 800مم الخاص بالمشروع المذكور أعلاه على الخط القائم قطر 800مم المغذي لمحطة ضخ ملكان وذلك حسب مخططات ومستندات عقد المشروع أعلاه. (مرفق مخطط)

واستكمالاً لما تم من تنسيقات تم الاجتماع مع مندوبي وزارة المالية بتاريخ 2024/04/18 والاتفاق على معاينة الموقع والاطلاع على المخططات والبيانات الخاصة بأعمال الربط المطلوبة، وعليه تم الشخوص على الموقع بتاريخ 2024/04/21 لمعاينة مواقع الربط على الخطوط المذكورة والاتفاق على التالى:

- 1- يقوم مقاول شركة المياه بالتنسيق مع مقاول وزارة المالية بتحديد منسوب ومعلومات نقطة الربط على الخط القائم قطر 800مم الخاص بوزارة المالية.
- 2- يلتزم مقاول شركة المياه بالتنسيق وأخذ الموافقة من الإدارة المختصة بوزارة المالية بخصوص إيقاف ضخ المياه قبل أعمال الحفر والربط.
- 3- بعد تحديد موعد التنفيذ وإيقاف المياه من المختصين يتم إخطار مقاول شركة المياه بخلو الخط من المياه لبدء تنفيذ الربط
- 4- يلتزم مقاول شركة المياه بتنفيذ أعمال الربط وتركيب القطع والتدعيم بناءً على المخطط المرفق وخلال مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة.
- 5- يتم التنسيق بين إدارة التشغيل بشركة المياه وإدارة التشغيل بوزارة المالية بخصوص تحديد فلسفة التشغيل وعدم التأثير على منظومة الحرم المكي الشريف.
- 6- نظراً لأن خطي التغذية لمحطة الضخ والخزان المعدني في نفس خندق الحفر ، عليه يلتزم مقاول شركة المياه بالاحتياطات التالية:
 - اختيار مكان الربط بمنتصف الماسورة القائمة لتجنب كشف رؤوس المواسير القائمة.
 - تجهيز بلوكات خرسانية وكمرات حديدية مع احزمة ربط للتدعيم في الوقت المناسب.
 - توفير وتجهيز قطع ربط وإصلاح تحسباً لأي طاريء بالخط القائم الموازي.
 - استخدام خرسانة سريعة الشك لتسريع إعادة الوضع مع تجنب الاهتزازات أثناء العمل. وعلى ذلك جرى التوقيع،،،

مكتب أنماط التصميم	شركة هاشم إسماعيل	شركة مطلق الغويري
م/احمد عبد اللطيف	م /	م/محمد المصري

مدير المشروع -شركة المياه الوطنية مندوب وزارة المالية مدير برنامج مشاريع المياه -شركة المياه الوطنية مراحد الزهراني م/ عابد السواط م/ احمد الزهراني