

La documentation officielle indiquant que les pommes de douche et les robinets de salle de bain ont un débit réduit égal ou inférieur à la valeur figurant à la colonne « condition pour la réduction » du **Tableau 3** est exigée. La seule exception à cette exigence concerne le robinet utilisé pour remplir la baignoire. Les étiquettes ENERGY STAR (ou un autre document officiel) sont exigées pour la laveuse et le lave-vaisselle.

Les conditions suivantes permettent des réductions de la charge pour l'eau chaude :

- toutes les pommes de douche sont à débit réduit (7,6 L/min ou moins) ;
- tous les robinets de salle de bain sont à débit réduit (5,7 L/min ou moins) ;
- la laveuse est certifiée ENERGY STAR ;
- le lave-vaisselle est certifié ENERGY STAR.

Tableau 3 : Réductions autorisées de la charge pour l'eau chaude

| Accessoire / appareil                   | Condition pour la réduction <sup>1</sup>        | Réduction approximative (L/jour) (gal/jour) (gal US/jour) |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Pommes de douche à débit réduit         | 7,6 L/min (1,7 gal/min) [2 gal US/min] ou moins | 19 (4,2) (5,0)                                            |
| Robinet de salle de bain à débit réduit | 5,7 L/min (1,5 gal/min) ou moins                | 10 (2,2) (2,6)                                            |
| Laveuse                                 | Certifiée ENERGY STAR                           | 18 (4,0) (4,0)                                            |
| Lave-vaisselle                          | Certifié ENERGY STAR                            | 3 (0,66) (0,8)                                            |
| Réduction totale possible               |                                                 | 50 (11,0) (13,2)                                          |

<sup>1</sup> Chacune des quatre conditions peut être appliquée individuellement. Le calcul des réductions relatives aux pommes de douche est généralement effectué à l'aide d'un logiciel autorisé en fonction de la température de l'eau froide à l'entrée du système, du débit et d'une douche d'environ sept minutes. Par conséquent, les 19 litres par jour attribués pour les pommes de douche et la réduction totale possible représentent des chiffres approximatifs.