Brandteknisk vurdering

Sag BV-2026-0144, punkt 2 · Bakkevej 48, 2610 Rødovre · udstedt 2026-08-11

Afgørelse	Godkendt på betingelser	Verifikationskode	DB82B0C0C42894EB

1. Konstruktion og installation

Konstruktion: Skaktvæg, 2x12,5 mm gips pr. side på stålskelet, 100 mm, krav EI 60.

Installation: Gulvvarme Alupex, Ø16 x 2.25 mm, uisoleret, lukket system, hul 40 x 40 mm.

2. Afvigelse fra den testede opbygning

Nærmeste testede opbygning: ETA-20/1322 A.4.1.1, side 88 (Multicollar Slim): Henco PE-Xc/AL/PE-Xc Ø ≤ 20 mm / 2.0 mm, EI 120 U/C, None.

Parameter	Projekteret	Testet	
konstruktion	let væg	let væg / massiv væg	OK
tykkelse	100 mm	≥ 100 mm	OK
monteringssituation	vinkelret, almindelig	vinkelret, almindelig	OK
diameter	Ø 16 mm	Ø ≤ 20 mm	OK
godstykkelse	2.25 mm	2 mm	afviger
isoleringstype	ingen	ingen	OK
klassifikation	EI 60 krævet	EI 120 U/C	OK
rørende	C/C	U/C (lukket system (brugsvand/varme))	OK
ringspalte	12 mm	≤ 20 mm, Multisealant A / Multimastic SP (ETA-20/1322 afsnit 1, pkt. 4)	OK

Uddrag af ETA-20/1322, side 88 (den citerede række markeret):

Page 88 of 248 of European Technical Assessment ETA-20/1322 issued on 2021-01-01

Pipe material^	Maximum pipe diameter mm	Pipe wall thickness mm	No. of collars per face	Classification*
Henco PE-Xc/AL/PE-Xc	20	2.0	one	EI 120 U/C
Uponor PE-Xa Aqua Pipe	25	3.5		
Henco PE-Xc/AL/PE-Xc	32	3.0		
	40	3.5		
Uponor PE-Xa Aqua Pipe	40	4.0		
Henco PE-Xc/AL/PE-Xc	50			
Alpex Duo PE-Xb/AL/PE-Xb	63	4.5	one	E 90 U/C EI 60 U/C
Henco				

3. Faglig vurdering

EKSEMPEL. Røret er tyndvægget i forhold til den testede række. Afvigelsen er vurderet på baggrund af nærmeste testede dimensioner i samme tabel og manchettens lukkevirkning; løsningen accepteres på de anførte betingelser.

Sammenlignelige tidligere afgørelser: P-2025-108

4. Løsningsmodel

• Udførelse efter monteringsvejledningen

• Fotodokumentation pr. gennemføring

5. Forudsætninger og begrænsninger

• Komposit-rør: testet med navngivne fabrikater (fx Henco, Uponor, Geberit Mepla, REHAU, Wavin Tigris, Alpex DUO). Kontrollér rørfabrikatet mod ETA-20/1322 afsnit 2, pkt. 10.

• Installationer understøttes højst 450 mm fra væggens begge sider / dækkets overside (ETA-20/1322 afsnit 1, pkt. 3).

• Vurderingen er projektspecifik og bygger på de oplysninger og det materiale, der er fremsendt.

• Vurderingen gælder alene for den beskrevne løsning og under de anførte forudsætninger.

• Ændringer i konstruktion, installation, materialer, produkter eller udførelse kan medføre, at vurderingen ikke længere er gældende og skal revurderes.

6. Dokumentation og sporbarhed

Kilder	ETA-20/1322 (ETA-Danmark); EN 1366-3; EN 13501-2; BR18
Vidensbase-version	9399b8bb976a
Hændelseslog	8 hændelser, kæde-hash d8cb7a109937
Udarbejdet af	Rådgiver Øst 2
Kontrolleret af (4 øjne)	Rådgiver Øst 1

Scan for at kontrollere, at vurderingen er ægte og gældende · DB82B0C0C42894EB

Demonstration: sag, projekt og afgørelse er fiktive eksempler. Beslutningsstøtte; vurderingen udarbejdes og underskrives af en person.