LABORATUVAR 5 · OTOMATİK THERMOFORM HAZIR KAP VAKUM VE PAKETLEME MAKİNASI HATTI

SBOM / CVE / Patch

Çıktı: Vulnerability Decision

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: SBOM = yazılım malzeme listesi · **CVE** = açığın kayıt no'su · **CVSS** = ciddiyet (0–10). Bir CVE sizi etkiler mi? Üç şart: bileşen **var**, sürüm **etkileniyor**, açık **ulaşılabilir**.

Verilen zafiyet kaydı

Bileşen	PaketPro Component X (PLC firmware kütüphanesi)
Sürüm	2.4
CVE	CVE-XXXX-XXXX
Önem	Critical (CVSS 9.8)
Yama	Mevcut

Görev — karar akışı

1. Bu CVE sizi gerçekten etkiliyor mu? (üç şartı kontrol edin)

   Evet, üç şartı da sağladığı için doğrudan etkiler: NOVAC makinemizin SBOM envanterinde bu PLC firmware kütüphanesi yer almaktadır, çalışan sürümümüz (2.4) zafiyetli aralıktadır ve kontrolör ağ üzerinden uzaktan erişilebilir durumdadır.

2. Üretimi hemen durdurur musunuz? Neden / neden değil?

   Hayır, üretimi plansız şekilde hemen durdurmam; termoform vakum hattında plansız duruş gıda hammaddesinde bozulmaya ve kalıplarda mekanik sıkışmaya yol açacağından, ilk planlı bakım veya duruş penceresine kadar telafi edici ağ izolasyonlarını devreye sokarım.

3. Yamayı doğrudan mı uygularsınız, önce test mi? Nerede test?

   Kesinlikle doğrudan uygulamam, önce test ederim; PID sıcaklık döngülerinin ve durum makinesi (state machine) zamanlamalarının bozulmaması için yamayı öncelikle test panosunda (donanım seviyesinde izole yedek PLC / test tezgâhı üzerinde) doğrularım.

4. Bu yama bir safety validation etkiliyor mu? Nasıl anlarsınız?

   Emniyet fonksiyonları bağımsız Safety PLC üzerinde koşuyorsa doğrudan etkilemez; ancak yama sonrasında standart kontrolör ile emniyet yolu arasındaki Safety Bus döngü sürelerini ve ISO 13849 fonksiyonel emniyet doğrulama matrisini test ederek sistemin etki durumunu teyit ederim.

5. Yama mümkün değilse compensating control (telafi edici önlem) ne olur?

   İlgili PLC portlarını endüstriyel güvenlik duvarında kural yazarak dış dünyaya kapatırım, uzaktan servis erişim yetkilerini askıya alırım ve kontrolörü derin paket inceleme (DPI) ile sıkı denetlenen izole bir VLAN içine çekerim.

Bu föyün çıktısı **Vulnerability Decision** → Evidence Pack **EP 09 · 10 · 11** başlığına oturur.