

BCT1 **TOYOTA - Planned Work Order Details**

Work Order Type: MPM GL Account: 21AG+5130120006+M9150M

Posted / Approved By:

Nov 19, 2025 9:23 AM

WOT-101

Work Order BCT1644556**Description** PM ANTENAS DE TROLLEYS T2 1M**Responsibility**

Reported By	Supervisor	Lead	Owner	Crew Work Group	Maint. Shift	Vendor
Maximo Admin	Abel Cano	Jose Luis Avila		BCTMT	4	


Work Order Details

Location:	T2-CAB	PAINT 2 CAB	Target Start	11/23/25 10:00 PM	Priority	3
Asset No:			Target Finish	11/23/25 11:30 PM	Calc. Priority	8
Asset Short Desc:			Schedule Start		Asset Loc. Pri.	2
Rank:			Schedule Finish		WO Type	MPM
Route No:			EST(Hrs)	1.50	WO Status	WSCH
Job Plan No:	TM24584 REV: 0	JP PANEL DE CONTROL ANTENAS TROLLEYS T2	Finish No Later Than	12/23/25 11:30 PM	Parent WO	
PM:	TM3548 FREQ: 1 MONTHS	PM ANTENAS DE TROLLEYS T2 1M	Work Condition	UP	Column Loc	

Tasks

Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
10	SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT, DELIMITE AREA	UBICAR LAS FUENTES DE ENERGIAS DE PLACARD Y JSRA, APLICAR LOTO, REVISAR Y FIRMAR POR LOS INVOLUCRADOS	SIN ENERGIA RESIDUAL, EQUIPO DESENERGIZADO, DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES		0	
Observations						
20	REVISION INTERNA DE PANEL DE CONTROL	VERIFICAR CON TESTER O MULTIMETRO 0 ENERGIA RESIDUAL	DISMINUIR RIESGOS DURANTE LA INSPECCION		0	
Observations						
30	REVISION INTERNA DE PANEL DE CONTROL	ABRIR PANEL DE CONTROL CONFIRME QUE LA CERRADURA FUNCIONE CORRECTAMENTE	ANOTE COMENTARIO DE SER NECESARIO		0	
Observations						
40	REVISION FISICA DE PANEL DE CONTROL	VERIFICAR HERMETICIDAD DE TABLERO SIN DAÑOS O PERFORACIONES	ANOTE COMENTARIO DE SER NECESARIO PARA UNA REPARACION MAYOR		0	
Observations						

BCT1		TOYOTA - Planned Work Order Details		Posted / Approved By:	Nov 19, 2025 9:23 AM
Work Order Type: MPM		GL Account: 21AG+5130120006+M9150M			WOT-101

Tasks						
Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
50	REVISION DE FILTROS DE A/C	REALICE LIMPIEZA DE FILTROS O REEMPLACE DE SER NECESARIO	ASEGURAR CORRECTA TEMPERATURA AL INTERIOR DEL TABLERO		0	
Observations						
60	LIMPIEZA INTERIOR DEL PANEL	LIMPIAR POLVO ACUMULADO CON AYUDA DE UNA BROCHA O UTILICE LA ASPIRADORA	DEBE DE ESTAR LIBRE DE POLVOS Y SUCIEDAD		0	
Observations						
70	LIMPIEZA EXTERIOR DEL PANEL	LIMPIAR POLVO ACUMULADO CON AYUDA DE UNA BROCHA	PUEDA UTILIZAR TOALLAS CON ALCOHOL DEBE DE ESTAR LIBRE DE SUCIEDAD		0	
Observations						
80	REVISION DE TUBERIA Y CABLEADO	REVISAR TUBERIA QUE ESTEN DEBIDAMENTE CONECTADOS (PLUGS)	VERIFICAR QUE LOS CONECTORES ESTEN DEBIDAMENTE INSTALADOS COLOCAR MARCA DE REFERENCIA		0	
Observations						
90	REVISION DE CABLEADO	REVISAR CORRECTO RUTEO DE CABLE, POR CANALETAS Y TUBERIA	QUE TENGA TAPAS COMPLETAS , QU ESTE ORDENADO Y ETIQUETADO		0	
Observations						

BCT1 Work Order Type: MPM	TOYOTA - Planned Work Order Details GL Account: 21AG+5130120006+M9150M	Posted / Approved By:	Nov 19, 2025 9:23 AM WOT-101
-------------------------------------	--	-----------------------	---------------------------------

Tasks						
Task ID	Major Steps:	Key Points:	Reason / Conditions:	Measurement Point:	Value:	
100	REVISION DE TERMINALES	JALAR SUAVEMENTE LAS TERMINALES Y VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN INSERTADAS CORRECTAMENTE	CONFIRME SUAVEMENTE CON UN JALON REAJUSTE DE SER NECESARIO		0	
Observations						
110	REVISION DE CABLES DE RED	CONFIRMAR INTEGRIDAD DE CABLE DE RED UTILICE TESTER PARA VERIFICAR	QUE LOS CABLES SE ENCUENTREN EN BUENAS CONDICIONES Y FUNCIONAL		0	
Observations						
120	REVISIONDE TORNILLERIA	VERIFICAR QUE LOS CABLES SE ENCUENTREN APRETADOS CORRECTAMENTE (RELEY , CLEMAS ,CONEXIONES, ETC)	REVISE TORQUE CORRECTAMENTE		0	
Observations						
130	CONFIRMACION	5'S HERRAMIENTA Y MATERIALES, EN CASO DE DISPONER MATERIAL COLOCARLO EN CONTENEDOR CORRESPONDIENTE	VERIFIQUE QUE NO EXISTA OBSTRUCCION CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO		0	
Observations						
140	EVALUACION Y AUDITORIA	GL/AML CONFIRMAR REALIZACION DEL PM, FIRMAR DE RECIBIDO Y COMPRADO.	FIRMA GL/ AML_____. ASEGURAR DOUBLE CHECK DEL EQUIPO ANTES DE ARRANCAR		0	
Observations						

Technician Sign Off

Print Name: _____	Signature: _____	Date: _____	Time: _____	Actual Hours (hh:mm): <u>0</u>
-------------------	------------------	-------------	-------------	--------------------------------

Asset No _____

Work Order No BCT1644556 PM ANTENAS DE TROLLEYS T2 1M