

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:45 PM

JP-501

Job Plan #: 59319 REV: 0 Description: JP - RECUPERADOR DE SOLVENTES T2 -1M

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	0	Status:	REVISED
Priority:			NOT CURRENT VERSION

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:	4		

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
10	SEGURIDAD, JSRA Y LOCK OUT	UBICAR TODAS LAS FUENTES DE ENERGIA Y REALIZAR JSRA	DISMINUIR RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES	5	
20	REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS	MANUALMENTE OPERE BOMBA DE DIAFRAGMA DE LOS TANQUES AL CONTENEDOR	ASEGURAR CONFIABILIDAD Y REVIZAR PUNTOS POSIBLES DE FUGA O FALTA DE PRESION	5	
30	LOTO	APLICAR LOCK OUT AL EQUIPO (REVISAR PLACARD)	SIN ENERGIA RESIDUAL,EQUIPO DESENEGIZADO,DISI RIESGOS Y EVITAR ACCIDENTES	5	
40	REVISION DE BOMBA	APAGUE BOMBA	ASEGURE QUE NO TENGA SUMINISTRO DE AIRE LA BOMBA	5	
50	REALIZAR LOS SIGUIENTES PASOS	INSPECCIONE LA BOMBA DEL RECUPERADOR DESOLVENTES,FUGAS EN MANGUERAS Y TUBERIAS.	REPARE SI ES NECESARIO.	5	

Nov 18, 2025 3:45 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:45 PM

JP-501

Job Plan #: 59319 REV: 0 Description: JP - RECUPERADOR DE SOLVENTES T2 -1M

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	0	Status:	REVISED
Priority:			NOT CURRENT VERSION

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:	4		

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
60	REVISION DE RECIPIENTE	INSPECCIONE QUE ESTE LIBRE DE PINTURA O LODO.	QUE NO TENGA MUCHO SOLIDOS EN FONDO , AVISAR A PRODUCCION DE SER ASI PARA PROGRAMAR LIMPIEZA	5	
70	REVISION DE RECIPIENTE	INSPECCIONE RECIPIENTE PARA ASEGURARSE QUE TODOS LOS COMPONENTES ESTEN UNIDOS DE FORMA SEGURA.	INTEGRIDA DE TANQUE DE ESTRUCTURA Y SUS CONECCIONES	5	
80	REVISION DE VALVULAS	VERIFIQUE LA OPERACION DE TODAS LAS VALVULAS MANUALES.	PRUEBE CADA UNA DE ELLAS.	5	

Nov 18, 2025 3:45 PM

BCT1

TOYOTA - JOB PLAN DETAILS

Nov 18, 2025 3:45 PM

JP-501

Job Plan #: 59319 REV: 0 Description: JP - RECUPERADOR DE SOLVENTES T2 -1M

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	0	Status:	REVISED
Priority:			NOT CURRENT VERSION

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:	4		

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
90	REVISION DE TUBERIA	VERIFIQUE EXISTA FLUJO A TANQUE PARA RECUPERAR, REPORTE A PRODUCCION SI NO EXISTIERA	CONFIABILIDAD Y ASEGURAR RECUPERACION DE RESIDUOS Y EVITAR PROBLEMAS DE CALIDAD Y OPERACION EN ROBOT	5	
100	REALIZAR SUMINISTRO DE AIRE	ABRA EL PASO DE AIRE PARA LA BOMBA RECUPERADORA DE SOLVENTES.	VERIFIQUE QUE LA PRESION SEA APROX 60 PSI	5	
110	RESTABLESER TANQUE A CONDICIONES DE OPERACION	REGRESE LA VALVULA A SU POSICION NORMAL.	VERIFICAR FUNCIONAMIENTO	5	
120	REVICION DE CABLE DE TIERRA	REVISAR CONEXION DE CABLE A TIERRA DE LOS TANQUES Y DEPOSITO DE RESIDUOS PELIGROSOS.	SEGURIDAD ANTIESTATICA EN EQUIPO	5	

Nov 18, 2025 3:45 PM

Job Plan #: 59319 REV: 0 Description: JP - RECUPERADOR DE SOLVENTES T2 -1M

Job Plan Details

Type:	MAINTENANCE		
Duration:	0	Status:	REVISED
Priority:			NOT CURRENT VERSION

Responsibility

Supervisor:		Lead:	
Maint. Shift:	4		

Tasks

Task ID	Major Steps	Key Points	Reason/Conditions	Duration	Image:
130	TANQUES REVISADOS	RECUPERADOR DE SOLVENTE DE BASE ZONA AUTOMATICA:_____	MARCAR CON UNA X LOS TANQUE REVISADOS:	0	
140	TANQUES REVISADOS	RECUPERADOR DE SOLVENTE DE PRIMER-CLEAR ZONA AUTOMATICA:_____	MARCAR CON UNA X LOS TANQUE REVISADOS:	0	
150	CONFIRMACION	5 S HERRAMIENTA Y MATERIALES	VERIFIQUE QUE NO EXISTA OBSTRUCCION CON EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO	5	