



सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग चार-ब

वर्ष ११, अंक ८५]

गुरुवार, जून १२, २०२५/ज्येष्ठ २२, शके १९४७

[पृष्ठे ३०, किंमत : रुपये ९.००

असाधारण क्रमांक २१२

प्राधिकृत प्रकाशन

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमान्वये तयार केलेले
(भाग एक, एक-अ आणि एक-ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त) नियम व आदेश.

नगरविकास विभाग,

मंत्रालय (मुख्य इमारत), ४ था मजला, मादाम कामा मार्ग,
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ जून, २०२५.

अधिसूचना

महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना नियम, २००९.

क्रमांक अशसे-२०२३/प्र.क्र.३७०/नवि-१४.—महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना, २००६ (महा.२००७ चा ३) चे कलम ४९ चे पोट-कलम (१) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना नियम, २००९ मध्ये सुधारणा करून खालील नियम तयार करीत आहेत :—

१. या नियमांना, “महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) नियम, २०२४” असे म्हणावे.

२. महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना नियम, २००९ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश, “मुख्य नियम” असा केला आहे) याच्या नियम २ मध्ये, खंड (क) नंतर, पुढील खंड समाविष्ट करण्यात येईल :—

“(क क) “परिशिष्ट” याचा अर्थ, या नियमांस जोडलेले परिशिष्ट, असा आहे;”.

३. मुख्य नियमाच्या नियम ३ मध्ये,—

(१) पोट-नियम (१) मधील,—

(क) “संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन सेवा” या मजकुराऐवजी, “संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(१)

(ख) खंड (क) मधील, “अ” आणि “ब” वर्ग महानगरपालिकांसाठी, -” या मजकुराऐवजी, “अ+”, “अ” व “ब” वर्ग महानगरपालिकांसाठी, -” आणि उपखंड (दोन) मधील “असा अग्निशमन अधिकारी हा नामनिर्देशित अधिकारी असेल” या मजकुराऐवजी, “असा अग्निशमन अधिकारी असेल” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(ग) खंड (ख) च्या उपखंड (दोन) मधील, “हा, नामनिर्देशित अधिकारी” हा मजकूर वगळण्यात येईल;

(घ) खंड (ग) मधील, “हा, नामनिर्देशित अधिकारी” हा मजकूर वगळण्यात येईल;

(ड) खंड (घ) च्या उपखंड (दोन) मधील, “हा, नामनिर्देशित अधिकारी” हा मजकूर वगळण्यात येईल;

(२) पोट-नियम (४) वगळण्यात येईल.

४. मुख्य नियमाच्या नियम ३ मध्ये, पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येईल:—

“३अ. स्वयंचलित निरंतर संनियंत्रण प्रणाली.- या अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (३अ) च्या प्रयोजनांसाठी, एखाद्या इमारतीमधील किंवा तिच्या भागामधील अग्निशमन यंत्रणेची स्वयंचलित निरंतर संनियंत्रण प्रणाली ही, परिशिष्टामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशी असेल.”.

५. मुख्य नियमाच्या नियम ४ मध्ये, -

(१) पोट-नियम (१) मधील, “अधिनियमाच्या” या मजकुरानंतर, “आणि राष्ट्रीय इमारत संहितेच्या व भारतीय मानक संहितेच्या” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;

(२) पोट-नियम (२) मधील, -

(क) “अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) मध्ये” या मजकुरानंतर, “आणि राष्ट्रीय इमारत संहिता व भारतीय मानक संहिता यामध्ये” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;

(ख) “उत्तम व कार्यक्षम स्थितीत” या मजकुरापूर्वी, “मागील सहा महिन्यांमध्ये” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;

(३) पोट-नियम (२) नंतर, पुढील पोट-नियम समाविष्ट करण्यात येतील :—

“(३) अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (३अ) च्या तरतुदीद्वारे किंवा त्याअन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, एखाद्या इमारतीमधील किंवा तिच्या भागामधील अग्निशमन यंत्रणेसाठी स्वयंचलित निरंतर संनियंत्रण प्रणाली पुरविण्याच्या संबंधात, लायसनप्राप्त अभिकरणाने द्यावयाचे प्रमाणपत्र, नमुना- अ-१ मध्ये असेल.

(४) अग्निशमन यंत्रणा, अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (३क) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या स्वयंचलित निरंतर संनियंत्रण प्रणालीच्या मदतीने उत्तम व कार्यक्षम स्थितीत काम करीत आहे याची सुनिश्चिती करण्याकरिता, एखाद्या इमारतीमधील किंवा परिवास्तूमधील आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजनांच्या परिरक्षणासंबंधात, लायसन प्राधिकरणाने जानेवारी व जुलै या महिन्यांमध्ये वर्षातून दोनदा द्यावयाचे प्रमाणपत्र, नमुना-ब-१ मध्ये असेल.

(५) पोट-नियम (१), (२), (३) व (५) यामध्ये नमूद केलेले प्रमाणपत्र, मालकाकडून किंवा भोगवटादाराकडून, एकतर, व्यक्तिशः किंवा नोंदणीकृत डाकेने किंवा कुरियर एजन्सीमार्फत अथवा ऑनलाईन स्वरूपात, मुख्य अग्निशमन अधिकाऱ्याला, किंवा यथास्थिति, संचालकाला सादर करण्यात येईल किंवा पाठवण्यात येईल.”.

६. मुख्य नियमाच्या नियम १२ मध्ये, —

(क) “लायसेन्स अधिकरण म्हणून काम करण्यासाठी” या मजकुराने सुरू होणाऱ्या आणि “कोणतीही किमान अर्हता धारण करील” या मजकुराने संपणाऱ्या मजकुराऐवजी, पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल:—

“कोणतीही व्यक्ती, —

(१) पुढील अर्हतांपैकी, किमान कोणतीही अर्हता धारण करीत असल्याशिवाय, ती लायसेन्स अधिकरण म्हणून काम करण्यासाठी लायसेन्स देण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी पात्र असणार नाही; आणि लायसेन्स अधिकरण म्हणून काम करण्यासाठी तिला लायसन देण्यात येणार नाही :—” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(ख) खंड (क) (एक) मधील, “भारत सरकार, गृह मंत्रालय यांच्या राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपूर या महाविद्यालयाची” या मजकुरानंतर, “अथवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या मान्यताप्राप्त विद्यापीठामधून किंवा अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या तंत्र शिक्षण मंडळामधून” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;

(ग) खंड (ख) मधील,—

(क) “अधिनियमाच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१) मध्ये” या मजकुरानंतर, “आणि राष्ट्रीय इमारत संहिता व भारतीय मानक संहिता यामध्ये” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;

(एक) उप-खंड (एक) ऐवजी, पुढील उप-खंड दाखल करण्यात येईल :—

“(एक) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही विद्यापीठामधून किंवा अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या तंत्र शिक्षण मंडळामधून यांत्रिकी किंवा विद्युत किंवा इलेक्ट्रॉनिक्स अथवा रासायनिक किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकी किंवा संगणक उपयोजन यामधील पदवी किंवा पदविका; आणि”;

(दोन) उपखंड (दोन) मधील,—

(ख) “२००५” व “२००८” ही संख्या वगळण्यात येईल.

(क) “अनुभव” या मजकुरापूर्वी, “तीन वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;

७. मुख्य नियमाच्या नियम १३ मध्ये,—

(१) पोट-नियम (१) मधील, “नमुना-म मध्ये असेल” या मजकुरानंतर, “आणि वीस रुपयांचा न्यायालय शुल्क मुद्रांक लावण्यात येईल” हा मजकूर समाविष्ट करण्यात येईल;

(२) पोट-नियम (३) मधील, खंड (ख) मध्ये,— (एक) उप-खंड (५) मधील, “किंवा नोंदणीकृत आयकर व्यवसायी” हा मजकूर वगळण्यात येईल;

(दोन) उप-खंड (७) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल :—“(७) नियम १२ च्या पोट-नियम (१) च्या खंड (ख) च्या उप-खंड (दोन) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले अनुभवाचे प्रमाणपत्र किंवा नियम १२ च्या पोट-नियम (१) च्या खंड (क) मध्ये नमूद केलेली अर्हता धारण करणाऱ्या किमान एका व्यक्तीच्या नियुक्तीचे प्रमाणपत्र;”;

(तीन) उप-खंड (९) ऐवजी, पुढील उपखंड दाखल करण्यात येईल :—“(९) राज्यामधील वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) नोंदणीची साक्षांकित केलेली प्रत;”.

८. मुख्य नियमाच्या नियम १४ मध्ये,—

(१) पोट-नियम (१) मध्ये, (ख) मधील, “एक वर्षांपर्यंत वैध असेल” या मजकुराऐवजी, “दोन वर्षांसाठी वैध असेल” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(२) पोट-नियम (३) नंतर, पुढील पोट-नियम जादा दाखल करण्यात येतील :—,

“(४) नियम ४ अन्वये द्यावावयाचा नमुना-अ, नमुना-ब, नमुना-अ-१ किंवा नमुना-ब-१, नियम-१२ मध्ये नमूद केलेली आवश्यक अर्हता असणाऱ्या व्यक्तीच्या स्वाक्षरीनिशी देण्यात येईल.”.

९. मुख्य नियमाच्या नियम १८ मध्ये,—

(१) पोट-नियम (१) मधील, “अग्निशमन सेवा फीच्या” या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फीच्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(२) समास टिपेमधील, “अग्निशमन सेवा फीच्या” या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फीच्या” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१०. मुख्य नियमाच्या नियम १९ ऐवजी, पुढील नियम दाखल करण्यात येईल :—

“(१९) (१) प्राधिकारी किंवा संचालक, जिने कलम १४ च्या पोट-कलम (१) अन्वये अर्ज केलेला आहे अशा व्यक्तीला अथवा जिने परवानगीशिवाय इमारतीचे बांधकाम केलेले आहे अशा व्यक्तीला, अर्जदाराने बांधकाम करण्याचे उद्देशीत असलेल्या इमारतीच्या किंवा परवानगीशिवाय केलेल्या बांधकामाच्या बाबतीत, आकारण्यायोग्य असलेल्या अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फीचे निर्धारण करण्याच्या संबंधात “नमुना-क्यू” मधील नोटीस देईल; आणि कलम १४ च्या पोट-कलम (२) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्याप्रमाणे विचारात घ्यावयाच्या बाबी विचारात घेऊन, अशा प्रकारे आकारण्यायोग्य असलेली व अशा व्यक्तीने प्रदेय असलेली, अधिनियमाच्या अनुसूची दोनमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली फी निर्धारित करील.

(२) ज्या इमारतीसाठी या अधिनियमानुसार आधीच फी घेण्यात आलेली आहे अशा विद्यमान इमारतींमध्ये, कोणतीही भर घालण्यात आलेली असेल तर, तिच्या बाबतीत आकारण्यायोग्य असलेली व प्रदेय असलेली अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी, अतिरिक्त बांधकाम क्षेत्रासाठीच केवळ असेल.”.

११. मुख्य नियमाच्या नियम २० मधील, “अग्निशमन सेवा फी” हा मजकूर, समास टिपेसह ज्या ज्या ठिकाणी आलेला असेल त्या त्या ठिकाणी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी” हा मजकूर, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.

१२. मुख्य नियमाच्या नियम २१ मध्ये, “अग्निशमन सेवा” किंवा “अग्निशमन” हा मजकूर, समास टिपेसह ज्या ज्या ठिकाणी आलेला असेल त्या त्या ठिकाणी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा” हा मजकूर, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.

१३. मुख्य नियमाच्या नियम २२ मध्ये,—

(क) पोट-नियम (१) मधील, “अग्निशमन सेवा नियम पुस्तिका” या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा नियम पुस्तिका” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(ख) पोट-नियम (२) मधील, “अग्निशमन सेवा नियम पुस्तिकेत” या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा नियम पुस्तिकेत” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१४. मुख्य नियमाच्या नियम २४ मध्ये,—

(क) पोट-नियम (१) मधील, “अग्निशमन कार्याचा” या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन व इतर कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीचा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(ख) समास टिपेमधील, “अग्निशमनाचे कार्य करतेवेळी” या मजकुराऐवजी, “अग्निशमनाची व इतर कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळतेवेळी” हा मजकूर, दाखल करण्यात येईल.

१५. मुख्य नियमाच्या नियम २५ मध्ये,—

(क) “अग्निशमन किंवा नैसर्गिक आपत्ती” या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन किंवा कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थिती विषयक” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल;

(ख) समास टिपेमधील, “आग दुर्घटनेदरम्यानच्या कालावधीत” या मजकुराऐवजी, “आगीच्या किंवा कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीच्या कालावधीत” हा मजकूर, दाखल करण्यात येईल;

१६. मुख्य नियमाच्या नियम २७ मधील, “नैसर्गिक आपत्ती आणि जीव बचावाशी” या मजकुराऐवजी, “कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीशी” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१७. मुख्य नियमाच्या नियम २८ मध्ये, पोट-नियम (ख) मधील, “मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याचा” या मजकुराऐवजी, “संबंधित प्राधिकरणाचा” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

१८. मुख्य नियमाच्या नियम २९ मध्ये,—

(क) “आग विझविण्याच्या प्रयोजनार्थ” या मजकुराऐवजी, “आग विझविण्याच्या किंवा कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याच्या प्रयोजनार्थ” हा मजकूर, दाखल करण्यात येईल;

(ख) पोट-नियम (१) मधील, अग्निशमन कार्य” हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आलेला असेल त्या त्या दोन्ही ठिकाणी, “अग्निशमन व इतर कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणे” हा मजकूर, त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल;

(ग) समास टिपेमधील, “आग विझविण्याच्या प्रयोजनासाठी” या मजकुराऐवजी, “आग विझविण्याच्या किंवा कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्याच्या प्रयोजनासाठी” हा मजकूर, दाखल करण्यात येईल.

१९. मुख्य नियमाच्या नियम ३० मध्ये,-

(क) पोट-नियम (१) ऐवजी, पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल :-

“(१) व्यथित झालेली कोणतीही व्यक्ती, कलम ३२ अन्वये नमुना-“यु” मध्ये अपील दाखल करू शकेल.”.

(ख) पोट-नियम (२) मधील,-

(एक) “रु.१०” या मजकुराऐवजी, “रुपये वीस” हा मजकूर, दाखल करण्यात येईल;

(दोन) “रु.५००” या मजकुराऐवजी, “रुपये एक हजार” हा मजकूर, दाखल करण्यात येईल;

२०. मुख्य नियमाच्या नियम ३० नंतर, पुढील नियम समाविष्ट करण्यात येतील :-

“३१. आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण उपाययोजनांचे मूल्यमापन करण्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र.-

(क) लायसनप्राप्त अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षक, अधिनियमाच्या कलम ४५क च्या पोट-कलम (१) च्या खंड (क) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, “नमुना-व्ही” मध्ये, आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांचे मूल्यमापन करण्यासंबंधीचे प्रमाणपत्र देईल.

(ख) खंड (क) मध्ये नमूद केलेले प्रमाणपत्र, वैयक्तिकरित्या किंवा नोंदणीकृत डाकेने किंवा कुरिअर एजन्सीद्वारे किंवा ऑनलाइन स्वरूपात सादर करण्यात येईल किंवा पाठवण्यात येईल.

३२. अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षक म्हणून काम करण्याची पात्रता.- (१) कोणतीही व्यक्ती किंवा व्यक्तींचा संघ, जर तो मालक अथवा भागीदारांपैकी एक भागीदार, किंवा यथास्थिति, संचालकांपैकी एक संचालक असल्याशिवाय, आणि एकतर,-

(अ) (क) (एक) राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार यांनी प्रदान केलेली अग्निशमन अभियांत्रिकीमधील पदवी अथवा प्रगत पदविका किंवा पदविका; किंवा

(दोन) इन्स्टिट्यूट ऑफ फायर इंजिनिअरिंग (यु.के.) चा अधिछात्र (फेलो) किंवा अग्निशमनमधील पदव्युत्तर पदवी (एम.आय.फायर) (यु.के.) किंवा इन्स्टिट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंगची (यु.के.) किंवा भारतातील इन्स्टिट्यूट ऑफ फायर इंजीनियरिंगची ए.एम.आय.इ., फायर इंडिया, ग्रॅज्युएटशिप परीक्षा; किंवा

(तीन) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठामधून अग्निशमन अभियांत्रिकीमधील पदवी; आणि

(ख) नियमित अग्निशमन सेवांमधील किंवा औद्योगिक अग्निशमन सेवेमधील वीस वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका, त्यापैकी, स्थानक अधिकारी किंवा अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थापक या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या पदावरील किमान दहा वर्षे इतका कामाचा अनुभव, धारण करित असल्याशिवाय, आणि,-

(एक) विविध भोगवट्यांच्या बांधकाम आराखड्यांची छाननी करण्याचा, राष्ट्रीय इमारत संहितेच्या (एन.बी.सी.) तरतुदीनुसार किंवा स्थानिक अग्निशमन नियमांच्या तरतुदीनुसार अथवा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय संहितांमध्ये विहित केलेल्या उपविधीनुसार किंवा तरतुदीनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय इमारत संहिता, आंतरराष्ट्रीय अग्निशमन संहिता, तेल उद्योग सुरक्षा संचालनालय, राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा अधिसंघ यांसारख्या मानकांनुसार, आग व जीव संरक्षणाशी संबंधित असलेल्या शिफारशी विहित करण्याचा;

(दोन) तपशीलवार निरीक्षणे करून अशा शिफारशींचे पालन केले जात असल्याची सुनिश्चित करण्याचा;

(तीन) विविध प्रकारच्या भोगवट्यांचे नियतकालांतराने निरीक्षण करण्याचा आणि आग व जीव संरक्षक अनुपालनाची सुनिश्चिती करण्याचा, अनुभव धारण करित असल्याशिवाय; किंवा

(ब) (क) (एक) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही विद्यापीठामधून, अग्निशमनमधील पदव्युत्तर पदविकेसह कोणत्याही विद्याशाखेमधील पदवी; किंवा

(दोन) विद्यापीठ अनुदान आयोगाने किंवा अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेने मान्यता दिलेल्या कोणत्याही मान्यताप्राप्त विद्यापीठातून यांत्रिकी किंवा विद्युत किंवा इलेक्ट्रॉनिक किंवा रासायनिक किंवा स्थापत्य अभियांत्रिकीमधील पदवी; धारण करित असल्याशिवाय, आणि, -

(ख) (एक) सक्रिय व अक्रिय आग संरक्षण व्यवस्था स्थापित करण्याच्या क्षेत्रामधील; किंवा

(दोन) कोणत्याही वैधानिक कंपन्यांच्या आस्थापनेमधील किंवा कोणत्याही औद्योगिक क्षेत्रातील आग व जीव संरक्षक क्षेत्रातील कामाचा, सात वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतका अनुभव धारण करित असल्याशिवाय, —

अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनरीक्षक म्हणून काम करण्यासाठी लायसन देण्याकरिता अर्ज करण्यासाठी पात्र असणार नाही; आणि त्याला अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनरीक्षक म्हणून काम करण्यासाठी लायसन देण्यात येणार नाही:

परंतु, संघटनेच्या बाबतीत, जेव्हा संघटनेच्या सदस्यांपैकी, एक सदस्य वरील अर्हता धारण करित असेल तरच केवळ अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनरीक्षक म्हणून काम करण्याचे लायसन देण्यात येईल.

(२) जिला महाराष्ट्रातील किंवा इतर कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही शासकीय विभागाकडून किंवा संघटनेकडून तिला काळ्या यादीत टाकण्यात आलेले आहे अशा कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींच्या संघाला अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनरीक्षकाचे लायसन देण्यात येणार नाही.

३३. अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनरीक्षकाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या. - (१) अशा अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनरीक्षकाची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे असतील :—

(१) आगीच्या धोक्याच्या जोखीमीचे मूल्यनिर्धारण करण्याच्या दृष्टिकोनातून इमारतीचे ३६० अंशामध्ये (डिग्रीमध्ये) मूल्यनिर्धारण करणे;

(२) इमारतीचे बांधकाम करताना, संबंधित आग संरक्षक विनियमांचे पालन केले असल्याची पडताळणी करणे;

(३) ज्या क्षेत्रांमध्ये ज्वलनशील पदार्थ साठवले जातात किंवा त्यावर प्रक्रिया केली जाते किंवा ते हस्तांतरित केले जातात त्या क्षेत्रांमधील प्रज्वलन स्रोत निश्चित करणे व नियंत्रित करणे;

(४) साठविलेल्या वस्तूंच्या भौतिक किंवा रासायनिक अनुकूलतेचे मूल्यमापन करणे आणि आगीपासून होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी उचित उपाययोजनांची शिफारस करणे;

(५) आग लागण्यास कारणीभूत असलेले विद्युत धोके तपासणे आणि आवश्यक उपाययोजनांची शिफारस करणे;

(६) विविध भोगवाट्यांमधील विविध सक्रिय यंत्रणा (अग्निशमन नळखांब (फायर हायड्रंट्स), तुषार प्रणाली (स्प्रिंकलर), अग्निशमन पंप, इत्यादी), आग सूचक व शोधन (फायर अलार्म अँड डिटेक्शन) प्रणाली तसेच अक्रिय आग संरक्षक उपाययोजनांच्या आवश्यकता यांची पडताळणी करणे आणि कोणत्याही असल्यास, कमतरतांच्या बाबतीत, योग्य सुधारणा करण्याची शिफारस करणे;

(७) इमारत व्यवस्थापन प्रणालीच्या किंवा आग नियंत्रण कक्षाच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करणे;

(८) आगीच्या घटना हाताळण्यासाठी कर्मचारी वर्गाची किंवा कर्मचाऱ्यांची या घटनांची पूर्वतयारी व सुसज्जता समजून घेण्याकरिता कर्मचारी सुरक्षा जागरूकता आणि सुरक्षा प्रशिक्षण आवश्यकता (प्रशिक्षणाची ओळख व परिणामकारकता) यांचे मूल्यमापन करणे;

(९) उक्त परिवास्तूंच्या किंवा इमारतींच्या आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांचे मूल्यमापन करण्यासंबंधी उक्त इमारतीच्या मालकाला किंवा भोगवटादाराला, अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनरीक्षकाने यथोचित स्वाक्षरी केलेला अहवाल व नमुना-व्ही मधील प्रमाणपत्र सादर करणे;

परंतु, संघटनेच्या बाबतीत, जर अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनरीक्षक हा, व्यक्तींचा संघ असेल तर, अशा प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक अर्हता असणाऱ्या अशा संघटनेच्या व्यक्तीकडून असा अहवाल व प्रमाणपत्र स्वाक्षरीत करण्यात येईल;

(१०) सर्व अग्निशमन यंत्रणा (सक्रिय व अक्रिय दोन्ही) चांगल्या व कार्यक्षम स्थितीत काम करीत आहेत याची खात्री करण्यासाठी आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांचे मूल्यमापन करणे;

(११) इमारतीमध्ये पुरविलेल्या आग व जीव सुरक्षेशी संबंधित असलेल्या सर्व सक्रिय उपाययोजनांची चाचणी करणे;

(१२) इमारत उपविधीन्वये किंवा संहितेन्वये दिलेल्या अटीनुसार पुरविलेल्या अग्निशमन संच मांडणीचे किंवा उपकरणांचे निरीक्षण व चाचणी केल्याची, आवश्यक तारीख व वेळेच्या शिक्क्यासह, मालकाच्या किंवा भोगवटादाराच्या प्रतिनिधीची स्वाक्षरी असलेली आवश्यक छायाचित्रे घेणे किंवा दृक्चित्रण (व्हिडिओ) करणे.

३४. लायसनप्राप्त अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन, इत्यादी करिता अर्ज.-

(१) कलम ४५क अन्वये अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाच्या लायसनसाठीचा प्रत्येक अर्ज, “नमुना- डब्ल्यू” मध्ये करण्यात येईल.

(२) असा अर्ज, वैयक्तिकरित्या किंवा नोंदणीकृत डाकेने किंवा कुरिअर एजन्सीमार्फत किंवा ऑनलाइन स्वरूपात सादर करता येईल किंवा पाठविता येईल.

(३) अशा प्रत्येक अर्जावर, वीस रुपयांचा न्यायालय मुद्रांक लावण्यात येईल आणि त्यासोबत पंचवीस हजार रुपये इतके शुल्क प्रदान करण्यात येईल.

(४) प्रत्येक अर्जासोबत, पुढील दस्तऐवज देखील जोडण्यात येतील :-

(क) मालकाचे किंवा भागीदाराचे, किंवा यथास्थिति, संचालकाचे साक्षांकित केलेले पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र;

(ख) मालक किंवा भागीदारी विलेख किंवा संस्थापन समयलेख किंवा यथास्थिति, संस्थापन लेख म्हणून भागीदारी संस्थेची नोंदणी;

(ग) अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षण करण्यासाठी पुरेशी यंत्रसामग्री, हत्यारे व इतर आवश्यक उपकरणांची यादी;

(घ) भागीदारी संस्थेस, महाराष्ट्रातील किंवा इतर कोणत्याही राज्यातील कोणत्याही शासकीय किंवा निमशासकीय संघटनेने काळ्या यादीत टाकलेले नाही असे नमूद करणारे स्वयं-साक्षांकित प्रमाणपत्र; आणि

(ड) नूतनीकरणाच्या बाबतीत, मागील वर्षी केलेल्या अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षेच्या कामाचे स्वयं-घोषित प्रमाणपत्र.

३५. अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन.—(एक) अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन नमुना-एक्स मध्ये देण्यात येईल आणि ते पुढील शर्तींना अधीन असेल:-

(दोन) लायसन, अहस्तांतरणीय असेल.

(तीन) (क) लायसनप्राप्त अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाच्या कार्यालयाच्या पत्त्याच्या,

(ख) भागीदारामधील किंवा संचालकामधील,

बदलाच्या केलेले बदल, कोणतेही असल्यास, तात्काळ संचालकास कळवण्यात येतील.

३६. अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाच्या लायसनाचे नूतनीकरण.- कलम ४५अ अन्वये दिलेल्या लायसनाच्या नूतनीकरणाचा अर्ज देखील नमुना- डब्ल्यू मध्ये करण्यात येईल आणि नियम ३४ च्या पोट-नियम (३) व (४) अन्वये विनिर्दिष्ट केलेले शुल्क प्रदान करण्यात येईल आणि दस्तऐवज त्यासोबत जोडण्यात येतील.

३७. अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन निलंबित किंवा रद्द करण्याची नोटीस.—लायसन निलंबित किंवा रद्द करण्याची नोटीस, नमुना- वाय मध्ये असेल.”.

२१. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-अ नंतर, पुढील नमुना समाविष्ट करण्यात येईल:—

“नमुना- ‘अ-१’

(नियम ४(३) पहा)

अग्निशमन यंत्रणांसाठी स्वयंचलित निरंतर सैनियंत्रण प्रणालीचे अनुपालन करण्याच्या संबंधात लायसनप्राप्त अभिकरणाने द्यावयाचे प्रमाणपत्र.

प्रमाणपत्र

याद्वारे, असे प्रमाणित करतो की, मी/आम्ही, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७ चा महा. ३) याच्या तरतुदीन्वये, पुढील इमारतीमध्ये किंवा परिवास्तूंमध्ये पुरवण्यात यावयाच्या आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांच्या संबंधातील अनुपालनाबाबत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली कामे केलेली आहेत आणि करण्याची आवश्यकता असलेली इतर संबंधित कार्ये पार पडलेली आहेत.

इमारतीचे किंवा परिवास्तूचे वर्णन व स्थान

.....

मी किंवा आम्ही केलेल्या किंवा पार पाडलेल्या कामाचा व संबंधित कार्याचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या यादीत नमूद केला आहे.

ठिकाण:

तारीख:

लायसनप्राप्त अभिकरणाची स्वाक्षरी व पत्ता.

लायसन क्रमांक:

* टीप :— प्रत्येक इमारतीसाठी, नमुना-‘अ-१’ मधील स्वतंत्र प्रमाणपत्र आवश्यक असेल.”.

२२. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-ब नंतर, पुढील नमुना समाविष्ट करण्यात येईल:—

“नमुना- ‘ब-१’

(नियम ४(५) पहा)

अग्निशमन यंत्रणांसाठी स्वयंचलित निरंतर सैनियंत्रण प्रणालीचे अनुपालन केल्याचे प्रमाणपत्र.

प्रमाणपत्र

याद्वारे, असे प्रमाणित करतो की, मी/आम्ही, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७ चा महा. ३) याच्या तरतुदीन्वये, पुढील इमारतीमध्ये किंवा परिवास्तूंमध्ये पुरवण्यात यावयाच्या आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांच्या संबंधातील अनुपालनाबाबत परिशिष्टामध्ये नमूद केलेली निरीक्षणाची कामे केलेली आहेत आणि करण्याची आवश्यकता असलेली इतर संबंधित कार्ये पार पडलेली आहेत.

मी/आम्ही, आणखी असेही प्रमाणित करतो की, वर नमूद केलेल्या इमारतीत केलेली ही संच मांडणी, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७चा महा.३) याच्या तरतुदींन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, या कालावधीमध्ये दुरुस्त व कार्यक्षमपणे स्थितीत ठेवलेली आहे. नियमांच्या परिशिष्टानुसार मी/आम्ही केलेल्या संच मांडणीच्या निरीक्षणाचा तपशील, यासोबत जोडलेल्या अहवालामध्ये नमूद केलेला आहे.

ठिकाण :

दिनांक :

लायसनप्राप्त अभिकरणाची स्वाक्षरी व पत्ता.

लायसन क्रमांक

* टीप:—प्रत्येक इमारतीसाठी नमुना ‘ब-१’ मधील स्वतंत्र प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.”.

२३. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-आय ऐवजी, पुढील नमुना दाखल करण्यात येईल:—

“नमुना- ‘आय’

(नियम ८ पहा)

निरीक्षण अहवाल

ज्याअर्थी, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७चा महा. ३) याच्या कलम ५ च्या पोट-कलम (१) अन्वये ----- च्या मालकाला किंवा भोगवटादाराला “तीन तासांची” नोटीस दिल्यानंतर, उक्त अधिनियमाच्या तरतुदींद्वारे किंवा त्याअन्वये, उक्त इमारतीमध्ये किंवा परीवास्तूंमध्ये पुरविलेल्या किंवा पुरविण्याची आवश्यकता असलेल्या आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांच्या अपर्याप्ततेची किंवा त्याच्या उल्लंघनाची खात्री करण्यासाठी मी, ----- दिनांक ----- रोजी ठीक ---वाजता उक्त इमारतीमध्ये किंवा परीवास्तूंमध्ये प्रवेश केला आणि त्या इमारतीचे किंवा परीवास्तूचे निरीक्षण केले.

२. भारतीय राष्ट्रीय इमारत संहितेमध्ये दिल्याप्रमाणे भोगवट्यावर आधारित असलेल्या इमारतीच्या वर्गीकरणानुसार, भोगवट्याचा प्रकार ----- हा आहे आणि भोगवट्याचा उपविभाग ----- हा आहे आणि निरीक्षण केलेल्या इमारतीचा किंवा तिच्या भागाचा भोगवटा ----- हा आहे.

३. मी निरीक्षण केलेल्या उक्त इमारतीमध्ये किंवा परीवास्तूंमध्ये, क्रमांक -----, दिनांक ----- द्वारे, तात्पुरती आग सुरक्षा मान्यता प्राप्त केली आहे / प्राप्त केलेली नाही आणि क्रमांक -----, दिनांक ----- द्वारे, अंतिम आग सुरक्षा मान्यता प्राप्त केली आहे / प्राप्त केलेली नाही.

४. निरीक्षण करतांना, इमारतीमध्ये किंवा परीवास्तूंमध्ये आढळून आलेली अपर्याप्तता किंवा उल्लंघने खालीलप्रमाणे आहेत :—

क.-----

ख.-----

ग.-----

ठिकाण :

निरीक्षण करणाऱ्या अधिकाऱ्याची स्वाक्षरी व पदनाम.”.

दिनांक :

२४. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-एम मधील, “प्रति, संचालक/ मुख्य अग्निशमन अधिकारी/ नामनिर्देशित अधिकारी,” या मजकुराऐवजी, “प्रति, संचालक, महाराष्ट्र अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा,” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

२५. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-एन मधील, स्वाक्षरीच्या मजकुरातील, “संचालक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी/नामनिर्देशित अधिकारी” या मजकुराऐवजी, “संचालक” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

२६. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-ओ मधील, स्वाक्षरीच्या मजकुरातील, “संचालक/मुख्य अग्निशमन अधिकारी/नामनिर्देशित अधिकारी” या मजकुराऐवजी, “संचालक” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

२७. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-प मध्ये,-

(एक) मुख्य मजकुरातील, “प्रति, आयुक्त/ अधिकारी” या मजकुराऐवजी, “प्रति, संचालक किंवा मुख्य अग्निशमन अधिकारी” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल.

(दोन) “अग्निशमन सेवा फी” हा मजकूर ज्या दोन ठिकाणी आलेला असेल त्या दोन्ही ठिकाणी, त्या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.

२८. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-क्यू मध्ये, “अग्निशमन सेवा फी” हा मजकूर ज्या ज्या ठिकाणी आलेला असेल त्या त्या ठिकाणी, त्या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.

२९. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-आर मध्ये, “अग्निशमन सेवा फी” हा मजकूर ज्या ज्या ठिकाणी आलेला असेल त्या त्या ठिकाणी, त्या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा फी” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.

३०. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-एस मध्ये, “अग्निशमन कार्यवाही” हा मजकूर ज्या ज्या ठिकाणी आलेला असेल त्या त्या ठिकाणी, त्या मजकुराऐवजी, “आग किंवा इतर कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणे” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.

३१. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-टी मध्ये, “अग्निशमन व बचाव कार्यवाही” हा मजकूर ज्या ज्या ठिकाणी आलेला असेल त्या त्या ठिकाणी, त्या मजकुराऐवजी, “अग्निशमन किंवा इतर कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती हाताळणे” हा मजकूर त्याच्या व्याकरणिक फेरफारांसह दाखल करण्यात येईल.

३२. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-यु नंतर, पुढील नमुने जादा दाखल करण्यात येतील :-

“नमुना- ‘व्ही’

(नियम ३२ पहा)

अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाने दिलेले प्रमाणपत्र

प्रमाणपत्र

याद्वारे, असे प्रमाणित करण्यात येते की, मी, मेसर्स, -----, अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षण करण्याचे लायसन असल्याने, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७ चा महा. ३) याच्या तरतुदींन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, पुढील इमारतीमधील किंवा परिवास्तूंमधील, आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षण उपाययोजनांचे मूल्यमापन केले आहे आणि त्या दुरुस्त व कार्यक्षमपणे काम करण्याच्या स्थितीत आहेत असे आढळून आले आहे.

इमारतींचे किंवा परिवास्तूंचे वर्णन व स्थान

.....

मी किंवा आम्ही ज्यांचे मूल्यमापन केले किंवा निरीक्षण केले आहे त्या कामांचा व संबंधित कार्यांचा तपशील, या सोबत जोडलेल्या आग संरक्षण व परिनिरीक्षण अहवालामध्ये नमूद केलेला आहे.

मी असे देखील प्रामाणिक करतो की, अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षक म्हणून अनुपालन करावयाची, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७चा महा. ३) आणि महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना नियम, २००९ यांमध्ये दिलेली कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या मी वाचलेल्या आहेत व समजून घेतलेल्या आहेत आणि याद्वारे, असे नमूद करतो की, त्यांचे पालन करण्यास मी बांधील आहे.

ठिकाण :

लायसनप्राप्त अग्निशमन व जीव संरक्षक

दिनांक :

परिनिरीक्षकाची स्वाक्षरी व पत्ता

लायसन क्रमांक

*टीप :- प्रत्येक इमारतीसाठी नमुना - व्ही मधील स्वतंत्र प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असेल.

नमुना- 'डब्ल्यू'

(नियम ३५ पहा)

अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षक म्हणून काम करण्यासाठी लायसन मिळण्याचा अर्ज

प्रति,

संचालक,

महाराष्ट्र अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा,

-----.

विषय : महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७चा महा. ३) या अन्वये अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन देण्याबाबत किंवा लायसनाचे नूतनीकरण करण्याबाबत.

महोदय,

मी/आम्ही,-----, निम्न स्वाक्षरीकार याद्वारे, कोणत्याही ठिकाणामधील, इमारतीतील किंवा तिच्या भागामधील आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांचे मूल्यमापन करण्यासाठी अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन देण्याबाबत किंवा लायसनाचे नूतनीकरण करण्याबाबत अर्ज करीत आहे/आहोत. त्याचा तपशील खाली दिलेला आहे :—

(१)	अर्जदाराचे पूर्ण नाव (मोठ्या अक्षरात):	
(२)	व्यक्तींच्या अधिसंघाच्या बाबतीत, संबंधित अधिनियमाखालील नोंदणीचा तपशील:	
(३)	पत्ता (निवासस्थान):	
(४)	पत्ता (कार्यालय):	
(५)	अधिनियमाच्या आवश्यकतांनुसार तांत्रिक अर्हता व अनुभव:	
(६)	कर्मचाऱ्यांचा तपशील:	
	(अ) पर्यवेक्षकीय कर्मचारी- प्रत्येकाचे नाव, अर्हता व पत्ते:	
	(ब) इतर कर्मचारी- प्रत्येकाचे नाव, अर्हता व पत्ते:	
(७)	नूतनीकरणाच्या बाबतीत, अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षणाशी संबंधित असलेल्या कामाचा तपशील-	
	(अ) कामाचे नाव किंवा स्वरूप:	
	(ब) ज्यासाठी अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षण केली जात आहे त्या भोगवट्यांचे प्रकार:	
	(टीप- केलेल्या कामाच्या स्वयं-साक्षात्कृत प्रती व नमुना-व्ही जोडा)	
(८)	यंत्रसामग्री, हत्यारे व उपकरणे यांची यादी:	
(९)	अर्जदारास किंवा आवश्यक अर्हता असणाऱ्या व्यक्तीला, यापूर्वी कोणत्याही शासकीय विभागाने/ संघटनेने/ इतर राज्याने काळ्या यादीत टाकलेले होते काय?	
(१०)	अर्जदाराने, त्याच्या नावे किंवा भागीदारी संस्थेच्या नावे नोंदणीसाठी अन्यत्र कोठे अर्ज केला आहे का? असल्यास, अर्ज फेटाळण्यात आला आहे किंवा कसे? तपशील द्या.	
(११)	शुल्काचा तपशील:	
	(अ) शुल्काची रक्कम	
	(ब) युटीआर क्रमांक:	
	(क) दिनांक:	

(१२)	जर विद्यमान लायसनाचे नूतनीकरण करण्यासाठी अर्ज केलेला असेल तर, लायसनाच्या बाबतीतील तपशील व त्याच्या वैधतेचा कालावधी (लायसनाची प्रत जोडा)	
(१३)	अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन याआधी निलंबित किंवा रद्द करण्यात आले आहे किंवा कसे; आणि जर असल्यास, त्याची कारणे:	

उक्त अधिनियमान्वये अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन देण्यात यावे अशी मी आपणास अशी विनंती करतो.
धन्यवाद !

आपला विश्वासू,

अर्जदार.

नमुना- 'एक्स'

(नियम ३६ पहा)

अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन

लायसन क्रमांक :

दिनांक :

अग्निशमक यंत्रणा, दुरुस्त व कार्यक्षम स्थितीत काम करीत आहे अशी खात्री करण्यासाठी इमारतीमधील किंवा त्यांच्या भागामधील आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांचे मूल्यमापन करण्याकरिता महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७चा महा. ३) याच्या प्रयोजनांसाठी, अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षक म्हणून काम करण्यासाठीयेथे नोंदणीकृत कार्यालय असणाऱ्यायांना उक्त अधिनियमाच्या कलम ४५अ च्या तरतुदीन्वये, याद्वारे लायसन देण्यात येत आहे किंवा लायसनाचे नूतनीकरण करण्यात येत आहे.

हे लायसन, ते ते दिल्याच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या, म्हणजेच,पासूनपर्यंतच्या कालावधीसाठी वैध असेल.

संचालक,

महाराष्ट्र अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा.

नमुना- 'वाय'

(नियम ३७ पहा)

अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन निलंबित किंवा रद्द करण्याबाबत नोटीस

प्रति,

.....
.....
.....

ज्या अर्थी, महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम, २००६ (२००७चा महा. ३) आणि महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना नियम, २००९ याच्या प्रयोजनार्थ, यांच्या नावे, लायसन क्रमांक....., दिनांक..... असणारे, अग्निशमन व जीव संरक्षक परिनिरीक्षकाचे लायसन देण्यात आलेले आहे किंवा त्याचे नूतनीकरण करण्यात आलेले आहे;

आणि ज्या अर्थी, पुढील उल्लंघने व अनियमितता निदर्शनास आलेल्या आहेत :—

(१)

(२)

(३)

आणि ज्या अर्थी, ही कृत्ये.....ठरतात.

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४५क च्या पोट-कलम (६) अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, मी, याद्वारे, अशा प्रकारे तुम्हाला देण्यात आलेले किंवा नूतनीकरण केलेले लायसन निलंबित किंवा रद्द का करण्यात येऊ नये याबाबत, दिनांकरोजी पर्यंत निम्न स्वाक्षरीकारास पोहोचेल अशा बेतात, लेखी कारणे दर्शविण्यासाठी तुम्हाला पाचारण करीत आहे.

संचालक,

महाराष्ट्र अग्निशमन व आपत्कालीन सेवा.”.

३३. मुख्य नियमांस जोडलेल्या नमुना-वाय नंतर, पुढील परिशिष्ट दाखल करण्यात येईल:—

“परिशिष्ट - एक

(नियम ४(३) पहा)

१. आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षमपणे काम करण्याच्या स्थितीत आहे याची सुनिश्चिती करण्याकरिता, या अधिनियमाच्या कलम ४५ अन्वये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, इमारतीमध्ये किंवा तिच्या भागामध्ये अग्निशमन यंत्रणेकरिता इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आय ओ टी) वर आधारित असलेली स्वयंचलित निरंतर सनियंत्रण प्रणाली (ए.सी.एम.एस), सक्रिय व अक्रिया अशा दोन्ही उपाययोजनांकरिता पुरवण्यात येईल.

२. ए.सी.एम.एस. प्रणालींची तरतूद, दोन टप्प्यात करण्यात येईल. ए.सी.एम.एस. या प्रणालीची संच मांडणी अशी असेल की, ती, मालक किंवा भोगवटादार तसेच प्रणाली बसविणारा, म्हणजेच, पहिल्या टप्प्यात या अधिनियमाच्या कलम ९ अन्वये नियुक्त केलेले लायसनप्राप्त अभिकरण, या दोघांनाही आवश्यक निर्देश देईल. दुसऱ्या टप्प्यात, गंभीर धोक्याच्या सूचना, स्थानिक अग्निशमन व आपत्कालीन सेवांना देखील पाठवण्यात येतील. दोन्ही टप्प्यांमध्ये आवश्यक असलेल्या प्रक्रियेसंबंधीचे तपशील, खंड ४ मध्ये दिलेले आहेत. पहिल्या टप्प्याची सुरुवात, नियम अंमलात आल्याबरोबर तात्काळ प्रभावाने करण्यात येईल तर, दुसरा टप्पा नंतरच्या टप्प्यात करण्यात येईल.

३. ए.सी.एम.एस. या प्रणालीमध्ये खालील गोष्टी पुरवण्यात येतील :—

(अ) प्रणालीची स्थिती: कोणत्याही योग्य आय ओ टी गेटवेवर जी निर्माण करण्यात येईल व संकलित करण्यात येईल अशा प्रत्येक प्रणालीची स्थिती जाणून घेण्यासाठी सक्षम असणाऱ्या आवश्यक यंत्रणेसह ही प्रणाली एकात्मिक करण्यात येईल. त्यानंतर, संकलित केलेला डेटा कोणत्याही योग्य क्लाउड सर्व्हरवर अपलोड करण्यात येईल आणि त्यानंतर, प्रणालीच्या स्थितीबाबत आवश्यक असलेली वास्तव माहिती, ईमेलवर, लघु संदेश सेवेद्वारे (sms) किंवा कोणत्याही योग्य ॲप सेवेद्वारे मोबाइलवर मालकाकडे/भोगवटादाराकडे आणि प्रणाली बसवणाऱ्याकडे पाठवण्यात येईल. पुढील प्रणालींची स्थिती अधिसूचित करण्यात येईल.—

(ब) नळखांब (हायड्रंट) :—

(१) मुख्य नळखांब (हायड्रंट) पंप चालू असण्याची स्थिती.

(२) (दोन) स्थापित केलेला (स्टँडबाय) डिझेल/इलेक्ट्रिकल पंप चालू असण्याची स्थिती.

- (३) डिझेल टाकीच्या पातळीचे सनियंत्रण.
- (४) मुख्य नळखांब (हायड्रंट) पंपाचा वीज पुरवठा (चालू/बंद).
- (५) (पाच) हायड्रंट राइजर निम्न दाबाचे सनियंत्रण.
- (६) (सहा) जॉकी पंप चालू असण्याची स्थिती.
- (७) (सात) जॉकी पंपाचा वीज पुरवठा (चालू/बंद).
- (८) (आठ) बूस्टर पंप चालू असण्याची स्थिती.
- (९) (नऊ) मुख्य बूस्टर पंपाचा वीज पुरवठा (चालू/बंद).

(क) अग्निशमन पाण्याची टाकी (फायर वॉटर टँक) :—

- (एक) भूमिगत/ भूमीवरील (युजी/एजी) अग्निशमन टाकीच्या पातळीचे सनियंत्रण.
- (दोन) वर बसविलेल्या (ओव्हरहेड) टाकीच्या निम्न पातळीचे सनियंत्रण.

(ड) तुषार (स्प्रिंकलर) :—

- (एक) मुख्य तुषार (स्प्रिंकलर) पंप चालू असण्याची स्थिती.
- (दोन) मुख्य तुषार (स्प्रिंकलर) पंपाचा वीज पुरवठा.
- (तीन) तुषार (स्प्रिंकलर) रायझरच्या निम्न दाबाचे सनियंत्रण.

(इ) शोधक यंत्रणा :—

- (एक) शोधक कार्याची स्थिती (चालू / बंद).
- (दोन) नियंत्रक (कंट्रोल) पॅनेलची / पुनरावर्तक (रिपीटर) पॅनेलची स्थिती (कार्यरत/ अकार्यरत).
- (तीन) नियंत्रण पॅनेलच्या बॅटरीची स्थिती.

(ई) हस्तचालित संपर्क केंद्रे (मॅन्युअल कॉल पॉइंट्स) :— हस्तचालित संपर्क केंद्रांच्या (मॅन्युअल कॉल पॉइंट्स) कार्याची स्थिती (चालू / बंद).

(उ) सार्वजनिक संपर्क प्रणाली :— सार्वजनिक संपर्क प्रणालीची स्थिती (कार्यरत/ अकार्यरत).

(ऊ) हवेचा दाब :—

(एक) सर्व विद्यमान उद्वाहकाचा (लिफ्टचा)/उच्चालकाचा (होईस्टवेचा) सोपान दाब पंखा (स्टेअरकेस प्रेशरायझेशन फॅन) चालू असण्याची स्थिती.

(दोन) सर्व विद्यमान उद्वाहकाचा (लिफ्टचा)/उच्चालकाचा (होईस्टवेचा) दाब पंखा (प्रेशरायझेशन फॅन) चालू असण्याची स्थिती.

(झ) पुरवठा व बहिःसर्जक पंखा :— वायुवीजन किंवा बहिःसर्जक प्रणालीसाठी तळघर पुरवठा व बहिःसर्जक पंखा (एक्झॉस्ट फॅन) चालू असण्याची स्थिती.

टीप.—पुढील आधारसामग्री मापदंडाचे (डेटा पॅरामीटर्सचे) सनियंत्रण करण्यात येईल आणि वास्तव सनियंत्रण करण्यासाठी व अहवाल निर्मितीसाठी ती, स्थानिक गेटवेवरून क्लाउड पोर्टलवर पाठवण्यात येतील.

(ज) एकात्मिकरणाचे मार्ग :-

अ. क्र.	संकटकालीन अग्निशमन व जीव संरक्षक मापदंडांचे सनियंत्र	एकात्मिकरणाचा मार्ग
१.	मुख्य नळखांब (हायड्रंट) पंप चालू असण्याची स्थिती.	पाणी विभेदक दाब बटन (प्रेसर स्विच)
२.	मुख्य तुषार (स्प्रिंकलर) पंप चालू असण्याची स्थिती.	पाणी विभेदक दाब बटन (प्रेसर स्विच)
३.	स्थापित केलेला (स्टँडबाय) डिझेल/इलेक्ट्रिकल पंप चालू असण्याची स्थिती.	पाणी विभेदक दाब बटन (प्रेसर स्विच)
४.	जॉकी पंप चालू असण्याची स्थिती.	पाणी विभेदक दाब बटन (प्रेसर स्विच)
५.	बूस्टर पंप चालू असण्याची स्थिती.	पाणी विभेदक दाब बटन (प्रेसर स्विच)
६.	डिझेल टाकीच्या निम्न पातळीचे सनियंत्रण.	पातळी संवेदक (लेव्हल सेंसर)
७.	मुख्य नळखांब (हायड्रंट) पंपाचा वीज पुरवठा	मोटर नियंत्रण केंद्र (कंट्रोल सेंटर)(एम सी सी) येथील विद्युत दाब संवेदक (व्होल्टेज सेन्सर)
८.	हायड्रंट राइजर निम्न दाबाचे सनियंत्रण.	दाब बटन (स्विच)/वाहक (ट्रान्समीटर)
९.	मुख्य तुषार (स्प्रिंकलर) पंपाचा वीज पुरवठा	एम सी सी येथील विद्युत दाब संवेदक (व्होल्टेज सेन्सर)
१०.	५ बारपेक्षा कमी असलेल्या तुषार (स्प्रिंकलर) रायझरच्या निम्न दाबाचे सनियंत्रण.	दाब बटन (स्विच) /वाहक (ट्रान्समीटर)
११.	भूमिगत/ भूमीवरील (युजी/एजी) अग्निशमन टाकीच्या निम्न पातळीची सनियंत्रण प्रणाली	ध्वनी लहरी असलेले जल पातळी उपकरण (अल्ट्रासोनिक वॉटर लेव्हल डिवाइस)
१२.	उपरी (ओव्हरहेड) टाकीच्या निम्न पातळीची सनियंत्रण प्रणाली	ध्वनी लहरी असलेले जल पातळी उपकरण (अल्ट्रासोनिक वॉटर लेव्हल डिवाइस)
१३.	शोधक यंत्राच्या कार्याची स्थिती	प्लेन ओल्ड टेलिफोन सर्किस (पी ओ टी एस) फायर पॅनेलमधून मोफत संपर्क
१४.	नियंत्रक (कंट्रोल) पॅनेलची/ पुनरावर्तक (रिपीटर) पॅनेलची स्थिती	प्लेन ओल्ड टेलिफोन सर्किस (पी ओ टी एस) फायर पॅनेलमधून मोफत संपर्क
१५.	नियंत्रक पॅनेलच्या बॅटरीची स्थिती.	प्लेन ओल्ड टेलिफोन सर्किस (पी ओ टी एस) फायर पॅनेलमधून मोफत संपर्क
१६.	हस्तचालित संपर्क केंद्रांच्या (मॅन्युअल कॉल पॉइंट्स) कार्याची स्थिती	प्लेन ओल्ड टेलिफोन सर्किस (पी ओ टी एस) फायर पॅनेलमधून मोफत संपर्क
१७.	सार्वजनिक संपर्क (पी ए) प्रणालीची स्थिती	पी ए पॅनेलची दोष (फॉल्ट) स्थिती
१८.	सर्व निर्गमनांसाठी स्टेअरकेस प्रेशरायझेशन फॅन चालू असण्याची स्थिती.	वायू विभेदक दाब बटन (स्विच)
१९.	लिफ्ट लॉबी/होईस्टेवे प्रेशरायझेशन फॅन चालू असण्याची स्थिती.	वायू विभेदक दाब बटन (स्विच)
२०.	वायुवीजन / बहिःसर्जक प्रणालीसाठी तळघर पुरवठा व बहिःसर्जक पंखा (एक्झॉस्ट फॅन) चालू असण्याची स्थिती.	वायू विभेदक दाब बटन (स्विच)

४. प्रक्रियात्मक आवश्यकता :- इमारतींमध्ये पुरविलेल्या आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक यंत्रणा दुरुस्त व कार्यक्षमपणे काम करण्याच्या स्थितीत ठेवल्या जात आहेत याची सुनिश्चिती करणे हे, आय ओ टी आधारित प्रणालीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे,—

(अ) अग्निशमन संच मांडणीच्या व उपकरणांच्या कार्यान्वयनाचे डिजिटल सनियंत्रण करण्याकरिता, आणि

(ब) अग्निशमन संच मांडणीची व उपकरणांची डिजिटल देखभाल करण्यासाठी व अभिलेख ठेवण्यासाठी,

पुढील कार्यपद्धती विषयक मार्गदर्शक तत्वांचा अंगीकार करून, ते साध्य करता येऊ शकेल :-

- (१) प्रणालीच्या आवश्यकतेनुसार किमान अंकीय आधारसामग्री (डिजिटल इनपुट) आणि अनुरूप आधारसामग्री (अनालॉग इनपुट) पुरविणे.
- (२) डेटा पाठविणाऱ्या एमक्यूटीटीएस नियमांचे (प्रोटोकॉलचे) पालन करून, त्याद्वारे यंत्राकडून यंत्राकडे संदेशवहन (मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन) करणे. वास्तव काळाच्या (रिअल टाइम) आधारावर क्लाउड पोर्टलवर डेटा पाठवण्यासाठी एमक्यूटीटीएस प्रोटोकॉल.
- (३) ४जी/ ५जी व त्यावरील अथवा इथरनेट किंवा वायफाय किंवा इतर कोणतेही विश्वसनीय तार किंवा ताररहित (वायर किंवा वायरलेस) माध्यम वापरून क्लाउडशी जोडणी (कनेक्टिव्हिटी) करणे, जी प्रत्येक १ मिनिटाच्या अंतराने आयओटी गेटवे वरून डेटा प्राप्त करील.
- (४) जर १५ मिनिटांपेक्षा जास्त काळ आयओटी गेटवेवरून कोणताही डेटा प्राप्त न झाल्यास, क्लाउड, लघु संदेशाद्वारे (एसएमएसद्वारे) आगीची सूचना (अलार्म) देखील पाठवील. विनिर्दिष्ट वेळेपेक्षा अधिक काळ डेटा न मिळाल्यास, क्लाउड पोर्टलवरून आगीची सूचना तयार (अलार्म जनरेट) केली पाहिजे, जेणेकरून आपण आयओटी प्रणालीवर विश्वास ठेवू शकतो.
- (५) गेटवेमध्ये युपीएस पॉवर असणे आवश्यक आहे आणि पॉवर बिघाड झाल्यास, ७ तासांपर्यंत पुरेल इतका संचित वीज पुरवठा (बॅकअप) असणे आवश्यक आहे.
- (६) गेटवेमध्ये किमान १०००० घटनांच्या नोंदी (इव्हेंट लॉग) संग्रहित करण्याची अंगभूत क्षमता असावी.
- (७) डेटा वाचवण्यासाठी वेळेची मोहोर (टाइम स्टॅम्प) असलेले वास्तव वेळ दर्शवणारे (रिअल टाइम) घड्याळ असावे.
- (८) क्लाउड पोर्टलवरून डेटा रिपोर्ट व अलार्म रिपोर्ट यासारखे अहवाल उपलब्ध करून देता आले पाहिजे.
- (९) एसएमएस व ईमेल अलर्ट (सूचना) पर्याय, वास्तव वेळेच्या (रिअल टाइम) आधारावर उपलब्ध असावा.
- (१०) मुक्त स्रोत माहितीकोशामध्ये (ओपन-सोर्स डेटाबेसमध्ये) घटना संग्रहित केल्या पाहिजे. चालू असण्याचा (अपटाइम) काळ, किमान ९९% इतका असावा.
- (११) हा डेटा (माहिती), स्थानिक अग्निशमन व आपत्कालीन सेवांना पाठवण्यासाठी भविष्यात उपयोजक कार्यक्रम आज्ञावली (ॲप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) तयार करण्याची तरतूद करावी. पंपाचा वीज पुरवठा खंडित होणे, तुषार व नळखांब वाहिन्यांचा दाब (स्प्रिंकलर व हायड्रंट लाईन प्रेशर) कमी असणे, आग सूचक प्रणालीतील दोष (फॉल्ट) व आगीची स्थिती, इत्यादींसारख्या गंभीर सूचनांसाठीच (अलार्मसाठी) केवळ स्थानिक अग्निशमन व आपत्कालीन सेवांसाठी धोक्याच्या सूचना (अलर्ट) पाठविल्या पाहिजेत.”.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,

प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले,
शासनाच्या उप सचिव.