التاريخ : الإشارة:.....

السادة بنك ابو ظبي الاول .....قروض الاسكان للمواطنين المحترمين
..... تحية طيبة و بعد

رقم المشروع	:	
اسم المالك	:	
اسم الاستشاري	:	
اسم المقاول	:	
موقع المشروع	:	

الموضوع :ضمان الطبقات العازلة

بالإشارة إلى الموضوع أعلاه , نفيد سيادتكم علماً بأننا قمنا باختبار الطبقات العازلة في المشروع بطريقة الغمر بالماء لمدة 48 ساعة , وكانت النتيجه جيده بعدم تسرب الماء
. وعليه لا مانع من اعتماد النتائج وبهذا تم توجيه المقاول لتقديم تعهد بضمان الطبقات العازلة هذا للعلم والإحاطة .

,,, وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الاستشاري

03 7517654
info@acad.ae
www.acad.ae
الإمارات العربية المتحدة - أبو ظبي - العين
U.A.E– Abu dhabi - AL Ain