المواصفات والشروط الفنية للقرار الإدارى رقم (184) لسنة 2018
بشأن تركيب جهاز إنذار الحريق (كاشف الدخان Smoke Detector)

المواصفات الفنية:

- يشترط تطابق مواصفات اجهزة إنذار الحريق (Smoke Detector) مع مركز ابوظبي للجودة والمطابقة، وتتماشى مع متطلبات الإدارة العامة للدفاع المدني أو معتمدة من احدى الجهات العالمية المرخصة من (ILAC) على سبيل المثال الجهات التالية:
  - (Federal Communication Commission) FCC
  - (Smoke Detectors for Fire Alarm Systems) UL
  - (FM Approvals Smoke Detectors) FM
  - (Compliance of Smoke Alarm devices to EN) EN
  - (ISO Fire Detection and Alarm Systems) ISO
- تركيب أجهزة الإنذار في الاماكن التالية:
  - سقف كل غرفة مخصصه للنوم (قرب الباب).
  - المنطقة الخارجية للممر/ البهو الواصل لغرف النوم.
  - في كل طابق مأهول و قابل للاستخدام.
- عدم تركيب أجهزة الإنذار في الاماكن الضيقة التي يتجمع بها الدخان أو قرب اجهزة التهوية التي تُبعد الدخان أو قرب المصادر الحرارية (مثال المطبخ).
- ربط اجهزة الإنذار ببعضها البعض سلكياً أو لاسلكياً داخل الوحدة السكنية للمساكن الجديدة (غير القائمة) بحيث تعمل معا في حال اصدار إنذار من اى منها.