

Safran Congelados · imóvel do Barro Duro · sobre a planta R01 · escala 1:75 · equipamentos com medidas típicas (conferir com as propostas) · acesso externo da cozinha presumido pelo nicho

O diagrama apresenta um layout de cozinha industrial com as seguintes áreas: COZINHA (acesso só por fora), MONTAGEM, ESTOQUE, WC, COPA, FUNCIONÁRIOS (freezer - descanso) e RECEPÇÃO. O fluxo de trabalho é indicado por setas vermelhas e verdes. O fluxo vermelho mostra uma rota que entra na cozinha pela porta externa, passa pela recepção, copa, WC e estoque, retornando à cozinha. O fluxo verde mostra uma rota que entra na cozinha pela porta externa, passa pela recepção, copa, WC e estoque, retornando à cozinha. O fluxo verde também mostra uma rota que entra na cozinha pela porta externa, passa pela recepção, copa, WC e estoque, retornando à cozinha. O fluxo verde também mostra uma rota que entra na cozinha pela porta externa, passa pela recepção, copa, WC e estoque, retornando à cozinha.

PROBLEMAS

- 1 Cozinha sem porta para dentro: a MP do estoque e a equipe (WC) dão a volta por fora do prédio.
- 2 WC, montagem e estoque abrem no mesmo patamar de ≈ 1 m²; a MP cruza a porta da montagem.
- 3 Produto congelado guardado na área de descanso.
- 4 Estoque de MP colado na montagem e longe da cozinha.
- 5 Montagem sem lavatório e sem lugar para ultracongelador e seladora.

COMO FICA O FLUXO

- MP entra pela porta da cozinha e vai direto para secos / MP fria.
- Pré-preparo (esq.) → cocção (fundo) → porcionamento (dir.).
- Passa-prato → montagem: porciona, sela, ultracongela.
- Produto selado → câmara (Amb. 03) → expedição (Amb. 06).
- Equipe entra pela recepção → vestiário/WC → lavatório → produção.
- Lixo da cozinha sai pela porta do nicho, no fim do turno.

INTERVENÇÕES

- Abrir porta 0,80 entre o nicho e o Amb. 04 (parede interna de 12 cm): cozinha ligada por dentro.
- WC: fechar a porta da circulação (0,60) e abrir porta 0,70 para o vestiário. O WC sai do patamar da montagem.
- Janela vira passa-prato (=1,00 × 0,60, peitoril 0,90) com bancada inox dos dois lados.
- Lavatórios na entrada da cozinha e da montagem, na parede do WC (aproveita a hidráulica).
- Câmara fria 2,00 × 1,60 no Amb. 03, condensadora na parede externa; MP sai do Amb. 03 e vai para a cozinha.
- Balcão + meia-porta no vão de 1,79: recepção separada da área interna.

Sem demolir parede inteira: 2 aberturas em parede interna de 12 cm, 1 vão fechado, marcenaria e equipamentos.

	Cozinha (pré-preparo e cocção)
	Montagem (área limpa)
	Antecâmara / barreira
	Armazenagem
	Equipe (vestiário, copa, descanso)
	Recepção / expedição
	Uso misto (problema)
	WC / circulação
	Matéria-prima
	Produto (cozido → embalado → expedido)
	Lixo
	Equipe
	Cruzamento entre fluxos diferentes
	Abrir vão (a demolir)
	Fechar vão (a construir)
	Porta / elemento a confirmar
	Espaço livre entre equipamentos (m)

	Antes	Depois
MP estocada → pré-preparo	31 (13 fora)	≈ 3
Cozinha → WC	30 (12 fora)	4
Montagem → frio	10	6
Cruzamentos no diagrama	2	0

	Antes	Depois
Cozinha + nicho	18,46	18,46
Montagem	6,78	6,78
Estoque / câmara + embal.	10,10	10,10
Equipe + circulação central	5,17	19,25
Uso misto (Amb. 05)	14,08	—
Recepção / expedição	8,53	8,53
WC + circulação	5,79	5,79

A área não muda: o ganho vem de cada sala ter uma função só e de os fluxos não se cruzarem.

ESCALA 1:75

