



REPORTE DE SERVICIO

RS-2026-0018 | 22/08/2026

Servicios & Soluciones Técnicas Globales C.A.

RIF / ID Fiscal: J-40891234-5
Dirección: Av. Francisco de Miranda, Torre Cavendes, Piso 8, Caracas, Venezuela
Teléfono: +58 (414) 123-4567 | Email: contacto@tecnologiaglobal.com

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social: Inversiones Las Mercedes C.A.
RIF: J-29834712-4
Atención: Lic. Roberto Morales
Teléfono: +58 (412) 555-9876
Email: operaciones@lasmercedes.com
Dirección: Calle Paris con Madrid, Edif. Centro, Local 2, Caracas

DETALLES DEL SERVICIO

Tipo de servicio: Mantenimiento Correctivo
Categoría: Sistemas de Climatización y Refrigeración
Técnico responsable: Ing. Alejandro Colmenares
Horario / Duración: 08:30 AM - 12:00 PM (210 min)

INFORME TÉCNICO

REQUERIMIENTO O FALLA REPORTADA

Equipo de aire acondicionado central de 5TR presenta ruido anormal en compresor y deficiencia de enfriamiento en el área de servidores.

DIAGNÓSTICO Y/O TRABAJO REALIZADO

Se realizó revisión integral del circuito frigorífico. Se detectó fuga en válvula de servicio de alta presión y capacitor de arranque desvalorizado. Se ejecutó corrección de fuga, presurización con nitrógeno, vacío a 500 micrones, recarga completa de refrigerante R410A y reemplazo de capacitor.

RECOMENDACIONES

Se recomienda programar el siguiente mantenimiento preventivo en 90 días y mantener limpia la rejilla perimetral de la unidad condensadora exterior.

PRODUCTO / SERVICIO	GARANTÍA	CANT.	P. UNIT	TOTAL
Capacitor de Arranque Dual 60/5 uF 450VAC Titan Pro - Heavy Duty Industrial	6 Meses	1 Ud	\$35.00	\$35.00
Refrigerante Ecológico R410A Virgen (Carga Completa) Gas de alta pureza certificado (2.8 Kg)	---	1 Ud	\$65.00	\$65.00
Mantenimiento y Corrección de Fuga en Unidad Central Presurización con nitrógeno, vacío profundo y recarga de refrigerante ecológico R410A	60 Días	1 Serv.	\$180.00	\$180.00

SUB-TOTAL: \$280.00

IVA (16%): \$44.80

TOTAL USD: \$324.80

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE GARANTÍA

- La garantía cubre exclusivamente la mano de obra realizada y repuestos suministrados especificados en este reporte.
- No cubre fallas ocasionadas por fluctuaciones eléctricas, mala manipulación de terceros o causas de fuerza mayor.
- Cualquier reclamo debe ser notificado dentro del lapso de garantía especificado adjuntando el número de reporte.