

試驗報告

報告號碼： PO-12-00364C
報告日期： 101 年 11 月 29 日
頁 數： 第 1 頁； 共 1 頁

工程名稱：101 年度月世界風景區整建工程
業 主：高雄市政府觀光局
監造單位：九河工程顧問有限公司
承包廠商：巨采營造有限公司
供料廠商：亞德利企業有限公司
樣品名稱：環保仿木
取樣人員：亞德利企業有限公司(蔡子良)
送驗人員：亞德利企業有限公司(蔡子良)
取樣日期：101 年 11 月 15 日
委託單位：亞德利企業有限公司
收件日期：101 年 11 月 20 日
試驗日期：101 年 11 月 20 日 ~ 101 年 11 月 22 日

試驗結果：

試驗項目	單位	試驗結果	要求值	試驗方法
密度	g/cm ³	0.724	0.75 以下	CNS 13333(1994) A 法
抗拉強度	kgf/cm ²	157	130 以上	CNS 4396(1992)
伸長率	%	1.54	2.0 以下	
抗折強度	kgf/cm ²	335	250 以上	CNS4392(1978)
抗折彈性係數	kgf/cm ²	19700	18000 以上	
抗壓強度	kgf/cm ²	384	350 以上	CNS 12781(1990)

-----END -----