Федеральное государственное унитарное предприятие
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ГИГИЕНЫ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА»
(ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора)

УДК 614.84.664

Инв. № 08

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГУП ВНИИЖГ
Роспотребнадзора

д-р мед. наук, профессор, член
корреспондент РАН

М.Ф. Вильк

«___» август 2020 г.

ОТЧЕТ

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

санитарно-гигиенические и токсикологические исследования с учётом термического воздействия на защищаемые объекты.
Генераторы огнетушащего аэрозоля (ГОА) «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») серий FR, FD, FM, РАФ и изделия на их базе, оснащённые аэрозолеобразующим составом СТТ-25, предназначенные для тушения пожаров класса А2, В, С, Е.

Руководитель темы,
д-р мед. наук, профессор Ж.В. Овечкина

Ответственный исполнитель,
д-р. техн. наук, доцент О.С. Сачкова

Москва 2020

По результатам расчёта суммарного (аддитивного) индекса опасности (I_{ad}) токсического воздействия компонентов огнетушащего аэрозоля при проведении 2-х опытов установлена 3 степень – со значениями: 0,029; 0,37.

Допустимое в экстремальной ситуации время воздействия такой среды на человека не должно превышать 10 мин (I_{ad} меньше 1,00).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведённых исследований функционирования генераторов огнетушащего аэрозоля «FUMAROLE» («ФУМАРОЛА») серий FR, FD, FM и РАФ, учитывая **положительные результаты по выживаемости** испытательных животных как во время эксперимента, так и после 14 дней наблюдения в виварии можно сделать следующие выводы:

1. Санитарно-химические и токсикологические параметры газоаэрозольной среды пожаротушащей концентрации соответствуют нормативным требованиям.
2. Генераторы огнетушащего аэрозоля «FUMROLE» (Фумарола) серий FR, FD, FM и РАФ могут применяться для защиты объектов с присутствием людей, в том числе на всех видах транспорта, с условием обеспечения эвакуации личного состава за время менее 10 минут после срабатывания ГОА, с соблюдением нормативных требований пожарной безопасности.
3. Генераторы огнетушащего аэрозоля «FUMROLE» (Фумарола) серий РАФ могут применяться для защиты биологических объектов включая человека и животных, от огневого воздействия при следующих условиях: расстояние до защищаемого объекта не менее 0,2 метра, время тушения не более 1 минуты, с соблюдением нормативных требований пожарной безопасности.