СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00626 № ПС 007298

Срок действия 13.12.2021 г. по 12.12.2026 г.

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ОКПД2 25.11.23
Код ТН ВЭД

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение заявителя)
Общество с ограниченной ответственностью ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ».
141734, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104А, здание 2, этаж/пом 1/5.
ОГРН: 1117746818111. Телефон: +7 (495) 225-61-51,
адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и местонахождение изготовителя продукции)
Общество с ограниченной ответственностью ООО «КОМПАНИЯ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ».
141734, Московская область, г. Лобня, ул. Лейтенанта Бойко, д. 104А, здание 2, этаж/пом 1/5.
Телефон: +7 (495) 225-61-51, адрес электронной почты: mp@metallprofil.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС «ФЕНИКС» Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС»,
144010, Московская область, г. Электросталь, ул. Ялагина, д. 3, помещение 31.
Телефон: 8(915)115-37-68. E-mail: sertifikat@oc-fenix.ru. ОГРН1185053020624.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)
Изделия (металлочерепица, профилированные листы, сайдинг, фасадные кассеты, линеарные панели, сэндвич-профиль, фасонные изделия, водосточные системы, элементы подсистемы, элементы безопасности кровли, штакетник, плоские листы, облицовки для трехслойных сэндвич-панелей) из оцинкованной стали (толщиной 0.4-2,0мм) с полимерными покрытиями по ГОСТ 34180, ГОСТ 9.410.
См. Приложение (Бланк № ПС 004297)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ (наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)
ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть", раздел 6. Метод 1. Материал относится к негорючим материалам (НГ)
Класс пожарной опасности КМ0.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ
Протоколы испытаний № 12/21-12С от 08.12.2021 г., № 12/21-13С от 08.12.2021 г. ООО «ФЕНИКС» ИЛ «ФЕНИКС», № ССБК RU. 21ПБ23 до 24.08.2024 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 00367-АО от 19.10.2021 г. ОС «ФЕНИКС» ООО «ФЕНИКС», № ССБК RU.ПБ25 до 24.08.2024 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОСТ 34180, ГОСТ 9.410

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Беляков**

Эксперт (эксперты) — подпись, инициалы, фамилия — **А.В. Колчин**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ25.Н00626 № ПС 004297

Изделия (металлочерепица, профилированные листы, сайдинг, фасадные кассеты, линеарные панели, сэндвич-профиль, фасонные изделия, водосточные системы, элементы подсистемы, элементы безопасности кровли, штакетник, плоские листы, облицовки для трехслойных сэндвич-панелей) из оцинкованной стали (толщиной 0.4-2.0мм) с полимерным покрытием по ГОСТ 34180 (ГОСТ 9.410):

- полиуретановые и композиционные покрытия: PURMAN® (50 мкм), PURETAN® (35 мкм), VIKINGMP® E (45 мкм);
- полиэфирные покрытия: CLOUDY® (30 мкм), ECOSTEEL® (30 мкм), NORMANMP® (25 мкм), AGNETA® (25/25 мкм), VIKING® (30 мкм), VALORI® (30 мкм), ПОЛИЭСТЕР (25 мкм);
- полимерные порошковые покрытия по ГОСТ 9.410 (от 40 мкм до 80 мкм).

Руководитель (заместитель руководителя) **А.В. Беляков**

Эксперт **А.В. Колчин**