СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ58.В.00933/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК"КРЗ"). Место нахождения: Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань. Адрес юридического лица: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743. Телефон: +7 4912249809. Адрес электронной почты: krz@krz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «Многоотраслевая производственная компания "КРЗ" (ЗАО "МПК"КРЗ"). Место нахождения: Рязанская область, г.о. город Рязань, г. Рязань. Адрес юридического лица: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390017, РОССИЯ, Рязанская область, город Рязань, улица Дружная, дом 18. ОГРН: 1026201099704. ИНН: 6230000743.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". ОГРН: 1107154016166. ИНН: 7114501589. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица: 115280, Россия, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал штучный кровельный и гидроизоляционный гибкая черепица «RoofShield», марок: Элит (Elite), Премиум (Premium), Классик (Classic), Классик Лайт (Classic Lite), Фемили (Family), Фемили Лайт (Family Lite), Фемили Эко Лайт (Family Eco Lite), Фемили Бейсик (Family Basic), толщиной материала от 2,0 мм до 4,0 мм, массой основы не менее 80 г/м^2, изготавливаемый в соответствии с Техническими условиями ТУ 5774-009-00287912-2012 «Материал штучный кровельный и гидроизоляционный гибкая черепица «RoofShield»» с изменением №1, №2, №3, №4, №5. (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в Приложении №1 на 1 листе.). Серийный выпуск

код ОКПД 2 23.99.12.110

код ТН ВЭД ЕАЭС ---

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 625-С/ТР-24 от 22.08.2024, № 626-С/ТР-24 от 22.08.2024 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016. Акт о результатах анализа состояния производства № 120-АСП/24 от 19.07.2024 от ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри Приложению №1 на 1 листе.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Срок хранения – не установлен. Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления. Условия хранения продукции: Гибкая черепица должна храниться на поддонах при температуре не выше 40°С и не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей. Допускается кратковременное хранение гибкой черепицы на открытом воздухе при температуре окружающей среды от минус 20 до 25°С. Срок службы или ресурс продукции: не установлен. Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия; обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ): приведены в Приложении №1 на 1 листе.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 27.08.2024 ПО 26.08.2027

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Хромова Анна Сергеевна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Гомзова Елена Павловна (фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.ПБ58.В.00933/24

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 5774-009-00287912-2012 «Материал штучный кровельный и гидроизоляционный гибкая черепица «RoofShield» от 17.05.2012 с изменениями №1, №2, №3, №4, №5.

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия; обозначение и наименование национальных стандартов, включенных в перечень документов по стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ):

Наименование продукции	Обозначение и Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
Материал штучный кровельный и гидроизоляционный гибкая черепица «RoofShield», марок: Классик (Classic), Классик Лайт (Classic Lite), Фемили (Family), Фемили Лайт (Family Lite), Фемили Эко Лайт (Family Eco Lite) Фемили Бейсик (Family Basic), толщиной материала от 2,0 мм до 4,0 мм, массой основы не менее 80 г/м^2, состоящий из стекловолокнистой основы, с двухсторонним нанесением битумного вяжущего, с последующим покрытием черепицей крупнозернистой или чешуйчатой посыпки с лицевой стороны, и пылевидной или мелкозернистой посыпкой, полимерной пленки и антиадгезионной бумаги или полимерной пленки с антиадгезионным покрытием с внутренней стороны, формами нарезки: Стандарт (Standart(), Готик (Gothic), Модерн (Modern), Американ (American), Коньково-карнизная черепица (Hip&Ridge), Фьюжн (Fusion), Гекса (Hexa), Вижн (Vision), Резиденция (Residence), Тетра (Tetra), изготавливаемый в соответствии с Техническими условиями ТУ 5774-009-00287912-2012 с изменением №1, №2, №3, №4, №5	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
	ГОСТ Р 51032-97, пункт 5.1 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)
Материал штучный кровельный и гидроизоляционный гибкая черепица «RoofShield», марок Элит (Elite), Премиум (Premium), толщиной материала от 2,0 мм до 4,0 мм, массой основы не менее 80 г/м^2, состоящий из стекловолокнистой основы, с двухсторонним нанесением битумно-полимерного вяжущего, с последующим покрытием черепицей крупнозернистой или чешуйчатой посыпки с лицевой стороны, и пылевидной или мелкозернистой посыпкой, полимерной пленки и антиадгезионной бумаги или полимерной пленки с антиадгезионным покрытием с внутренней стороны, разными формами нарезки Стандарт (Standart(), Готик (Gothic), Модерн (Modern), Американ (American), Коньково-карнизная черепица (Hip&Ridge), Фьюжн (Fusion), Гекса (Hexa), Вижн (Vision), Резиденция (Residence), Тетра (Tetra), изготавливаемый в соответствии с Техническими условиями ТУ 5774-009-00287912-2012 с изменением №1, №2, №3, №4, №5	ГОСТ 30244-94, пункт 5.3 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть"	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
	ГОСТ 30402-96, пункт 5.1 Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
	ГОСТ Р 51032-97, пункт 5.1 "Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП1 (нераспространяющие)

М.П.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — (подпись) — Хромова Анна Сергеевна (фамилия, имя, отчество)

Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы) — (подпись) — Гомзова Елена Павловна (фамилия, имя, отчество)