RUSSIAN FEDERATION

№ 0120092

Проверка подлинности сертификата соответствия

ПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09.26367

(номер сертификата соответствия)

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛПЕ Рус»
ОГРН: 1094703009510, ИНН: 4703114619
192012, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 295, литера Г1
телефон: +7 (812) 449 4743, email: info.rus@vilpe.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и местоположение изготовителя продукции)

«VILPE Oy» («SK Tuote Oy»)
Финляндия, Kauppatie 9 65610 Mustasaari Finland
телефон: +358201233200, email: myynti@vilpe.com

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
(наименование и местоположение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ООО «БЮРО ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ», 614025, Пермский край, город Пермь, улица Героев Хасана, дом 98
Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС09

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Элементы вентиляционных выходов и водостоков, кровельные аксессуары, полимерные крепежные элементы моделей CROCO, BIG, POWER, RKL, NV. Торговая марка «VILPE». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 22.23.19

код ТН ВЭД 3925 90 800 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
(наименование стандартов, правил, условий договоров, на соответствие которого (которых) производилась сертификация)

Группа горючести - умеренногорючие (Г2) по ГОСТ 30244-94; группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – с умеренной дымообразующей способностью (Д2) по ГОСТ 12.1.044-2018 (п.11)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 23519-ВНИ/ПБ-22 от 22.11.2022 Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32079.04СПБ1.ИЛ07 от 2021-04-02

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
(документы представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям нормативных документов)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с 23.11.2022 по 22.11.2027**

Руководитель органа _____ (подпись) М.Д. Морозов (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) С.Е. Хвощев (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2021 г., «Б». ТЗ № 1130.