FUROS CHAPÉU CHINÊS
0,5cm x 0,5cm
abaixo da viga
CONFIRMAR COM PROJETO DE GÁS

FURO CHAPÉU CHINÊS
0,5cm x 0,5cm
abaixo da viga
CONFIRMAR COM PROJETO DE GÁS

FUROS CHAPÉU CHINÊS
0,5cm x 0,5cm
abaixo da viga
CONFIRMAR COM PROJETO DE GÁS

PLANTA - PUC TORRE A

PLANTA - PUC TORRE A - UNIDADES P.C.D.

PLANTA - PUC TORRE A - OPÇÕES DE VENDA

PLANTA - ESCADA PUC

DETALHE 01 - SEPTO
ESC. 1:25

CORTE 1-1 VENTILAÇÃO VARANDA

SINALIZAÇÃO
ÁREA DE RESGATE NAS ESCADAS

SINALIZAÇÃO ESCADAS
SEM ESCALA

IMPLANTAÇÃO
esc.: 1:500

CORTE ESQUEMÁTICO
esc.: 1:500

cobertura	151,15 No
reservatório superior	96,05 NO
barrilete	94,25 NO
25º pav./ duplex sup.	91,00 NO
24º pav./ duplex inf.	87,98 NO
23º pav./ 18º tipo	85,06 NO
22º pav./ 17º tipo	82,54 NO
21º pav./ 16º tipo	79,82 NO
20º pav./ 15º tipo	77,10 NO
19º pav./ 14º tipo	74,38 NO
18º pav./ 13º tipo	71,66 NO
17º pav./ 12º tipo	68,94 NO
16º pav./ 11º tipo	66,22 NO
15º pav./ 10º tipo	63,50 NO
14º pav./ 9º tipo	60,78 NO
13º pav./ 8º tipo	58,06 NO
12º pav./ 7º tipo	55,34 NO
11º pav./ 6º tipo	52,62 NO
10º pav./ 5º tipo	49,90 NO
9º pav./ 4º tipo	47,18 NO
8º pav./ 3º tipo	44,46 NO
7º pav./ 2º tipo	41,74 NO
6º pav./ 1º tipo	39,02 NO
5º pav./ puc	34,54 NO
4º pav./ 4º garagem	30,58 NO
3º pav./ 3º garagem	27,86 NO
2º pav./ 2º garagem	25,80 NO
1º pav./ 1º garagem	21,20 NO

LEIS

NBR 15575:2013 - DESEMPENHO DE EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS.
NBR 9050:2020 - ACESSIBILIDADE A EDIFICAÇÕES, MOBILIÁRIO, ESPAÇO E EQUIPAMENTOS URBANOS.
NBR 14718:2019 - GUARDA-CORPOS PARA EDIFICAÇÕES.
NBR 16280:2015 - REFORMA EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL OU COMERCIAL.
NBR 8077:2001 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA EM EDIFÍCIOS.
NBR NM 313 - ELEVADORES DE PASSAGEIROS.

VIDA ÚTIL DO PROJETO (VUP)

Conforme mínimo especificado na NBR 15575:2013- Desempenho de edificações habitacionais

- ESTRUTURA: > 50 anos.
- PISO INTERNO: > 13 anos.
- VEDAÇÃO VERTICAL EXTERNA: > 40 anos.
- VEDAÇÃO VERTICAL INTERNA: > 20 anos.
- COBERTURA: > 20 anos.
- HIDROSSANITÁRIO: > 20 anos.

TRRF DAS PAREDES

a. ESCADA DE EMERGÊNCIA, SALA DE PRESSURIZAÇÃO E CASA DE BOMBAS DE INCÊNDIO DEVEM TER TRRF DE 120 min.
b. ESTRUTURAS DA EDIFICAÇÃO DEVEM TER TRRF DE 120min.
c. ABERTURAS ENTRE LAJES (SHAFTS) DEVEM TER VEDAÇÃO COM MATERIAIS DE TRRF DE 120min.
d. AS PAREDES ENTRE AS UNIDADES E ENTRE AS UNIDADES E A ÁREA DE CIRCULAÇÃO DEVEM TER TRRF DE 60min.
e. COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL EXTERNA DE FACHADA COM VERGA-PETRIL DE 1,20m COM TRRF DE 120 min.

LEGENDA ESTILHE DE MADEIRA

PCF - PORTA CORTA FOGO DUPLA
PIM - PORTA INTERNA DE MADEIRA
RU - RESISTENTE À UMIDADE
PIA - PORTA INSOLANTE ACÚSTICA

NOTAS

1 - TODAS AS MEDIDAS ESTÃO EM CENTÍMETROS.
2 - MEMORIAL DESCRITIVO DE ACABAMENTOS.
3 - VER CADERNOS DE DETALHES.
4 - ÁREAS EXTERNAS - VER PROJETO DE PAISAGISMO.
5 - ÁREAS SOCIAIS INTERNAS - VER PROJETO DE ARQUITETURA.
6 - CONSIDERAR AS MEDIDAS PARA AS VAGAS:
VAGA = 250 x 500 cm
VAGA P.C.D. = 370 x 500 cm

TABELA DE ACABAMENTOS

VER ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DE MATERIAIS NOS CADERNOS DE DETALHES E NO MEMORIAL DE ACABAMENTOS DO CLIENTE. PARA O USO DE MATERIAIS SIMILARES CONSULTAR O COORDENADOR DE PROJETOS.

INDICAÇÃO DE NÍVEIS

00.00(NA) - NÍVEL ACABADO
00.00(NG) - NÍVEL OSSO
- SINALIZAÇÃO TÁTIL

LEGENDA:

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

ALVENARIA
ENCHIMENTO
FORRO / SANCA
AR CONDICIONADO PREVISÃO

PLANTAS DE REFERÊNCIA PARA BASE DE PROJETO

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	24/02/2023	EMISSÃO INICIAL	

INCORPORAÇÃO — CONSTRUÇÃO

JERONIMO DA VEIGA
Empreendimentos e Participações Ltda

PROJETISTA

ADESA ARQUITETURA
RUA PADRE GARCIA VELHO, 73 - CJ. 41
CEP: 05421-030
FONE: 3032 4355 / 3032 4362

DISCIPLINA: ARQUITETURA
CÓDIGO/OBRA: DUO
FASE: LIBERADO OBRA

EMPREENDIMENTO: **DUO**
AV_LUZ

ASSUNTO: PLANTA PUC_TORRE_A

FOLHA Nº: ARQ 106

RESPONSÁVEL	SUPERVISOR	COORDENADOR	REVISÃO
ADELINO SANTOS	ADELINO SANTOS	ALISSA LOPES	R00

PROJETISTA	ARQUIVO	ESCALA	DATA
	DUO ARQ LIO 106 PLA PCA R00.dwg	1:50	24/02/2023

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. CONFORME RESOLUÇÃO Nº 67, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2013