


## SURAT PERINTAH KERJA TEKNIK

Customer : TIV Pandaan		Subject : Service Ozone		Check by : 	Customer by :
Type : NFW 130A8	Sn. : 47229	Year : 10/00	Running time : 00427 h	Date : 24/02/20	Working work : LINE-5
Issued Problem :		Action :		Recommendation :	
① Unit operasional ozone generator off dan tidak terjadi alarm. ② Operasional kembali setelah di Reset.		① Cek & test sistem alarm di Unit ozone generator. ② Indikator alarm / pilot lamp alarm fault mixing mati. ③ Door switch unit ozone generator lemah / mudah putus kontak. (apabila door lock ozone lepas, Unit ozone tidak muncul Alarm).		① Door switch ozone NFW & colokanya - 2 set.	
#Indikasi masalah pada Unit ozone terjadi karena indikator alarm yang mati dan Door switch ozone yang rusak.					
		④ perbaiki indikator alarm Unit ozone generator. Indikator lampu alarm & sirene sudah berfungsi Normal. (semua indikator alarm telah berfungsi).			
		⑤ Door switch ozone sudah di perbaiki & dipartikan kontak door switch Normal.			
<div style="text-align: right;">           Status : C <input type="checkbox"/> Mn <input type="checkbox"/> Mj <input type="checkbox"/>            C : Critical            Mn : Minor            Mj : Major         </div>					