

SURAT PERINTAH KERJA TEKNIK

Customer: PT. AGM. Babakanpari Subject: General Check up UV
 Model: HX08 EPL SN: FPO 04/09 001 MV
 Date: 26/01/2020 Mfg. Date: 04/13/09 Running Hours: 41095

Description	Range	Result	Recommendation
Voltage Input	230V	Volt 220 220	
Input Ballast 1	Volt	599	1. Ballast 43474-1 = 3 pcs
		596	
Output Ballast 1	Volt	2	2. Main Switch = 1 pcs
		3	
Input Ballast 2	Volt	2	3. monitoring station = 1 pcs
		2	
Output Ballast 4	Volt	27	4. LED Display = 1 pcs
		567	
Frequency	50	Hz	5. Sensor UV 42603 = 1 pcs
Auto-recognition (Ac Inverter 2)		(blank)	
Auto-recognition		(blank)	6. Cable Sensor = 1 pcs
Auto-recognition			
Support (H)			7. noise filter = 1 pcs
Support (L)			
Auto UV		8 rusak	8. Ex Fan UV = 1 pcs
Auto UV		1 tidak standar	
Auto UV		rusak	
Auto UV		Tidak ada	9. Socket UV = 8 pcs
Auto UV		Ok	
Auto UV		Ok	
Auto UV		5.02	
Auto UV		0.85	
Auto UV		2.44	
Auto UV		rusak	
Auto UV		1 rusak	

PETUGAS SATPAM	PT. AGM. BABAKANPARI	PETUGAS SATPAM	BABAKANPARI SUKABUMI
Tanda tangan		Tanda tangan	
Nama Jelas	Pabrik MASUK	Nama Jelas	Pabrik KELUAR
Tgl.	26/01/2020	Tgl.	26/01/2020
Jam	08.00	Jam	12.30



Status: ☐ C ☐ M ☐ M

Mr. Critical

Mr. Minor

Mr. Minor

Working hours:

Temperature: