



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK

DATA PENGUJIAN

Nama Pemilik :

Petugas :

Alamat Pemilik :

Nama Contact Person :

1.....

Alamat Terpasang :

Nomor Pompa Ukur :

2.....

Tanggal Pengujian :

IDENTITAS UTTP		KONDISI OPERASI	
Merek :		Laju Alir Maksimum :	
Tipe :		Laju Alir Minimum :	
No. Seri :		MMQ (Jika ada) :	
Tahun Pembuatan :		Nomor Izin Tipe :	

PEMERIKSAAN

No.	Deskripsi	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Apakah PU BBM dilengkapi dengan Izin Tipe (Untuk Tera) ? - Apakah spesifikasi teknis PU BBM sesuai dengan izin tipenya? - Apakah terdapat alat tambahan yang bias merubah spesifikasi atau mempengaruhi hasil ukuran PU BBM ?			
2.	Apakah PU BBM digunakan dengan benar? -Apakah produk BBM yang diukur sesuai dengan yang tertulis pada pelat tera? -Apakah tanda tera sebelumnya masih utuh dan tidak yang rusak?			
3.	Apakah semua deskripsi yang wajib jelas terpasang pada pelat data dan terpasang tetap pada PU BBM ? -Apakah identitas pada pelat data lengkap sesuai syarat teknis ? -Apakah identitas pada pelat data mudah terlihat, jelas dan mudah di baca?			
4.	Apakah PU BBM dalam kondisi lengkap dan bersih?			
5.	Apakah PU BBM terpasang dengan kokoh pada pondasinya?			
6.	Apakah tutup penunjukan rusak?			
7.	Apakah gelas penglihat bersih serta penuh dengan produk?			
8.	Apakah penunjukan volume, harga satuan dan harga total sesuai dengan selang yang dipilih?			
9.	Apakah semua penunjukan terlihat jelas pada semua kodisi siang dan malam?			
10.	Apakah selang dalam kodisi baik, misalnya tidak lecet, retak atau pembungkus selangnya tidak using?			
11.	Apakah masing-masing nozzle menghentikan aliran cairan ketika dikembalikan ke tempat penyimpanannya?			
12.	Apakah tidak terdapat kebocoran?			

HASIL PEMERIKSAAN

HASIL :

SAH

BATAL

KETERANGAN :



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
BIDANG KEMETROLOGIAN

Jl. Perintis Kemerdekaan III, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kupang
Kode Pos 85228, email:bidmetkupangkota@gmail.com

CERAPAN POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK

DATA PENGUJIAN																
Nomor PU BBM	:											Petugas :				
Nomor Seri PU BBM	:															
Identifikasi Nozzle	:											1.				
Jenis Cairan	:															
Harga Satuan	:											/L				
Tanggal Pengujian	:											2.				
DATA BEJANA UKUR																
Merek	:											Volume Nominal (V _N)	:	L		
Tipe	:											Volume Sebenarnya (V ₂₈)	:	L		
No. Seri	:											Tanggal verifikasi terakhir	:			
HASIL PENGUJIAN																
Totalisator awal	:	 L					 L					 L				
Totalisator akhir	:	 L					 L					 L				
Volume Total	:	 L					 L					 L				
Q _{min} dan Q _{maks} pada pelat data	:	Q _{min} L/min										Q _{maks} L/min				
Akurasi E _{FD} = ((V _{FD} – V _{REF})/V _{REF}) x 100%	:	Laju Alir Maksimum					Laju Alir Operasional					Laju Alir Minimum				
	:	V _{FD}		V _{REF}		E _{FD}	V _{FD}		V _{REF}		E _{FD}	V _{FD}		V _{REF}		E _{FD}
Penyerahan ke - 1	:		L		L	%		L		L	%		L		L	%
Penyerahan ke - 2	:		L		L	%		L		L	%		L		L	%
Penyerahan ke - 3	:		L		L	%		L		L	%		L		L	%
Kesalahan rata-rata (E _{AV})	:	%					%					%				
Ketidaktetapan (R=E _{maks} – E _{min})	:	%					%					%				
Akurasi penjatah pada laju Maks	:	Penjatah Volume					Penjatah Harga					Hasil				
	:	L		L		%	L		L		%		Lolos		Gagal	
Anti-drain, Volume sisa <i>nozzle</i>	:	mL											Lolos		Gagal	
Laju Alir Maksimum	:	V =L		t =s		Q =.....L/min							Lolos		Gagal	
Fasilitas pemeriksa untuk perangkat penunjukkan	:												Lolos		Gagal	
Penyetel nol	:												Lolos		Gagal	
Perhitungan harga	:												Lolos		Gagal	
Nozzle <i>cut-off</i>	:												Lolos		Gagal	
<i>Interlock</i>	:												Lolos		Gagal	
Penunjukkan penjatah (Pre-set)	:												Lolos		Gagal	
BATAS KESALAHAN YANG DIIZINKAN (BKD)																
Akurasi	:	± 0,5 %	Anti Drain													
Ketidaktetapan	:	0,1 %														
Akurasi Penjatah	:	± 0,5 %														
	:															
	:															
HASIL KESELURUHAN																
Hasil :	:	☐ SAH	☐ BATAL	Keterangan :												