COMMON DIALOGUE

## Worker asks → You respond

**THEY:** How many amps does the panel need?
**¿Cuántos amperios necesita el panel?**
**YOU:** Two hundred amps, check the plans.
**Doscientos amperios, revisa los planos.**

**THEY:** What gauge wire do we use here?
**¿Qué calibre de cable usamos aquí?**
**YOU:** Number ten for this circuit.
**Número diez para este circuito.**

**THEY:** Where does the conduit run?
**¿Por dónde pasa el conducto?**
**YOU:** Along the north wall, underground.
**Junto a la pared norte, bajo tierra.**

**THEY:** Did the inspector pass it?
**¿Pasó la inspección del inspector?**
**YOU:** Yes, but check the neutral connections.
**Sí, pero revisa las conexiones del neutro.**

**THEY:** Do we shut everything off first?
**¿Apagamos todo antes de empezar?**
**YOU:** Yes, lockout-tagout at the main box.
**Sí, lockout-tagout en la caja principal.**

**THEY:** Do we have the connectors in stock?
**¿Tenemos los conectores en stock?**
**YOU:** Yes, they're in the truck. Bring them here.
**Sí, están en la camioneta. Tráelos aquí.**

**THEY:** What's the voltage on this line?
**¿Cuál es el voltaje de esta línea?**
**YOU:** One-eighteen volts. Wait before touching.
**Ciento diez y ocho voltios. Espera antes de tocar.**

**THEY:** Where do I put the outlets?
**¿Dónde pongo las tomas de corriente?**
**YOU:** Every two meters in the kitchen. Follow the plan.
**Cada dos metros en la cocina. Sigue el plano.**

TELL YOUR CREW →

## Essential instructions

Kill the main breaker. Do not proceed until it's off.
**Apaga el breaker principal. No avances hasta que esté apagado.**
Panel shutdown before work

Test the panel with the meter before you touch anything.
**Prueba el tablero con el medidor antes de tocar nada.**
Verification protocol

This wire is hot. Do not grab it without gloves and confirmation.
**Este cable está vivo. No lo agarre sin guantes y confirmación.**
Identifying energized conductors

Ground this conduit according to code. The inspector will check it.
**Aterriza este conduit según el código. El inspector lo revisará.**
Code compliance instruction

Rough-in is complete. Now we wait for the city inspector.
**La primera etapa está completa. Ahora esperamos al inspector de la ciudad.**
Inspection scheduling

Run the wire through the conduit, not outside. That's a code violation.
**Pasa el cable por el conduit, no por afuera. Eso es una violación del código.**
Code correction

Lockout the breaker and tag it. No one else touches this panel today.
**Bloquea el breaker y etiquétalo. Nadie más toca este tablero hoy.**
Lockout/tagout safety protocol

The amperage on this circuit is maxed out. We need a new circuit.
**El amperaje en este circuito está al máximo. Necesitamos un circuito nuevo.**
Capacity assessment

CONSTRUCTION SPANISH · QUICK REFERENCE

# Electrician

ESSENTIAL PHRASES

Kill the main breaker. Do not proceed until it's off.
**Apaga el breaker principal. No avances hasta que esté apagado.**

Test the panel with the meter before you touch anything.
**Prueba el tablero con el medidor antes de tocar nada.**

This wire is hot. Do not grab it without gloves and confirmation.
**Este cable está vivo. No lo agarre sin guantes y confirmación.**

GRAMMAR FOCUS

### Safety Commands Before Electrical Work — Always Verify Before Touching

In electrical work, imperative commands (orders) dominate safety communication. Master the tú command form for direct, urgent instructions. Verification phrases prevent accidents.

Apaga / Cierra [el breaker / la caja]
**Kill / Shut off [the breaker / the box]**

Prueba con [el medidor / el voltímetro]
**Test with [the meter / the voltmeter]**

[No toques / No agarre] sin [verificar / permiso]
**[Don't touch / Don't grab] without [verifying / permission]**

CULTURAL NOTE

In bilingual construction crews, electricians often work with inspectors from city/county offices. Spanish-speaking inspectors may communicate code violations or approval in Spanish. Knowing electrica

JOBSITE COMMANDS

## More phrases

Rough-in is complete. Now we wait for the city inspector.
**La primera etapa está completa. Ahora esperamos al inspector de la ciudad.**

Run the wire through the conduit, not outside. That's a code violation.
**Pasa el cable por el conduit, no por afuera. Eso es una violación del código.**

Lockout the breaker and tag it. No one else touches this panel today.
**Bloquea el breaker y etiquétalo. Nadie más toca este tablero hoy.**

The amperage on this circuit is maxed out. We need a new circuit.
**El amperaje en este circuito está al máximo. Necesitamos un circuito nuevo.**

Install the junction box here, centered on the wall studs.
**Instala la caja de conexiones aquí, centrada en los postes.**

This outlet failed inspection. The ground connection is bad.
**Este tomacorriente falló la inspección. La conexión a tierra está mal.**

Do not energize this circuit until the grounding rod is installed.
**No energices este circuito hasta que se instale la varilla de tierra.**

Strip three-quarter inch of insulation. Then twist and cap the neutral.
**Pela tres cuartos de pulgada de aislante. Luego tuerce y cubre el neutro.**

REFERENCE

## Key vocabulary

| | |
|---|---|
| panel | **tablero eléctrico / caja de breakers** |
| breaker | **interruptor / breaker** |
| conduit | **conduit / tubo conduit** |
| ground | **tierra / conexión a tierra** |
| neutral | **neutro** |
| junction box | **caja de conexiones** |
| outlet | **tomacorriente / contacto** |
| wire | **cable / alambre** |
| voltage | **voltaje / tensión** |
| permit | **permiso / licencia** |
| amperage | **amperaje / amperios** |
| circuit | **circuito** |
| grounding rod | **varilla de tierra** |
| lockout/tagout | **bloqueo/etiquetado (LOTO)** |
| inspection | **inspección** |
| code violation | **violación del código** |
| rough-in | **primera etapa de instalación** |
| finish | **acabado / instalación final** |