

Данные для заказа лифтов грузоподъемностью 1000 кг

		Лифт пассажирский з/п 1000 кг, Секция 1–3	Лифт пассажирский з/п 1000 кг, Секция 4–7	Примечание
1	наименование, адрес и телефон заказчика	ООО “Зодчий”	ООО “Зодчий”	
2	реквизиты грузополучателя (почтовые, телеграфные, отгрузочные)			
3	назначение здания, в котором устанавливается лифт, и его почтовый адрес	Жилое здание	Жилое здание	
4	тип лифта	пассажирский	пассажирский	
5	грузоподъемность лифта (кг) и его скорость (м/с)	Q = 1000; V = 1,0	Q = 1000; V = 1,0	
6	высота подъема кабины в м (высота от нижней до верхней остановки)	25.520	28.570	
7	размер кабины (ширина x глубина) в мм	1100x2100	1100x2100	
8	требуется ли выход из кабины в две противоположные стороны	нет	нет	
9	число дверей шахты	9	10	
10	число остановок кабины	9	10	
11	отметки основных посадочных остановок (этажей, связанных с входом и выходом из здания)	0.000, +4.220, +7.220, +10.220, +13.220, +16.220, +19.220, +22.220, +25.520	–3.050, 0.000, +4.220, +7.220, +10.220, +13.220, +16.220, +19.220, +22.220, +25.520	
12	напряжение сети, питающей лифт (220 или 380 В). При заказе на экспорт указать частоту тока	380В	380В	
13	управление лифтами	одиночное	одиночное	
14	система управления	смешанная,собираательная при движении вниз для жилых зданий	смешанная,собираательная при движении вниз для жилых зданий	
15	место расположения шахты лифта(вне здания, внутри здания,в лестничной клетке)	внутри здания	внутри здания	
16	конструкция шахты лифта	монолитная	монолитная	
17	особые требования	Двери шахты лифта противопожарные с пределом огнестойкости EI60	Двери шахты лифта противопожарные с пределом огнестойкости EI60	
18	кол-во заказываемых лифтов	3	4	
19	глубина прямка	1150 мм	1150 мм	
20	высота верхнего этажа	3600 мм	3600 мм	

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО СЗ "АСПЕКТ ПЛЮС"

29.10.2025



						06/05–2024–BT			
						Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, земельный участок с кадастровым номером 47:07:1044001:82044			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Многоквартирный дом со встроенно-пристроенными помещениями	Стадия	Лист	Листов
Г.АП		Логинова			05.25		Р	7	
Разработал		Яковлева			05.25				
Проверил		Логинова			05.25				
						Данные для заказа лифтов грузоподъемностью 1000 кг			
Н.Контроль		Монастырский			05.25				

Формат

A3