



**154 kV 1272 MCM İLETKENLİ İSDEMİR DİYARBAKIR 2 GES TM - LİCE TM E.İ.
HATTI**

TEİAŞ				154 kV 1272 MCM İLETKENLİ İSDEMİR DİYARBAKIR 2 GES TM - LİCE TM E.İ. HATTI													DİREK NO A B A ile B direklerin arası mesafesi A-B stanisyonları arasındaki C değeriştir.				A- Tık Aşa Zimin G- Çiğir Aşa Zimin C- Tık Grevi Zimin Ç- Çiğir Grevi Zimin T- Tavanlı D- Durdurucu N- Nispet B- Bina N- Nispet Durdurucu				A B C H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z				Sayfa No 1/2	
DİREK NO	ARAMESİFE (m)	RÜZGAR AĞIRLIĞI (m)	AĞIRLIK AĞIRLIĞI (m)	DİREK BAŞTAN MESAFESİ (m)	SOME NO	HAZİR AGİB (grad)	ALGALAN KESİŞİMESİ	DİREK FONKSİYON U	DİREK NO	DİREK TİPİ	TRAVESİYE KADAR DİREK YÜKSEKLİĞİ (m)	GÖVDE İLAVESİ	A. AYAGI KOT FARKI	MERKEZİ KOT FARKI (m)	AYAK İLAVESİ A (m)	AYAK İLAVESİ B (m)	AYAK İLAVESİ C (m)	AYAK İLAVESİ D (m)	ASKI GERGİ KOTU	154 KV İZOLATÖR TERTİBİYİ	154 KV İZOLATÖR ÜNİTE ADEDİ	154 KV İZOLATÖR ARKAPİSİ	DİREK KOORDİNATLARI UTM İTİFİĞİ - 3° (°)	DİREK KOORDİNATLARI UTM İTİFİĞİ - 3° (°)	ACIKLAMALAR	PROFİL NO	BÜZ YÜKÜ BÖLGESİ			
TOWER NO	SPAN (m)	WIND SPAN (m)	WEIGHT SPAN (m)	STATION (m)	SOME NO	LINE ANGLE (grad)	CROSSING	FUNCTION OF THE TOWER	TOWER NO	TOWER TYPE	TOWER HEIGHT TO X-ARM (m)	BODY EXTENSION	LEG EXTENSION	CENTER ELEVATION (m)	LEG EXTENSION A (m)	LEG EXTENSION B (m)	LEG EXTENSION C (m)	LEG EXTENSION D (m)	SUSPENSION TENSION ELEV.	154 KV INSULATOR CONDUCTOR DETECTION	154 KV INSULATOR NUMBER OF UNIT	154 KV INSULATOR RESISTANCE	TOWER COORDINATES İTİFİĞİ - 3° (°)	TOWER COORDINATES İTİFİĞİ - 3° (°)	REMARKS	PROFILE NO	ICE LOAD REGION			
PORTAL									PORTAL														369040.00	4255666.00		1	4			
1	270.00	162	82	0+000.00	ND.1	182.5172		N	1	PF1	15	3	10.50	0.00	1	1	1	1	991.88	G/ÇG	13/26	U160BL	369088.00	4255689.00		1	4			
2	212.07	242	270	0+270.00				T	2	PA1	20	3	10.50	0.00	3	3	3	3	1017.53	A	13	U120BL	369290.73	4255867.33		1	4			
3	297.93	255	311	0+482.07	S.1	221.2066	O.G. HATTI ASFALT YOL	KD	3	PE1	24	9	11.50	0.00	3	4	5	4	1030.95	ÇG/ÇG	26/26	U160BL	369449.96	4256007.40		1	4			
4	412.00	355	383	0+780.00			TOPRAK YOL	T	4	PB1	34	15	10.50	0.00	5	5	5	5	1032.28	ÇA	13	U120BL	369725.71	4256120.22		1	4			
5	376.00	394	384	1+192.00			TOPRAK YOL	T	5	PB1	36	21	10.50	0.00	1	1	1	1	1022.75	A	13	U120BL	370107.03	4256276.22		1	4			
6	286.00	331	347	1+568.00			TOPRAK YOL	T	6	PB1	26	9	10.50	0.00	3	3	3	3	1019.35	A	13	U120BL	370455.03	4256418.60		1	4			
7	376.00	331	302	1+854.00				T	7	PB1	30	15	10.50	0.00	1	1	1	1	1012.41	A	13	U120BL	370719.73	4256526.90		1	4			
8	388.00	382	431	2+230.00				T	8	PB1	31	15	10.50	0.00	2	2	2	2	1015.87	A	13	U120BL	371067.73	4256669.28		1	4			
9	348.08	368	318	2+618.00				T	9	PB1	28	12	10.50	0.00	2	2	2	2	1000.32	A	13	U120BL	371426.84	4256816.20		1	4			
10	349.92	349	381	2+966.08	S.2	207.2160	O.G. HATTI ASFALT YOL	KD	10	PD1	34	15	10.50	0.00	8	8	8	8	1006.06	ÇG/ÇG	26/26	U160BL	371749.00	4256948.00		1	4			
11	372.00	361	354	3+316.00				T	11	PB1	33	15	10.50	0.00	4	4	4	4	1000.68	ÇA	13	U120BL	372085.77	4257043.02		1	4			
12	378.00	375	371	3+688.00			TOPRAK YOL	T	12	PB1	32	15	10.50	0.00	3	3	3	3	998.75	A	13	U120BL	372443.79	4257144.04		1	4			
13	356.00	367	364	4+066.00				T	13	PB1	32	15	10.50	0.00	3	3	3	3	999.34	A	13	U120BL	372807.59	4257246.68		1	4			
14	358.00	357	366	4+422.00				T	14	PB1	32	15	10.50	0.00	3	3	3	3	1001.98	A	13	U120BL	373150.21	4257343.35		1	4			
15	394.00	376	389	4+780.00			ASFALT YOL	T	15	PB1	36	21	10.50	0.00	1	1	1	1	1002.03	ÇA	26	U120BL	373494.76	4257440.57		1	4			
16	400.00	397	405	5+174.00			O.G. HATTI TOPRAK YOL	T	16	PB1	36	21	10.50	0.00	1	1	1	1	997.84	ÇA	26	U120BL	373873.96	4257547.56		1	4			
17	354.00	377	338	5+574.00			O.G. HATTI ASFALT YOL	T	17	PB1	32	15	10.50	0.00	3	3	3	3	991.34	ÇA	26	U120BL	374258.93	4257656.18		1	4			
18	312.00	333	340	5+928.00				T	18	PB1	30	15	8.50	0.00	3	1	1	2	1001.47	ÇA	26	U120BL	374599.63	4257752.31		1	4			
19	340.00	326	321	6+240.00			DOĞALGAZ BORU HATTI	T	19	PA1	26	9	10.50	0.00	3	3	3	3	1008.59	ÇA	26	U120BL	374899.90	4257837.03	Katodik Karuma	1	4			
20	425.88	383	417	6+580.00				T	20	PA1	30	15	10.50	0.00	1	1	1	1	1018.94	ÇA	26	U120BL	375227.13	4257929.35		1	4			
21	382.12	404	417	7+005.88	S.3	207.6461	TOPRAK YOL	KD	21	PD1	31	15	9.50	0.00	6	4	4	5	1017.74	ÇG/ÇG	26/26	U160BL	375637.00	4258045.00		1	4			
22	356.00	369	363	7+388.00			O.G. HATTI	T	22	PB1	33	15	10.50	0.00	4	4	4	4	1012.62	ÇA	26	U120BL	376014.55	4258103.95		1	4			
23	294.00	325	327	7+744.00				T	23	PA1	27	12	10.50	0.00	1	1	1	1	1011.10	ÇA	26	U120BL	376366.29	4258158.88		1	4			
24	330.00	312	311	8+038.00				T	24	PA1	26	9	10.50	0.00	3	3	3	3	1009.84	A	13	U120BL	376656.77	4258204.23		1	4			
25	310.00	320	325	8+368.00			ASFALT YOL	T	25	PA1	22	6	10.50	0.00	2	2	2	2	1009.41	ÇA	26	U120BL	376982.82	4258255.15		1	4			
26	382.00	346	329	8+678.00			TOPRAK YOL	T	26	PB1	26	9	10.50	0.00	3	3	3	3	1007.93	ÇA	26	U120BL	377289.10	4258302.97		1	4			
27	415.44	399	432	9+060.00				T	27	PB1	27	9	10.50	0.00	4	4	4	4	1013.89	A	13	U120BL	377666.53	4258361.91		1	4			
28	220.56	318	272	9+475.44	S.4	201.3513	O.G. HATTI	KT	28	PB1	24	9	10.50	0.00	1	1	1	1	1007.41	ÇA	26	U120BL	378077.00	4258426.00		1	4			
29	406.00	313	360	9+696.00			O.G. HATTI TOPRAK YOL	T	29	PB1	26	9	10.50	0.00	3	3	4	3	1014.69	ÇA	26	U120BL	378295.59	4258455.39		1	4			
30	318.88	363	310	10+102.00			ASFALT YOL TOPRAK YOL	T	30	PB1	30	15	10.50	0.00	1	1	1	1	1009.43	ÇA	26	U120BL	378697.97	4258509.50		1	4			
31	258.50	289	348	10+420.87	S.5	220.4001		KD	31	PE1	27	12	10.50	0.00	4	3	4	5	1024.13	ÇG/ÇG	26/26	U160BL	379014.00	4258552.00		1	4			
NOTLAR					HAZIRLAYAN AD SOYAD İMZA 21.04/2025			KONTROL EDEN AD SOYAD İMZA 21.04/2025			KONTROL EDEN AD SOYAD İMZA 21.04/2025			ONAY AD SOYAD İMZA 21.04/2025			Türkiye Elektrik İletim A.Ş. İletim Hatları Tesis Dairesi Başkanlığı Etüt Müdürlüğü Head Office Of Turkish Electricity Transmission Corporation Transmission Lines Construction Department Survey Office													
					Mehmet Özcan Elektrik Mühendisi Oda Sicil No:20289			İsmail ÖZNEK Mühendis			Nurullah BALBAY Başmühendis (G.)			Samet AKKOÇAN Müdür Yrd. (G) Müdür V. Hüseyin SAĞLAM																