MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

13

MAVZU

Nazariy · 2 soat

Shaxsiy himoya vositalarini saqlash, tekshirish va ularga texnik xizmat ko‘rsatish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. SHHVni saqlash sharoitlari va harorat rejimi
2. Davriy laboratoriya va texnik tekshiruvlar
3. Yaroqsiz vositalarni hisobdan chiqarish (utilizatsiya) tartibi

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga shaxsiy himoya vositalarini saqlash sharoitlari, davriy sinovlar muddati, texnik xizmat ko‘rsatish va yaroqsiz vositalarni hisobdan chiqarish tartibi yuzasidan bilim va ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

SHHVni saqlash talablarini biladilar, sinov muddatlarini nazorat qila oladilar va vositalarni parvarishlash hamda hisobga olishni bajaradilar.

Saqlash sharoitining ahamiyati

> Shaxsiy himoya vositalari rezina, plastmassa, mato kabi materiallardan tayyorlanadi. Bu materiallar quyosh nuri, issiqlik, namlik, moy va kimyoviy moddalar ta’sirida eskiradi: rezina qotib yoriladi, plastmassa mo‘rtlashadi, mato chiriydi.

Saqlash talablari

- Quruq, yaxshi shamollatiladigan, quyosh nuri to‘g‘ridan-to‘g‘ri tushmaydigan xonada saqlash.
- Harorat taxminan 0 dan +25 °C gacha, isitish asboblaridan kamida 1 m uzoqda.
- Moy, benzin, kislota, ishqor va boshqa kimyoviy moddalardan alohida saqlash.
- Dielektrik vositalar maxsus shkaf yoki javonlarda, boshqa asboblardan alohida saqlanadi; ustiga og‘ir narsalar qo‘yilmaydi.
- Ko‘zoynaklar g‘ilofda, quloqchinlar va respiratorlar yopiq qutilarda saqlanadi.
- Har bir vosita turi uchun belgilangan joy bo‘lishi va u yozuv bilan ko‘rsatilishi kerak.

Davriy sinovlar

> Elektr xavfsizligi bilan bog‘liq himoya vositalari maxsus laboratoriyalarda yuqori kuchlanish ostida sinovdan o‘tkaziladi. Sinovdan o‘tgan vositaga keyingi sinov sanasi ko‘rsatilgan shtamp bosiladi.

Vosita	Sinov muddati
Dielektrik qo‘lqoplar	Har 6 oyda bir marta
Dielektrik kalishlar	Har yili bir marta
Dielektrik botlar	Har 3 yilda bir marta
Dielektrik gilamchalar	Laboratoriya sinovidan o‘tkazilmaydi; har 6 oyda tashqi ko‘rik

Parvarishlash (texnik xizmat)

- Ko‘zoynak oynalari maxsus salfetka va eritma bilan tozalanadi; abraziv (qirib tashlovchi) vositalar ishlatilmaydi.
- Rezina qo‘lqoplar foydalanishdan so‘ng iliq sovunli suvda yuvilib, quritiladi; ichiga talk sepiladi.
- Maxsus kiyimlar muntazam yuviladi, yirtiqlari tikiladi.
- Respirator filtrlari ishlab chiqaruvchi ko‘rsatgan muddatda almashtiriladi.
- Antistatik bilakuzuk qarshiligi maxsus tester bilan tekshiriladi.

Hisobga olish

> Har bir himoya vositasi hisob jurnalida qayd etiladi. Jurnalda vosita nomi, inventar raqami, berilgan sana, oxirgi va keyingi sinov sanalari, holati va mas’ul shaxs ko‘rsatiladi.

Inventar №	Vosita	Oxirgi sinov	Keyingi sinov
001	Dielektrik qo‘lqop	01.03.2026	01.09.2026
002	Dielektrik gilamcha	Ko‘rik: 10.04.2026	Ko‘rik: 10.10.2026
003	Antistatik bilakuzuk	15.05.2026	15.11.2026

Hisobdan chiqarish (utilizatsiya)

> Sinovdan o‘tmagan, shikastlangan yoki muddati o‘tgan vositalar foydalanishdan chiqariladi.

Mustahkamlash uchun savollar

1. SHHVni saqlashda qanday talablarga rioya qilinadi?
2. Nima uchun rezina vositalarni quyosh nuri va moydan uzoqda saqlash kerak?
3. Dielektrik qo‘lqoplar qancha muddatda sinovdan o‘tkaziladi?
4. Sinov shtampida qanday ma’lumot bo‘ladi?
5. Yaroqsiz vositalar qanday hisobdan chiqariladi?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova