



Preuzeto iz elektronske pravne baze **Paragraf Lex**



Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju možete naći [OVDE](#).

PRAVILNIK

O ORGANIZOVANJU ZAŠTITE OD POŽARA PREMA KATEGORIJI UGROŽENOSTI OD POŽARA

("Sl. glasnik RS", br. 6/2021)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se tehnička opremljenost vatrogasne jedinice i broj pripadnika vatrogasne jedinice koje je obavezan da obezbedi subjekat iz prve kategorije ugroženosti od požara, kao i broj lica stručno osposobljenih za sprovođenje i organizovanje preventivnih mera i stalnog dežurstva u subjektima prve i druge kategorije ugroženosti od požara.

Član 2

Subjekti svrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara moraju imati organizovanu vatrogasnu jedinicu sa stalnim dežurstvom u smeštajnom prostoru za ljudstvo, vozila i opremu, koji se nalazi u subjektu prve kategorije ugroženosti.

Vatrogasnu jedinicu čine vatrogasci i vozači vatrogasnih vozila, pri čemu je jedan od njih istovremeno i dežurni telefonista.

Vatrogasne jedinice subjekata prve kategorije ugroženosti od požara razvrstavaju se u vatrogasne jedinice prve, druge i treće kategorije:

- 1) vatrogasnu jedinicu prve kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.1. kategoriju ugroženosti od požara,
- 2) vatrogasnu jedinicu druge kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.2, I.3, I.4, i I.5 kategoriju ugroženosti od požara,
- 3) vatrogasnu jedinicu treće kategorije imaju privredna društva odnosno druga pravna ili fizička lica čiji su objekti, delatnost i zemljište svrstani u I.6, I.7 i I.8. kategoriju ugroženosti od požara.

Član 3

Vatrogasna jedinica prve kategorije mora da ima minimum 42 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 12 pripadnika mora imati položen vozački ispit za "C" kategoriju.

Vatrogasna jedinica druge kategorije mora da ima minimum 26 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 240 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim

studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 12 pripadnika mora imati položen vozački ispit za "C" kategoriju.

Vatrogasna jedinica treće kategorije mora da ima minimum 18 pripadnika vatrogasaca ravnomerno raspoređenih po smenama, od kojih je jedan rukovodilac vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti), jedan zamenik rukovodioca vatrogasne jedinice (koji je stekao 180 ESPB bodova na akademskim ili strukovnim studijama tehničko-tehnološke naučne oblasti) i četiri rukovodioca smene. Najmanje 10 pripadnika mora imati položen vozački ispit za "C" kategoriju.

Minimum tehničke opremljenosti, odgovarajuće opreme i materijalno tehničkih sredstava koju mora posedovati vatrogasna jedinica pravnog subjekta razvrstana u prvu, drugu i treću kategoriju dati su u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo. Minimum tehničke opremljenosti, odgovarajuće opreme i materijalno tehničkih sredstava koju mora posedovati vatrogasna jedinica pravnog subjekta svrstana u kategoriju ugroženosti od požara I.7. potkategorija 7. i I.8. potkategorija 10. dati su u Prilogu 2, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Vatrogasna vozila i oprema za vatrogasnu jedinicu moraju biti u vlasništvu subjekta prve kategorije ugroženosti od požara ili u vlasništvu ovlašćenog pravnog lica za obavljanje poslova organizovanja zaštite od požara u subjektima prve kategorije ugroženosti od požara.

Pripadnici vatrogasne jedinice subjekta prve kategorije ugroženosti od požara moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje poslova u vatrogasnoj jedinici u skladu sa zakonom.

Član 4

Za organizovanje i sprovođenje preventivnih mera zaštite od požara i stalnog dežurstva, subjekti prve kategorije ugroženosti od požara, pored rukovodioca na poslovima preventivne zaštite od požara, treba da angažuju najmanje jedno lice koje radi na poslovima zaštite od požara.

Subjekti druge kategorije ugroženosti od požara moraju angažovati najmanje jedno lice na poslovima rukovođenja službom zaštite od požara i organizovanju i sprovođenju preventivnih mera i stalnog dežurstva.

Član 5

Uslove propisane u članu 3. ovog pravilnika subjekti svrstani u prvu kategoriju ugroženosti od požara dužni su da usklade u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o organizovanju zaštite od požara prema kategorijama ugroženosti od požara ("Službeni glasnik RS", broj 92/11).

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".

Prilog 1

MINIMUM TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, ODGOVARAJUĆE OPREME I MATERIJALNO TEHNIČKIH SREDSTAVA KOJU MORA POSEDOVATI VATROGASNA JEDINICA PRAVNOG SUBJEKTA RAZVRSTANA U PRVU, DRUGU I TREĆU KATEGORIJU

Vatrogasna vozila	I kat	II kat	III kat
Navalno vatrogasno vozilo	1	1	1
Autocisterna	2	1	1
Terensko ili kombi vozilo za prevoz opreme	1	1	1

Lična zaštitna oprema	I kat	II kat	III kat
Interventna zaštitna bluza i pantalone	Za svakog pripadnika vatrogasne jedinice komplet interventne uniforme		
Vatrogasni šlem			
Zaštitne čizme			

Zaštitne rukavice	
Vatrogasni opasač sa sekiricom	

Zajednička vatrogasna oprema	I kat	II kat	III kat
Sprave i oprema za gašenje požara			
Potisno crevo f 52 mm	30	25	20
Potisno crevo f 75 mm	30	20	15
Razdelnica trodelna sa prelaznom spojkom B/C	4	3	2
Sabirnica A/BB sa prelaznom spojkom	3	2	1
Međumešalica	2	2	1
Univerzalna mlaznica za gašenje vodom f 52 mm	6	3	3
Univerzalna mlaznica za gašenje vodom f 75 mm	4	2	2
Specijalna mlaznica za gašenje vodenom maglom f 52 mm	2	1	1
Mlaznica za tešku penu f 52 mm	4	2	2
Mlaznica za srednju penu f 52 mm	2	2	1
Ručni aparat za gašenje požara "S-9"	8	5	4
Ručni aparat za gašenje požara "CO2-5"	5	5	3
Metlarice	6	4	4
Naprtnjača	5	5	3
Prenosna motorna pumpa	2	2	1
Usisna korpa f 110	2	2	2
Usisno crevo f 110	8	8	4
Hidrantski nastavak B/CC	4	2	2
Ključ za podzemne hidrante	4	2	2
Ključ za nadzemne hidrante	4	3	2
Prelazna spojka A/B	8	4	3
Prelazna spojka B/C	8	4	3
Zaptivna (slepa) spojka f 110	4	4	4
Zaptivna (slepa) spojka f 75	4	4	4
Zaptivna (slepa) spojka f 52	4	4	4
Poveske za creva	8	6	4
Univerzalni ključ za spojke	8	6	4
Penilo	3.000	2.000	1.000
Zajednička zaštitna oprema			
Aparat za zaštitu disajnih organa sa komprimovanim vazduhom	12	8	6
Rezervne boce za komprimovani vazduh	12	8	6
Kompresor za punjenje boca sa komprimovanim vazduhom	1	1	1
Odelo za prilaz vatri	6	4	2
Sprave za penjanje i spasavanje			
Lestve kukače	2	1	1

Lestve sastavljače	2	1	1
Penjačko uže	2	2	1
Tehnička oprema			
Motorna brusilica sa reznim pločama za beton i metal	2	1	1
Motorna testera za drvo	1	1	1
Hidraulični razvalni alat	1	1	1
Ručni razvalni alat	1	1	1
Velika sekira (min. 1,5 kg)	3	2	2
Makaze za sečenje armature	2	1	1
Čaklje sa dvodelnom drškom dužine 3 metra	3	2	1
Oprema za osvetljenje			
Ručni prenosni reflektori sa akubaterijom u "Ex" izvedbi	5	5	3
Punjač za ručne reflektore	5	5	3
Oprema za vezu			
Ručne radio stanice	6	4	3
Fiksne radio stanice	1	1	1
Punjači za radio stanice	6	4	3
Oprema za detekciju i dozimetriju			
Termovizijska kamera	1	1	0

Vatrogasna jedinica pravnog subjekta svrstanog u prvu kategoriju ugroženosti od požara koje ima kapacitete za proizvodnju, preradu ili skladištenje opasnih materija, pored navedenog minimuma opreme, treba da poseduje i sledeću opremu:

	I kat	II kat	III kat
Odelo za zaštitu od agresivnih materija prvog nivoa zaštite (čvrste, tečne i gasovite hemikalije)	4	2	1
Prenosni višegasn timer detektor sa senzorima za materije koje se nalaze u subjektu prve kategorije/radiološki detektor (ako u subjektu svrstanom u prvu kategoriju postoji izvor zračenja)	1	1	1
Komplet opreme za zaptivanje sa pneumatskim jastucima	1	1	1

Prilog 2

MINIMUM TEHNIČKE OPREMLJENOSTI, ODGOVARAJUĆE OPREME I MATERIJALNO TEHNIČKIH SREDSTAVA KOJU MORA POSEDOVATI VATROGASNA JEDINICA PRAVNOG SUBJEKTA SVRSTANA U KATEGORIJU UGROŽENOSTI OD POŽARA I.7. POTKATEGORIJA 7. I I.8. POTKATEGORIJA 10.

Vatrogasna vozila	
Vatrogasno vozilo	1
Terensko ili kombi vozilo za prevoz opreme	2

Zajednička vatrogasna oprema	
Sprave i oprema za gašenje požara	
Potisno crevo f 52 mm	20
Potisno crevo f 75 mm	15
Razdelnica trodelna sa prelaznom spojkom B/C	2

Sabirnica A/BB sa prelaznom spojkom	1
Univerzalna mlaznica za gašenje vodom f 52 mm	3
Specijalna mlaznica za gašenje vodenom maglom f 52 mm	1
Ručni aparat za gašenje požara "S-9"	4
Ručni aparat za gašenje požara "CO2-5"	2
Metlarice	30
Naprtnjača	30
Prenosna motorna pumpa	1
Usisna korpa	1
Usisno crevo	1
Hidrantski nastavak B/CC	2
Ključ za podzemne hidrante	2
Ključ za nadzemne hidrante	2
Prelazna spojka A/B	3
Prelazna spojka B/C	3
Zaptivna (slepa) spojka f 110	2
Zaptivna (slepa) spojka f 75	2
Zaptivna (slepa) spojka f 52	2
Poveske za creva	4
Univerzalni ključ za spojke	4
Lestve sastavljače	1
Penjačko uže	1
Motorna testera za drvo	5
Velika sekira (min. 1,5 kg)	3
Makaze za sečenje armature	1
Čaklje sa dvodelnom drškom dužine 3 metra	1
Ručni prenosni reflektori sa akubaterijom u "Ex" izvedbi	2
Punjač za ručne reflektore	2