

Viðtökupróf / Árleg prófun - Brunaviðvörðunarkerfi

Verkkaupi:	Kennitala:	Sími:
Tengiliður:	Heimilisf.:	Póstnr.:
Prófun:	Tegund kerfis:	

Næsta skoðun:

Heiti	Í lagi	Ólagi	Athugasemd
Prófun á stjórnstöð			
Analog gildi lesin og yfirfarin á stjórnstöð	☐	☐	
Skynjarar prófaðir frá stöð	☐	☐	
Lampaprófun	☐	☐	
Bilun ef skynjararás er rofin	☐	☐	
Bilun ef aðvörðunarrás er rofin	☐	☐	
Bilun frá aðalafgjafa ath.	☐	☐	
Bilun frá varaafgjafa ath.	☐	☐	
Hleðsluspenna og straumnotkun mæld	☐	☐	
Prófun útganga	☐	☐	
Merkingar, þjónustubók og yfirlitsmynd í lagi	☐	☐	
Rafhlöður (merking/dagsetning)	☐	☐	
Prófun á jaðarbúnaði			
Reyskynjarar prófaðir með gasi	☐	☐	
Hitaskynjarar prófaðir með hitagjafa	☐	☐	
Prófun á öllum handboðum	☐	☐	
Bilun þegar skynjari er fjarlægður (5% per rás)	☐	☐	
Gaumljós athuguð	☐	☐	
Bjöllur (hljóðprófun)	☐	☐	
Hurðaseglar	☐	☐	
Textar lesnir saman við númer og staðsetn.	☐	☐	
Stýribúnaður (lofttræsting, reyklúgur, sprinkler o.fl.)	☐	☐	
Undirstöðvar			
Athuga hvort textar og boð skili sér	☐	☐	
Merking á þjónustubók og yfirlitsmynd í lagi	☐	☐	
Boðsendir			
Skilar brunaboð sér frá hverri rás	☐	☐	
Skila bilunarboð sér	☐	☐	
Skynjari tekinn úr sökkli	☐	☐	
Ath útkallsleiðbeiningar og tengiliði	☐	☐	

Prófun framkvæmd af:**Athugasemdir:**

F.h. Slökkvitæki ehf:

F.h. verkkaupa: