

HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C35. Over Switch Beban



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2013.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C35. Over Switch Beban

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

**Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR**

**Widianto
Ka UPG**

Menyetujui :

**Zulhelfi Abidin
KADIV TSI**

**Argabudhy Sasrawiguna
WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C35	Over Switch Beban	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C35-	0	Instruksi Kerja Over Switch	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C35-	0	Job Tiket Over Switch Beban	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C35-	0	Check List Over Switch Beban	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C35-	0	Form Over Switch Beban	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C35- FL	0	Flow Of Work Over Switch Beban	25 Sept 2013	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C35-IK	Over Switch Beban	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Handle pemutar		<p>- Power Over Switch berfungsi secara baik untuk menghubungkan atau memutus listrik dari PLN GH ke PLN Gedung</p> <p><u>Frekuensi:</u></p> <p>Adhock</p>	
Referensi:			
Gambar diagram panel			
Gambar wiring instalasi			
Catatan:			
Pelaksana			
Petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
1. Petugas melakukan Over Switch Beban bila listrik di GH padam.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C35-JT	Over Switch beban	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Kunci panel , Senter Referensi: Gambar diagram panel Gambar wiring instalasi		Pastikan Power Over Switch dapat berfungsi sebagaimana mestinya Frekuensi: Adhock	
Pelaksana			
Petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan : Memeriksa Power Over Switch			
<ol style="list-style-type: none">1. Apabila PLN GH Off , Posisikan power over switch pada posisi O (Nol)2. Izin apabila ada tamu di GH A – GH E atau dimana diperlukan untuk menurunkan MCB3. Turunkan Handle power over switch dari posisi II (PLN GH) ke posisi I (PLN Gedung)4. Izin apabila ada tamu di GH A – GH E atau di mana diperlukan untuk menaikkan kembali MCB5. Apabila PLN GH ON, Posisikan power over switch pada posisi O (Nol)6. Izin apabila ada tamu di GH A – GH E atau dimana diperlukan untuk menurunkan MCB7. Naikkan Handle power over switch dari posisi II (PLN Gedung) ke posisi I (PLN GH)8. Izin apabila ada tamu di GH A – GH E atau dimana diperlukan untuk menaikkan kembali MCB			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
<ol style="list-style-type: none">1. Berhati-hati bekerja dengan tegangan 380V2. Sebaiknya tidak menggunakan benda-benda logam seperti cincin, jam tangan, gelang, kalung yang dapat menghantar listrik atau tertarik oleh medan magnet			
Perawatan Peralatan			
Simpan kembali pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C35-CL	Check List Over Switch Beban	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
<p>Kunci panel</p> <p>Obeng + (Ples) dan – (Min)</p> <p>AVO Meter</p> <p>Test pen</p> <p>Referensi:</p> <p>Gambar diagram panel</p> <p>Gambar wiring instalasi</p> <p>Catatan:</p> <p>Lembar kontrol perawatan panel</p>		<p>Over Swicth berfungsi untuk menghubungkan dan memutus serta membatasi arus listrik ke peralatan-peralatan yang memakai satuan listrik</p> <p>Frekuensi:</p> <p>Adhock</p>	
Pelaksana			
Petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
<p>Pengecekan dilakukan agar kita bisa mengetahui apabila ada peralatan pada panel yang menunjukan tanda – tanda akan rusak, dan kita akan lebih cepat melakukan penggantian pada peralatan yang rusak sehingga tidak terjadi hal –hal yang sifatnya mengganggu oprasional secara tiba -tiba</p>			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C35-FR	Over Switch Beban	25 Sept 2013	1 dari 1

Tanggal	Perawatan		Perbaikan		Keterangan
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	

Mengetahui,

(.....)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C35-FL	Flow Of Work Over Switch Beban	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Handle pemutar		<p>- Power Over Switch berfungsi secara baik untuk menghubungkan atau memutus listrik dari PLN</p> <p><u>Frekuensi:</u></p> <p>Adhock</p>	
Referensi:			
Gambar diagram panel			
Gambar wiring instalasi			
Catatan:			
Pelaksana			
Petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
N/A			