



HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C21. Perawatan dan Pemeliharaan Stop Kontak dan Saklar



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2013.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C21. Perawatan dan Pemeliharaan Stop Kontak dan Saklar

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

**Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR**

**Widianto
Ka UPG**

Menyetujui :

**Zulhelfi Abidin
KADIV TSI**

**Argabudhy Sasrawiguna
WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG/TEK-C21	Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1 dari 1	
No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C21- IK	0	Instruksi Kerja Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C21- JT	0	Job Tiket Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C21- CL	0	Check List Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	25 Sept 2013	2
ODR-PG/TEK-C21- FR	0	Form Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C21- FL	0	Flow OF Work Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21-IK	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang,tespen dsb.)		Memastikan stop kontak dan saklar berfungsi dengan baik	
Multi tester		Frekuensi:	
Alat pembersih (lap)		Adhoc	
Tangga			
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
Melakukan perawatan dan perbaikan stop kontak dan saklar			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
1. Patuhi Prosedur Keselamatan Kerja.			
2. Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
Perawatan Peralatan			
1. Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan			
2. Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21-JT	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang,tespen,dsb.)		Memastikan stop kontak dan saklar berfungsi dengan baik <u>Frekuensi:</u> Adhoc	
Multi tester			
Alat pembersih (lap)			
Tangga			
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
<ol style="list-style-type: none">1. Petugas melakukan maintenance atau penanganan sesuai schedule atau bila terjadi urgen.2. Turunkan MCB untuk menghindari terjadinya sengatan listrik atau konsleting pada saat akan melakukan perbaikan3. Bersihkan dengan lap kering dan kuas.4. Naikkan MCB untuk melakukan pengetesan.5. Bersihkan peralatan Kerja dan kembalikan pada tempatnya.			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
<ol style="list-style-type: none">1. Patuhi Prosedur Keselamatan Kerja.2. Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
Perawatan Peralatan			
<ol style="list-style-type: none">1. Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan2. Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21-CL	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang, dsb.) Multi tester Alat pembersih Tangga		Memastikan stop kontak dan saklar berfungsi dengan baik <u>Frekuensi:</u> Adhoc	
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas : <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan perawatan sesuai schedule atau bila terjadi urgen.2. Penggunaan peralatan kerja yang diambil dari ruang MB3. Petugas menuju tempat pelaksanaan maintenance4. Turunkan MCB untuk menghindari terjadinya sengatan listrik atau konsleting5. Bersihkan stop kontak dan saklar dengan lap kering dan kuas.6. Bila terjadi kerusakan,segera ganti7. Naikkan MCB untuk melakukan pengetesan.8. Bersihkan peralatan Kerja dan kembalikan pada tempatnya.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21-CL	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	25 Sept 2013	2 dari 2
Uraian Pekerjaan			
Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00.00 wita bertugas : - Langkah – langkah sama dengan petugas shift I			
Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00.00 wita bertugas : - Langkah – langkah sama dengan petugas shift I			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
1. Patuhi Prosedur Keselamatan Kerja. 2. Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
Perawatan Peralatan			
1. Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan 2. Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21-FR	Log Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1 dari 1

Tanggal	Perawatan		Perbaikan		Keterangan
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	

Mengetahui,

(Supervisor)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21-FL	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang,tespen dsb.) Multi tester Alat pembersih (lap) Tangga Catatan:		Memastikan stop kontak dan saklar berfungsi dengan baik <u>Frekuensi:</u> Adhoc	
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
N/A			