



HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

**ODR-PG/TEK-C20. Perawatan dan Pemeliharaan Lampu – Lampu
DRC/GH**



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2013.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C20. Perawatan dan Pemeliharaan Lampu – Lampu DRC/GH

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

**Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR**

**Widianto
Ka UPG**

Menyetujui :

**Zulhelfi Abidin
KADIV TSI**

**Argabudhy Sasrawiguna
WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C20-	Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C20- IK		Instruksi Kerja Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C20- JT		Job Ticket Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C20- CL		Cek List Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	2
ODR-PG/TEK-C20- FR		Form Kerja Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C20- FL		Flow of Work Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C20-IK	Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang, dsb.) Multi tester Alat pembersih Tangga		Lampu dapat menerangi gedung DRC/GH. <u>Frekuensi:</u> 1 bulan sekali	
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
Melakukan perawatan dan pemeliharaan lampu - lampu			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
1. Berhati-hati pada saat memakai tangga 2. Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
Perawatan Peralatan			
1. Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan 2. Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C20-JT	Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang, dsb.) Multi tester Alat pembersih Tangga		Lampu dapat menerangi gedung DRC/GH. <u>Frekuensi:</u> 1 bulan sekali	
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
<ol style="list-style-type: none">1. Turunkan MCB lampu untuk menghindari terjadinya sengatan listrik atau konsleting2. Dengan bantuan tangga dan peralatan, buka dan bersihkan kap lampu dengan lap dan kuas.3. Bila lampu balast, stater mati/trouble segera di ganti4. Naikkan MCB dan tekan saklar untuk melakukan pengetesan.5. Bersihkan peralatan Kerja dan kembalikan pada tempatnya.			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
<ol style="list-style-type: none">1. Berhati-hati pada saat memakai tangga2. Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
Perawatan Peralatan			
<ol style="list-style-type: none">1. Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan2. Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C20-CL	Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang, dsb.) Multi tester Alat pembersih Tangga		Lampu dapat menerangi gedung DRC/GH. <u>Frekuensi:</u> 1 bulan sekali	
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas : <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakana perawatan sesuai schedule2. Melakukan penggantian bila lampu mati/trouble3. Penggunaan peralatan kerja yang diambil dari MB.4. Petugas menuju tempat pelaksanaan maintenance5. Turunkan MCB lampu sebelum melakukan penggantian atau perbaikan6. Naikkan MCB setelah selesai melakukan penggantian atau perbaikan7. Bersihkan peralatan Kerja dan kembalikan pada tempatnya.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C20-CL	Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-lampu DRC/GH	25 Sept 2013	2 dari 2
Uraian Pekerjaan			
Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00.00 wita bertugas :			
1. Memantau dan mengecek kondisi lampu-lampu dan apa bila lampu mati atau trouble segera di atasi .			
Petugas Shift III dari Pkl. 23.00.00/07.00.00 wita bertugas :			
1. Memantau dan mengecek kondisi lampu-lampu dan apa bila lampu mati atau trouble segera di atasi			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
1. Berhati-hati pada saat memakai tangga			
2. Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
Perawatan Peralatan			
1. Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan			
2. Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C20-FR	Log Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-Lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1 dari 1

Tanggal	Perawatan		Perbaikan		Keterangan
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	

Mengetahui,

(Supervisor)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center**

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C20-FL	Perawatan dan Pemeliharaan Lampu-lampu DRC/GH	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Tool set (obeng, tang, dsb.)		Lampu dapat menerangi gedung DRC/GH. <u>Frekuensi:</u> 1 bulan sekali	
Multi tester			
Alat pembersih			
Tangga			
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
N/A			