# HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C46. Operasional Harian AC Liebert



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.2

# MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI



DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.2



# PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

#### Lembar Pengesahan

**House Operation Procedure** 

# ODR-PG/TEK-C46. Operasional Harian AC LIEBERT

# TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.2 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana YusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEIAHTERA PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C46	Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Re v.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG-TEK-C46-IK	0	Instruksi Kerja Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	1
ODR-PG-TEK-C46-JT-A	0	Job Ticket Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	2
ODR-PG-TEK-C46-JT-B	0	Job Ticket Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	2
ODR-PG-TEK-C46-JT-C	0	Job Ticket Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	3
ODR-PG-TEK-C46-CL	0	Cek List Kerja Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	1
ODR-PG-TEK-C46-FL	0	Flow Of Work Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	1





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-IK	Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
- Pulpen.	Suhu ruangan yang terbaca pada sensor SNMP di R. Server < 30 °C.
- Logbook pencatatan temperatur dan RH	Frekuensi:
- Thermometer analog migle	Setiap Hari
- Sensor SNMP	Settap Han
Pelaksana	
2 petugas M&E Operasional	

### Uraian Pekerjaan

- A. Monitoring suhu dan humidity ruangan pada sensor SNMP di R. Server melalui PC dan monitoring serta mencatat setiap 1 (satu) jam sekali suhu dan humidity pada display unit AC Liebert dan pada alat thermometer analog migle yang terdapat di R. Server.
- B. Melakukan pergantian operasional AC Liebert 1 dan 3 setelah 12 (Dua Belas) jam beroperasional.
- C. Menghidupkan AC Liebert 1 dari pukul 05:30 Wita s/d 17:30 Wita, AC Liebert 2 beroperasional 24 jam, AC Liebert 3 dari pukul 17:30 Wita s/d 05:30 secara bergantian.
- D. Monitoring suhu dan humidity ruangan pada alat ukur thermometer analog migle yang di letakkan di atas akustik R. Server dan monitoring serta mencatat setiap 1 (satu) jam sekali

### Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

# Perawatan Peralatan



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



# Pengelolaan Gedung Disaster

PT. BRINGI	N KARYA SEJAHTERA	02	Recovery Center	
Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-JT-A	Operasional Harian	AC Liebert	1 Desember 2011	1 dari 2
Peralatan	1	Standar Kualita	as	
<ul><li>Pulpen.</li><li>Logbook pencatatan</li><li>Thermometer analog</li><li>Sensor SNMP</li></ul>	1	Suhu ruangan y Server < 30 °C. Frekuensi: Setiap 1 jam sek	vang terbaca pada ser	nsor SNMP di R.
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional				

- Teknisi monitoring suhu dan humidity ruangan pada sensor SNMP di R. Server melalui PC.
- 2. Klik tombol sebelah kiri mouse pada tulisan "start" yang terlihat pada pojok kiri bawah monitor PC.
- Klik tombol sebelah kiri mouse pada tulisan "Run..." pada window start.
- 4. Setelah Run Window terbuka, pada kolom / tabel kosong sebelah kanan "Open" ketik :
  - "http://126.4.0.21/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt I.
  - "http://126.4.0.22/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt II.
  - "http://126.4.0.23/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt III.
  - "http://126.4.0.24/", untuk melihat suhu ruangan terbaca oleh 3 (tiga) unit sensor yang berada pada plafon acoustic R. Server.
  - "http://126.4.0.25/", untuk melihat Humidity.
- Teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Server.
- Teknisi menuju koordinat tempat alat Humidity & Temperatur pada alat sensor thermometer analog migle.



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK $\label{eq:pt.bringin} \text{ PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA }$



### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-JT-A	Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	2 dari 2

### Uraian Pekerjaan

- 7. Teknisi mencatat suhu dan humidity hasil pengukuran pada alat thermometer analog migle pada log book pencatatan temperatur dan RH AC Liebert.
- 8. Teknisi menuju AC Liebert yang sedang beroperasional (On).
- 9. Teknisi melihat pada display suhu (°C), humidity (%) dan status operasional AC (Cooling/Heating/Humidifiying/Dehumidifiying) yang terdapat pada panel display AC Liebert.
- 10. Teknisi mencatat suhu dan humidity pada log book pencatatan temperatur dan RH AC Liebert.
- 11. Monitoring suhu dan humidity ruangan pada alat ukur thermometer analog migle yang di letakkan di atas akustik R. Server dan monitoring serta mencatat setiap 1 (satu) jam sekali.

# Petunjuk Keselamatan Kerja N / A

#### Perawatan Peralatan



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Pengelolaan Gedung Disaster



PT. BRINGI	N KARYA SEJAHTERA	777	Recovery Center	0
Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-JT-B	Operasional Harian	AC Liebert	1 Desember 2011	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualita	as	
<ul><li>Pulpen.</li><li>Logbook pencatatan t</li><li>Thermometer analog</li><li>Sensor SNMP</li></ul>	1	Suhu ruangan y Server < 30 °C. Frekuensi: Setiap Hari	rang terbaca pada ser	nsor SNMP di R.
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional				

- 1. Teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Server untuk memindahkan operasional AC Liebert, sebagai berikut:
  - Teknisi shift II menuju R. Server pukul 17:30 wita.
  - Teknisi shift III menuju R. Server pukul 05:30 wita.
- 2. Teknisi mencatat suhu dan humidity hasil pengukuran alat thermometer analog migle pada log book pencatatan temperatur dan RH AC Liebert.
- 3. Teknisi menuju AC Liebert yang sedang beroperasional (On).
- Teknisi melihat pada display suhu ( <sup>0</sup>C ), humidity (%) dan status operasional AC Cooling/Heating/Humidifiying/Dehumidifiying) yang terdapat pada panel On/Off AC.
- 5. Teknisi mencatat suhu dan humidity pada log book pencatatan temperatur dan RH AC Liebert.
- 6. Teknisi menuju salah satu AC Liebert yang Stand by (Off), dengan urutan:





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-JT-B	Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	2 dari 2

# Uraian Pekerjaan

- Teknisi shift II mematikan AC Liebert I yang sedang beroperasional dan menghidupkan AC Liebert III.
- Teknisi shift III mematikan AC Liebert III yang sedang beroperasional dan menghidupkan AC Liebert I.
- 7. Teknisi menghidupkan / mematikan AC Liebert dengan menekan tombol On/Off pada panel AC.

# Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

# Perawatan Peralatan



# PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

PT. BRINGI	N KARYA SEJAHTERA	4	Recovery Center	
Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-JT-C	Operasional Harian	AC Liebert	1 Desember 2011	1 dari 3
Peralatan		Standar Kualita	as	
<ul><li>Pulpen.</li><li>Logbook pencatatan t</li></ul>	1	Suhu ruangan y Server < 30 °C. Frekuensi:	rang terbaca pada ser	nsor SNMP di R.
<ul><li>Thermometer analog</li><li>Sensor SNMP</li></ul>	migle	Setiap Hari		
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional				

- 1. Teknisi monitoring suhu dan humidity ruangan pada sensor SNMP di R. Server melalui PC.
- 2. Klik tombol sebelah kiri mouse pada tulisan "start" yang terlihat pada pada pojok kiri bawah monitor PC.
- 3. Klik tombol sebelah kiri mouse pada tulisan "Run..." pada window start.
- 4. Setelah Run Window terbuka, pada kolom / tabel kosong sebelah kanan "Open" ketik :
  - "http://126.4.0.21/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt I.
  - "http://126.4.0.22/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt II.
  - "http://126.4.0.23/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt III.
  - "http://126.4.0.24/", untuk melihat suhu ruangan yang terbaca oleh 3 (tiga) unit sensor yang berada pada plafon acoustic R. Server.
  - "http://126.4.0.24/", untuk melihat Humidity.
- 5. Jika suhu ruangan yang terbaca pada pada salah satu sensor dari 3 (tiga) unit sensor yang berada pada plafon acoustic SNMP di R. Server melalui "http\\126.4.0.24" terbaca ≤ 30 °C, teknisi mencatat suhu terakhir terbaca sensor SNMP pada log book pencatatan temperatur dan RH AC Liebert.





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-JT-C	Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	2 dari 3

- 6. Teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Server.
- 7. Teknisi menuju AC Liebert yang sedang stand by (Off).
- 8. Teknisi menghidupkan AC Liebert yang sedang stand by (Off) dengan menekan tombol On/Off pada panel AC.
- 9. Teknisi monitoring suhu dan humidity ruangan pada sensor SNMP di R. Server melalui PC.
- 10. Klik tombol sebelah kiri mouse pada tulisan "start" yang terlihat pada pada pojok kiri bawah monitor PC.
- 11. Klik tombol sebelah kiri mouse pada tulisan "Run..." pada window start.
- 12. Setelah Run Window terbuka, pada kolom / tabel kosong sebelah kanan "Open" ketik :
  - "http://126.4.0.21/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt I.
  - "http://126.4.0.22/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt II.
  - "http://126.4.0.23/", untuk melihat status operasional AC (suhu, humidity & kompresor AC running) pada AC Liebertt III.
  - "http://126.4.0.24/", untuk melihat suhu dan humidity ruangan terbaca oleh 3 (tiga) unit sensor yang berada pada plafon acoustic R. Server.
  - "http://126.4.0.25/", untuk melihat Humidity.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-JT-C	Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	3 dari 3

# Uraian Pekerjaan

- 13. Teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Server.
- 14. Teknisi menuju koordinat tempat alat thermometer analog migle berada.
- 15. Teknisi mencatat suhu dan humidity hasil pengukuran alat thermometer analog migle. pada log book pencatatan temperatur dan RH AC Liebert.

# Petunjuk Keselamatan Kerja

N/A

# Perawatan Peralatan





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C46-CL	Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	1 da <del>r</del> i 1

Peralatan	Standar Kualitas
- Pulpen.	Suhu ruangan yang terbaca pada sensor SNMP di R. Server $< 30~^{\circ}$ C.
- Logbook pencatatan temperatur dan RH	Frekuensi:
- Thermometer analog migle	riekuensi:
- Sensor SNMP	Setiap Hari
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

- 1. Teknisi monitoring suhu dan humidity ruangan pada sensor SNMP di R. Server melalui PC.
- 2. Teknisi menuju R. Server mencatat suhu dan humidity pada thermometer analog migle ke log book pencatatan temperatur dan RH AC Liebert.
- 3. Teknisi menuju AC Liebert yang sedang beroperasional (On) dan mencatat suhu, humidity dan status AC pada log book pencatatan temperatur dan RH AC Liebert.
- 4. Memindahkan operasional AC Liebert saat 12 jam beroprasional, pukul 05:30 Wita s/d pukul 17:30 Wita, AC Liebert 1 On dan pukul 17:30 Wita s/d pukul 05:30 Wita, AC Liebert 3 On.
- 5. AC Libert 2 beroprasional 24 jam.





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C46-FL	Operasional Harian AC Liebert	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
- Pulpen.	Suhu ruangan yang terbaca pada sensor SNMP di R. Server < 30 °C.
- Logbook pencatatan temperatur dan RH	
- Thermometer analog migle	Frekuensi:
- Sensor SNMP	Setiap Hari
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	
Urajan Pekerjaan	

#### Uraian Pekerjaan



Requested by :		
Name : Dept : Phone :	Ref.# Date received Date closed	: : :
Date Required:		
Change type :		
Management Housekeeping	Security _ <u>X</u> Technician	Other (*)

Change description: (Pengoperasian AC Liebert 1, 2 & 3)

Menyikapi hasil monitoring indicator suhu SNMP Temp-2 yang menunjukkan kecenderungan suhu >30  $^{0}$ C, maka pengoperasian AC Liebert diatur sebagai berikut :

- AC Liebert 2 operasional full time 24 jam.
- AC Liebert 1 dan AC Liebert 3 operasional bergilir tiap 12 jam.
- AC Liebert 1 operasional mulai pukul 05.30 Wita sd. 17.30 Wita.
- AC Liebert 3 operasional mulai pukul 17.30 Wita sd. 05.30 Wita.

Change Approval :	Verify by :	Acknowledge by:
DRC Manager	DRC Supervisor	DRC Ka. UPG
Maulana Yusuf Date:	IGN Prawira Ningrat  Date:	Estiko Pudjaswanto <b>Date:</b>

#### **Review/Assessment Result:**

Lakukan penyesuaian terhadap prosedur yang ada dan *update* prosedur dengan prosedur baru ini, setiap pokok kegiatan harus dituangkan dalam mutasi harian.

\*) Please specify