

HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C18. Perawatan Berkala PTM dan Trafo



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2011.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C18. Perawatan Berkala PTM dan Trafo

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH** dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI**.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

Maulana Yusuf
Pj. KABAG ODR

M. Faisal Jazuli
WAKABAG ODR

Estiko Pudjaswanto
Ka. UPG

Menyetujui :

Zulhelfi Abidin
KADIV TSI

Sri Darmawati
WAKADIV TSI



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C18- IK		Intruksi Kerja Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C18- JT		Job Ticket Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C18- CL		Cek List Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	2
ODR-PG/TEK-C18- FR		Form Kerja Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C18- FL		Flow Of Work Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:		INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-IK		Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan			Standar Kualitas	
Log book Pulpen			PTM berfungsi secara baik untuk menghubungkan atau memutus listrik dari PLN <u>Frekuensi:</u> Pemeriksaan rutin tiap jam	
Pelaksana				
1 petugas M&E Operasional				
Uraian Pekerjaan				
1.Pemeriksaan visual komponen PTM/Trafo dan melakukan pemeriksaan oil trafo				
Petunjuk Keselamatan Kerja 1. Berhati – hati bekerja dengan tegangan menengah (20kv) dan medan magnet. 2. Sebaiknya tidak menggunakan benda – benda logam seperti cincin,jam tangan,gelang,kalung yang dapat menghantar listrik atau tertarik oleh medan magnet. 3. Gunakan safety shoes				
Perawatan Peralatan N/A				



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-JT	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Log book Pulpen	Memastikan kondisi peralatan dalam kondisi baik <u>Frekuensi:</u> Pemeriksaan rutin tiap jam
Pelaksana	
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan

1. Cek posisi incoming dan outgoing PTM, pastikan handel LBS dan Ground pada posisi OPEN
2. Cek Temperatur dan kondisi level oil ≤ 40
3. Cek visualisasi pada lampu led pastikan menyala

Petunjuk Keselamatan Kerja

1. Berhati – hati bekerja dengan tegangan menengah (20kv) dan medan magnet.
2. Sebaiknya tidak menggunakan benda – benda logam seperti cincin, jam tangan, gelang, kalung yang dapat menghantar listrik atau tertarik oleh medan magnet.
3. Gunakan safety shoes

Perawatan Peralatan

N/A



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-CL	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Log book Pulpen		Memastikan kondisi peralatan dalam kondisi baik <u>Frekuensi:</u> Pemeriksaan rutin tiap jam	
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB) 2. Petugas mengambil log book/ form control. 3. Petugas menuju ke ruang trafo 4. Petugas membaca dan mencatat fisik trafo, suhu oil, kondisi oli, incoming dan out going PTM. 5. selesai mencatat, petugas kembali ke MB kemudian hasil data tadi di file dalam bendel riwayat utilitas.			
Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi) 2. Langkah – langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).			
Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift II (Sore) 2. Langkah – langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C18-CL	Perawatan Berkala PTM dan Trafo	01 Desember 2011	2 dari 2

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat keselamatan kerja

Perawatan Peralatan

Kembalikan Log book/form pada tempatnya



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-FR	Form Kontrol Pemeriksaan panel TM dan Trafo	01 Desember 2011	1 dari 1

Bulan/'Tahun:

Petugas Shift I:

Petugas Shift II:

Petugas Shift III:

No	Tgl/Jam	Incoming PTM		Outgoing PTM		Trafo			Ruangan Bersih / Tidak	Paraf Petugas
		LBS Open /Closed	Ground Open /Closed	LBS Open /Closed	Ground Open /Closed	Fisik Trafo	Suhu Oli	Kondisi Oli		

Mengetahui,

()



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C18-FL	Prosedur Kontrol Harian PTM dan Trafo	01 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
	<u>Frekuensi:</u>
Pelaksana	Pemeriksaan rutin tiap jam
1 petugas M&E Operasional	

Uraian Pekerjaan
N/A