


# HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C43. Operasional Harian AC Cassette R. Battery



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2011.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING  
SITE DRC/GH  
BRI TABANAN - BALI**



**PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA**

**Lembar Pengesahan**

**House Operation Procedure**

**ODR-PG/TEK-C43. Operasional Harian  
AC Cassette R. Battery**

**TECHNICIAN**

**MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI**

House Operation Procedure **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH** dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI**.

**BRI Representatif**

**PT. BKS Representatif**

**Maulana Yusuf**  
**Pj. KABAG ODR**

**M. Faisal Jazuli**  
**WAKABAG ODR**

**Estiko Pudjaswanto**  
**Ka. UPG**

**Menyetujui :**

**Zulhelfi Abidin**  
**KADIV TSI**

**Sri Darmawati**  
**WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung  
Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG-TEK-C43	Daftar Instruksi Kerja Operasional Harian AC Cassete R. Battery	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	R e v .	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
DRC-PG/TEK-C43-IK	0	Instruksi Kerja Operasional Harian AC Cassete R. Battery	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C43-JT-A	0	Job Ticket Kerja Operasional Harian AC Cassete R. Battery Sebelum WBP	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C43-JT-B	0	Job Ticket Kerja Monitoring Harian AC Cassete R. Battery Pada Saat WBP	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C43-JT-C	0	Job Ticket Kerja Operasional Harian AC Cassete R. Battery Setelah WBP	1 Desember 2011	1
DRC-PG/TEK-C43-CL	0	Cek List Operasional Harian AC Cassete R. Battery	1 Desember 2011	2
DRC-PG/TEK-C43-FL	0	Flow Of Work Operasional Harian AC Cassete R. Battery	1 Desember 2011	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C43-IK	Operasional AC Cassette R Battery	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Remote AC		<div>- Suhu ruangan battery <math>\leq 26^{\circ}\text{C}</math></div> <div>- Efisiensi pemakaian daya listrik pada saat WBP (18:00 s/d 22:00).</div> <div><b><u>Frekuensi:</u></b></div> <div>- Setiap Hari</div>	
Pulpen			
Logbook pencatatan suhu ruangan Battery.			
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
A. Mematikan operasional AC Cassette R. Battery sebelum WBP, yaitu pukul 18:00 wita.			
B. Monitoring & mencatat suhu Ruang Battery pada saat WBP, yaitu pukul 18:00 wita s/d pukul 22:00 wita.			
C. Menghidupkan AC Casette setelah WBP, yaitu pukul 22:00 wita.			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
N / A			
Perawatan Peralatan			
Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>JOB TICKET</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
DRC-PG/TEK-C43-JT-A	Operasional AC Cassette R Battery Sebelum WBP	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Remote AC		<ul style="list-style-type: none"><li>- Suhu ruangan battery <math>\leq 26^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Efisiensi pemakaian daya listrik pada saat WBP (18:00 s/d 22:00).</li></ul> <b>Frekuensi:</b>  Setiap Hari	
Pulpen			
Logbook pencatatan suhu ruangan Battery.			
<b>Pelaksana</b>			
1 petugas M&E Operasional			
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pukul 17:30 wita, teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Battery.</li><li>2. Teknisi mencatat suhu ruangan yang terbaca pada thermometer dinding R. Battery pada log book pencatatan suhu ruangan Battery.</li><li>3. Teknisi mengambil remote AC pada tempat remote.</li><li>4. Teknisi mematikan AC Cassette dengan mengarahkan remote ke panel sensor indoor unit AC Cassette dan menekan tombol On/Off pada remote AC.</li><li>5. Teknisi meletakkan remote pada tempatnya.</li></ol>			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
- Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>JOB TICKET</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
DRC-PG/TEK-C43-JT-B	Monitoring AC Cassette R Battery Pada Saat WBP	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Pulpen  Logbook pencatatan suhu ruangan Battery.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Suhu ruangan battery <math>\leq 26^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Efisiensi pemakaian daya listrik pada saat WBP (18:00 s/d 22:00).</li></ul> <b><u>Frekuensi:</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap Hari</li></ul>	
<b>Pelaksana</b>			
1 petugas M&E Operasional			
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pukul 17:30 wita s.d 21:30 wita AC Cassette ruang Battery off.</li><li>2. Setiap satu jam sekali pada rentan waktu di atas ( no.1 ) teknisi menuju ruang battery untuk memonitoring dan mencatat suhu ruangan yang terbaca pada thermometer dinding ruang battery pada log book pencatatan suhu ruang battery.</li></ol>			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
N / A			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>JOB TICKET</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
DRC-PG/TEK-C43-JT-C	Operasional AC Cassette R Battery Setelah WBP	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Remote AC		- Suhu ruangan battery $\leq 26^{\circ}\text{C}$  - Efisiensi pemakaian daya listrik pada saat WBP (18:00 s/d 22:00).	
Logbook pencatatan suhu ruangan Battery.			
<b>Pelaksana</b>		<b>Frekuensi:</b>	
1 petugas M&E Operasional		Setiap Hari	
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pukul 22:00 wita, teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Battery.</li><li>2. Teknisi mengambil remote AC pada tempat remote.</li><li>3. Teknisi menghidupkan AC Cassette R. Battery dengan mengarahkan remote ke panel sensor indoor unit AC dan menekan tombol On/Off pada remote AC.</li><li>4. Teknisi menekan tombol suhu (panah ke atas atau panah ke bawah) untuk set suhu pada remote AC sehingga tampak pada display remote angka <math>23^{\circ}\text{C}</math>.</li><li>5. Teknisi meletakkan remote pada tempatnya.</li></ol>			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
- Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG//TEK-C43-CL	Operasional AC Cassette R Battery	1 Desember 2011	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
Remote AC  Log book pencatatan suhu ruangan Battery.		<ul style="list-style-type: none"><li>- Suhu ruangan battery <math>\leq 26^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Efisiensi pemakaian daya listrik pada saat WBP (18:00 s/d 22:00).</li></ul>	
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional		<u><b>Frekuensi:</b></u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap Hari</li></ul>	
Uraian Pekerjaan			
<div>1. Pukul 17:30 wita, teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju R. Battery, untuk :<ul style="list-style-type: none"><li>- Mencatat suhu ruangan ke dalam log book pencatatan suhu ruangan Battery.</li><li>- Mengambil remote AC</li><li>- Mematikan AC.</li><li>- Mengembalikan Remote.</li></ul></div> <div>2. Pukul 18:30 teknisi menuju R. Battery kontrol ruangan dan mencatat suhu ruangan ke dalam log book pencatatan suhu ruangan Battery.</div> <div>3. Pukul 19:30 teknisi menuju R. Battery kontrol ruangan dan mencatat suhu ruangan ke dalam log book pencatatan suhu ruangan Battery.</div> <div>4. Pukul 20:30 teknisi menuju R. Battery kontrol ruangan dan mencatat suhu ruangan ke dalam log book pencatatan suhu ruangan Battery.</div> <div>5. Pukul 21:30 teknisi menuju R. Battery kontrol ruangan dan mencatat suhu ruangan ke dalam log book pencatatan suhu ruangan Battery.</div> <div>6. Pukul 22:00 teknisi menuju R. Battery untuk :<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengambil remote AC</li><li>- Menghidupkan AC.</li><li>- Mengembalikan Remote.</li></ul></div>			





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C43-CL	Operasional AC Cassette R Battery	1 Desember 2011	2 dari 2
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
Meletakkan remote AC pada tempatnya kembali.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C43-FL	Operasional AC Cassette R Battery	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Remote AC		<ul style="list-style-type: none"><li>- Suhu ruangan battery <math>\leq 26^{\circ}\text{C}</math></li><li>- Efisiensi pemakaian daya listrik pada saat WBP (18:00 s/d 22:00).</li></ul>	
Logbook pencatatan suhu ruangan Battery.			
Pelaksana		<u>Frekuensi:</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap Hari</li></ul>	
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
N/A			