

HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C26. Pengetesan Grounding



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2011.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C26. Pengetesan Grounding

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH** dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI**.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

Maulana Yusuf
Pj. KABAG ODR

M. Faisal Jazuli
WAKABAG ODR

Estiko Pudjaswanto
Ka. UPG

Menyetujui :

Zulhelfi Abidin
KADIV TSI

Sri Darmawati
WAKADIV TSI



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-GRD -26	Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C26-IK	0	Instruksi Kerja Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C26-JT	0	Job Tiket Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C26-CL	0	Check List Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	2
ODR-PG/TEK-C26-FR	0	Form Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C26-FL	0	Flow OF Work Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:		INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C26-IK		Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas		
Log Book		Mengetahui tahanan grounding <u>Frekuensi:</u> Setiap 3 Bulan		
Earth Tester Tools				
Pelaksana				
1 M&E				
Uraian Pekerjaan				
1. Melakukan / pengetesan Grounding dengan menggunakan alat ukur (Earth Tester Tools)				
Petunjuk Keselamatan Kerja				
Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.				
Perawatan Peralatan				
Kembalikan peralatan dalam kondisi bersih.				



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C26-JT	Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Log Book		Mengetahui tahanan grounding	
Earth Tester Tools		<u>Frekuensi:</u>	
Pelaksana		Setiap 3 Bulan	
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
<ol style="list-style-type: none">1. Petugas mengecek perlengkapan alat earth tester2. cek voltage battery3. Seting selector switch ke battery4. tekan tombol tes berwarna merah5. Pastikan Battery baik6. Cek volatage grounding dan pastikan 10 V, Bila kurang alat error.7. lakukan pengetesan grounding dengan memancangkan stik grounding untuk kabel berwarna merah dan kuning pada rentang 10 meter.8. Jepitan yang kabel berwarna hijau ke grounding terpasang.9. Selektor switch diposisikan pada x 100 Ω (1200 Ω).10. Pastikan lampu indicator OK menyala.11. Selesai dipakai alat diposisikan ke posisi off.12. Catat ke dalam log book			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
Patuhi prosedur keselamatan kerja yang ada.			
Perawatan Peralatan			
Kembalikan peralatan dalam kondisi bersih.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C26-CL	Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Log Book	Mengetahui tahanan grounding <u>Frekuensi:</u> Setiap 3 Bulan
Earth Tester Tools	
Pelaksana	
1 M&E	

Uraian Pekerjaan
<p>Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB)2. Petugas mengambil peralatan kerja yang diperlukan.3. Petugas menuju ke halaman Barat gedung dan membawa alat ukur (Earth Tester Tools)4. Petugas mengatur/menyeting alat dan memasang tester grounding5. Lakukan Pencatatan6. Setelah selesai kembalikan alat pada tempatnya di MB. <p>Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima tugas dari shift I (Pagi)2. Langkah – langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I). <p>Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima tugas dari shift II (Sore)2. Langkah – langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery
Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-CL-26	Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	2 dari 2

Petunjuk Keselamatan Kerja

Patuhi dan gunakan alat keselamatan kerja

Perawatan Peralatan

Kembalikan Peralatan pada tempatnya



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C26-FR	Pengecekan Grounding	01 Desember 2011	1 dari 1

Tanggal	Perawatan		Keterangan
	Waktu Mulai	Waktu Selesai	

Supervisor

(.....)

Petugas

(.....)



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C26-FL	Pengetesan Grounding	01 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
Log Book		Mengetahui tahanan grounding <u>Frekuensi:</u> Setiap 3 Bulan	
Earth Tester Tools			
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerja			
N/A			