


# HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C21. Perawatan dan Pemeliharaan Stop Kontak dan Saklar



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2011.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING  
SITE DRC/GH  
BRI TABANAN - BALI**



**PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA**

**Lembar Pengesahan**

**House Operation Procedure**

**ODR-PG/TEK-C21. Perawatan dan Pemeliharaan Stop Kontak dan Saklar**

**TECHNICIAN**

**MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI**

House Operation Procedure **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH** dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI**.

**BRI Representatif**

**PT. BKS Representatif**

**Maulana Yusuf**  
**Pj. KABAG ODR**

**M. Faisal Jazuli**  
**WAKABAG ODR**

**Estiko Pudjaswanto**  
**Ka. UPG**

**Menyetujui :**

**Zulhelfi Abidin**  
**KADIV TSI**

**Sri Darmawati**  
**WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21	Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C21- IK	0	Instruksi Kerja Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C21- JT	0	Job Tiket Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C21- CL	0	Check List Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	1 Desember 2011	2
ODR-PG/TEK-C21- FR	0	Form Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C21- FL	0	Flow OF Work Perawatan dan Perbaikan Stop kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>INSTRUKSI KERJA</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
ODR-PG/TEK-C21-IK	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Tool set (obeng, tang,tespen dsb.) Multi tester Alat pembersih ( lap ) Tangga		Memastikan stop kontak dan saklar berfungsi dengan baik  <b><u>Frekuensi:</u></b>  Adhoc	
<b>Pelaksana</b>			
1 M&E			
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
1. Melakukan perawatan dan perbaikan stop kontak dan saklar			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
Patuhi Prosedur Keselamatan Kerja.  Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan  Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>JOB TICKET</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
ODR-PG/TEK-C21-JT	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Tool set (obeng, tang,tespen,dsb.) Multi tester Alat pembersih ( lap ) Tangga		Memastikan stop kontak dan saklar berfungsi dengan baik  <b><u>Frekuensi:</u></b> Setiap saat	
<b>Pelaksana</b>			
1 M&E			
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
1. Petugas melakukan maintenance atau penanganan sesuai schedule atau bila terjadi urgen. 2. Turunkan MCB untuk menghindari terjadinya sengatan listrik atau konsleting pada saat akan melakukan perbaikan 3. Bersihkan dengan lap kering dan kuas. 4. Naikkan MCB untuk melakukan pengetesan. 5. Bersihkan peralatan Kerja dan kembalikan pada tempatnya.			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21-CL	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1 dari 2
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Tool set (obeng, tang, dsb.) Multi tester Alat pembersih Tangga		Memastikan stop kontak dan saklar berfungsi dengan baik  <b><u>Frekuensi:</u></b> Setiap saat	
<b>Pelaksana</b>			
1 M&E			
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<b>Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas :</b>  1. Melaksanakan perawatan sesuai schedule atau bila terjadi urgen. 2. Penggunaan peralatan kerja yang diambil dari ruang MB 3. Petugas menuju tempat pelaksanaan maintenance 4. Turunkan MCB untuk menghindari terjadinya sengatan listrik atau konsleting 5. Bersihkan stop kontak dan saklar dengan lap kering dan kuas. 6. Bila terjadi kerusakan,segera ganti 7. Naikkan MCB untuk melakukan pengetesan. 8. Bersihkan peralatan Kerja dan kembalikan pada tempatnya.			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>CEK LIST</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
ODR-PG/TEK-C21-CL	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	1 Desember 2011	2 dari 2
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<b>Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00.00 wita bertugas :</b> - Memperbaiki dan mengganti apabila terjadi kerusakan atau konsleting			
<b>Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00.00 wita bertugas :</b> - Memperbaiki dan mengganti apabila terjadi kerusakan atau konsleting			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
Memakai tangga  Berhati-hati terhadap sengatan listrik			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
Bersihkan peralatan kerja sebelum dibereskan  Kembalikan peralatan kerja pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>FORM KERJA</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
ODR-PG/TEK-C21-FR	Log Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1 dari 1

Tanggal	Perawatan		Perbaikan		Keterangan
	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	

Mengetahui,

(Nama supervisor)





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C21-FL	Perawatan dan Perbaikan Stop Kontak dan Saklar	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
Tool set (obeng, tang,tespen dsb.)  Multi tester  Alat pembersih ( lap )  Tangga  <b>Catatan:</b>		Memastikan stop kontak dan saklar berfungsi dengan baik  <b><u>Frekuensi:</u></b>  Adhoc	
<b>Pelaksana</b>			
1 M&E			
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
N/A			