

HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C29. Penanganan Retak Rambut



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2011.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C29. Penanganan Retak Rambut

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH** dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI**.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

Maulana Yusuf
Pj. KABAG ODR

M. Faisal Jazuli
WAKABAG ODR

Estiko Pudjaswanto
Ka. UPG

Menyetujui :

Zulhelfi Abidin
KADIV TSI

Sri Darmawati
WAKADIV TSI



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C29-RR	Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C29-IK	0	Instruksi Kerja Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C29-JT	0	Job Tiket Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C29-CL	0	Check List Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	2
ODR-PG/TEK-C29-FK	0	Form Kerja Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK-C29-FL	0	Flow OF Work Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	Intruksi kerja	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C29-IK	Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
<ul style="list-style-type: none">- Plamir- Kapi-Amplas- Cat , rol cat , kuas dan tempat cat		<ul style="list-style-type: none">-Memastikan dinding struktur tembok menyatu-Memastikan Cat dinding kering dan rata <p><u>Frekuensi:</u></p> <p>Adchok</p>	
Pelaksana			
1 petugas M&E			
Uraian Pekerjaan			
Lakukan pemeriksaan & penanganan terhadap tembok yang retak rambut			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
<ul style="list-style-type: none">- Utamakan keselamatan selama bekerja.- Taruh alat dan bahan material senyaman mungkin- Gunakan sarung tangan dan Masker selama bekerja- Gunakan sabuk pengaman bila diperlukan			
Perawatan Peralatan			
<ul style="list-style-type: none">- Penggunaan alat sesuai dengan fungsinya- Kumpulkan dan bersihkan alat setelah pekerjaan selesai.- Kembalikan Peralatan pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	Jobs ticket	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C29-JT	Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
<ul style="list-style-type: none">- Plamir- Kapi-Amplas- Cat , rol cat , kuas dan tempat cat		<ul style="list-style-type: none">-Memastikan dinding struktur tembok menyatu-Memastikan Cat dinding kering dan rata <p><u>Frekuensi:</u></p> <p>Adchok</p>	
Pelaksana			
1 petugas M&E			
Uraian Pekerjaan			
<ol style="list-style-type: none">1. Kerik Cat di bagian tembok yang retak rambut bila di perlukan2. Amplas permukaan tembok yang retak rambut sampai keliatan rata3. Bersihkan permukaan tembok setelah di amplas4. Ambil Cat dan tuang di bak Cat seperlunya5. Ambil Rol Cat / Kuas dan lakukan pengecatan6. Pastikan Cat kering dan lakukan lg pengecatan sampai merata			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
<ul style="list-style-type: none">- Utamakan keselamatan selama bekerja.- Taruh alat dan bahan material senyaman mungkin- Gunakan sarung tangan dan Masker selama bekerja- Gunakan sabuk pengaman bila diperlukan			
Perawatan Peralatan			
<ul style="list-style-type: none">- Pergunakan alat sesuai dengan fungsinya- Kumpulkan dan bersihkan alat setelah pekerjaan selesai.- Kembalikan Peralatan pada tempatnya			





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C29-CL	Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas	
- Plamir - Kapi -Amplas - Cat , rol cat , kuas dan tempat cat		-Memastikan dinding struktur tembok menyatu -Memastikan Cat dinding kering dan rata <u>Frekuensi:</u> Adchok	
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB) 2. Petugas mengambil peralatan kerja yang diperlukan. 3. Petugas menuju ke lokasi tempat dinding tembok retak rambut 4. Petugas amplas tembok yang retak rambut dilanjutkan plamir,setelah kering lalu di amplas kembali 5. Di lanjut pengecatan sampai warna tembok sama (rata) 6. Setelah selesai bersihkan alat dan kembalikan pada tempatnya di MB. Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi) 2. Langkah – langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I). Petugas Shift III dari Pkl. 23.00 s/d 07.00 wita bertugas : 1. Menerima tugas dari shift II (Sore) 2. Langkah – langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift II).			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C29-CL	Penanganan retak rambut	1 Desember 2011	2 dari 2
Petunjuk Keselamatan Kerja			
<ul style="list-style-type: none">- Utamakan keselamatan selama bekerja.- Taruh alat dan bahan material senyaman mungkin- Gunakan sarung tangan dan Masker selama bekerja- Gunakan sabuk pengaman bila diperlukan			
Perawatan Peralatan			
Perawatan Peralatan <ul style="list-style-type: none">- Pergunakan alat sesuai dengan fungsinya- Kumpulkan dan bersihkan alat setelah pekerjaan selesai.- Kembalikan Peralatan pada tempatnya			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C29-FR	Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
<ul style="list-style-type: none">- Plamir- Kapi-Amplas- Cat , rol cat , kuas dan tempat cat		<ul style="list-style-type: none">-Memastikan dinding struktur tembok menyatu-Memastikan Cat dinding kering dan rata <p><u>Frekuensi:</u></p> <p>Adchok</p>	
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerjaan			
NA			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung
Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C29-FL	Penanganan Retak Rambut	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
<div>- Plamir</div> <div>- Kapi</div> <div>-Amplas</div> <div>- Cat , rol cat , kuas dan tempat cat</div>		<div>-Memastikan dinding struktur tembok menyatu</div> <div>-Memastikan Cat dinding kering dan rata</div> <div><u>Frekuensi:</u></div> <div>Adchok</div>	
Pelaksana			
1 M&E			
Uraian Pekerja			
N/A			