


HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

**ODR-PG/TEK-C47. Intruksi Kerja Operasional Harian
AC Split Duct I & II**



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2013.0.0.1

**MANAGEMENT BUILDING
SITE DRC/GH
BRI TABANAN - BALI**

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

**ODR-PG/TEK-C47. Intruksi Kerja Operasional Harian
AC Split Duct I & II**

TECHNICIAN

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2013.0.0.2 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif

PT. BKS Representatif

**Muhammad Reza Pahlevi
Pgs. Kabag ODR**

**Widianto
Ka UPG**

Menyetujui :

**Zulhelfi Abidin
KADIV TSI**

**Argabudhy Sasrawiguna
WAKADIV TSI**





PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA





Pengelolaan Gedung
Disaster Recovery Center

Dokumen No.:		DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG-TEK-C47		Daftar Instruksi Kerja Operasional Harian AC Split Duct I & II.	25 Sept 2013	1 dari 1
No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK- C47-IK	0	Instruksi Kerja Operasional Harian AC Split Duct I & II.	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK- C47- JT-A	0	Job Ticket Operasional AC Split Duct I	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK- C47- JT-B	0	Job Ticket Operasional AC Split Duct II	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK- C47- JT-C	0	Job Ticket Operasional AC Split Duct I & II. by Adhoc	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK- C47- CL	0	Cek List Kerja Operasional Harian AC Split Duct I & II	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK- C47- FL	0	Flow Of Work Operasional Harian AC Split Duct I & II.	25 Sept 2013	1

 <div>PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA</div>			Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center	
Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA		Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK-C47-IK	Operasional Harian AC Split Duct I & II		25 Sept 2013	1 dari 2
Peralatan		Standar Kualitas		
		❶ Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk		
Pelaksana		Frekuensi:		
1 petugas M&E Operasional		1. AC Split Duct I dan II beroperasi setiap hari senin 2. Adhoc.		
Uraian Pekerjaan				
A. Setiap hari senin pukul 06:00 wita, teknisi menghidupkan AC Split Duct I.				
Petunjuk Keselamatan Kerja				
N / A				
Perawatan Peralatan				
N / A				

		PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK				Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center	
Dokumen No.:		JOB TICKET		Tgl Berlaku		Halaman	
DRC-PG/TEK- C47-JT-A		Operasional AC Split Duct I		25 Sept 2013		1 dari 1	
Peralatan			Standar Kualitas				
Pelaksana			② Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk				
1 petugas M&E Operasional			<u>Frekuensi:</u>				
			② AC Split Duct I operasional setiap hari senin				
			② Adhoc.				
Uraian Pekerjaan							
<div><div>1. Teknisi menuju R. Main Coridoor.</div><div>2. Setiap hari senin pukul 06:00 wita dan setiap ada permintaan BRI atau ada tamu yang bekerja di R. Meeting, teknisi menghidupkan AC Split Duct I dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi On.</div><div>3. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct I pada posisi 25 °C.</div><div>4. Teknisi menuju R. Main Coridoor.</div><div>5. Teknisi mematikan AC Split Duct I pada hari senin pukul 12:00 wita ataupun apabila tamu telah selesai bekerja di R. Meeting dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi Off.</div><div>6. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct I pada posisi 30 °C.</div><div>7. Teknisi mematikan AC Split Duct I dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi Off.</div></div>							
Petunjuk Keselamatan Kerja							
N / A							
Perawatan Peralatan							
N/A							

		PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK				Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center	
Dokumen No.:		JOB TICKET		Tgl Berlaku		Halaman	
DRC-PG/TEK- C47-JT-B		Operasional AC Split Duct II		25 Sept 2013		1 dari 1	
Peralatan			Standar Kualitas				
			② Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk				
Pelaksana			Frekuensi:				
1 petugas M&E Operasional			② AC Split Duct II beroperasi setiap hari senin ② Adhoc.				
Uraian Pekerjaan							
<div>1. Setiap hari senin pukul 12:00 wita, teknisi menuju R. Main Coridoor.</div> <div>2. Teknisi menghidupkan AC Split Duct II dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi On.</div> <div>3. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct II pada posisi 25 °C.</div> <div>4. Setiap hari senin pukul 18:00 wita, teknisi menuju R. Main Coridoor.</div> <div>5. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct II pada posisi 30 °C.</div> <div>6. Teknisi mematikan AC Split Duct 2 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi Off.</div>							
Petunjuk Keselamatan Kerja							
N / A							
Perawatan Peralatan							
N/A							



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK- C47-JT-C	Operasional AC Split Duct 1 dan 2 By Adhoc	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
		② Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk	
Pelaksana		Frekuensi:	
1 petugas M&E Operasional		1. AC Split Duct 1 dan 2 beroperasi setiap hari senin 2. Adhoc	
Uraian Pekerjaan			
1. Permintaan dari Supervisor BRI yang bertugas. 2. Teknisi menuju R. Main Coridoor. 3. Teknisi menghidupkan AC Split Duct 1 atau 2 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi On. 4. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct 1 atau 2 pada posisi 25 °C. 5. Permintaan dari Supervisor BRI yang bertugas. 6. Teknisi menuju R. Main Coridoor. 7. Teknisi memutar temperatur suhu thermostart AC Split Duct 1 atau 2 pada posisi 30 °C. 8. Teknisi mematikan AC Split Duct 1 atau 2 dengan memindahkan saklar On/Off AC ke posisi Off.			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
N / A			
Perawatan Peralatan			
N/A			







PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C47-CL	Operasional Harian AC Split Duct I & II.	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan	Standar Kualitas		
	② Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk		
Pelaksana	Frekuensi:		
1 petugas M&E Operasional	② AC Split Duct I dan II beroperasi setiap hari senin.		
	② Adhoc.		
Uraian Pekerjaan			
<div>1. Setiap hari senin pukul 06:00 wita, teknisi Menghidupkan AC Split Duct I.</div> <div>2. Setiap hari senin pukul 12:00 wita, teknisi Mematikan AC Split Duct I.</div> <div>3. Setiap hari senin pukul 12:00 wita, teknisi Menghidupkan AC Split Duct II.</div> <div>4. Setiap hari senin pukul 18:00 wita, teknisi Mematikan AC Split Duct II.</div> <div>5. Jika ada permintaan dari Supervisor BRI yang bertugas atau ada tamu yang bekerja di R Meeting, teknisi menuju R. Main Coridoor, untuk menghidupkan AC Split Duct I.</div> <div>6. Jika ada permintaan dari Supervisor BRI yang bertugas atau tidak ada tamu yang bekerja di R Meeting,teknisi menuju R. Main Coridoor, untuk mematikan AC Split Duct I.</div>			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
N / A			
Perawatan Peralatan			
N / A			

 PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA		 Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center	
Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
DRC-PG/TEK- C47-FL	Operasional Harian AC Split Duct I dan II	25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
		② Udara di dalam ruangan terasa dingin dan sejuk	
Pelaksana		<u>Frekuensi:</u>	
1 petugas M&E Operasional		② AC Split Duct I dan II beroperasi setiap hari senin.	
		② Adhoc.	
Uraian Pekerjaan			
N/A			

 <div>PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK</div> <div>PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA</div> 		Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center	
Dokumen No.:	FORM	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C47-AC Split Duct	CHANGE REQUEST FORM.		Page 1 of 1

Requested by :

Name :	Ref.# :
Dept :	Date received :
Phone :	Date closed :

Date Required : _____

Change type :

<input type="checkbox"/> Management	<input type="checkbox"/> Security	<input type="checkbox"/> Other (*)
<input type="checkbox"/> Housekeeping	<input checked="" type="checkbox"/> Technician	<input type="checkbox"/>

Change description : (Pengoperasian AC Split Duct 1 & 2)

Untuk efesiensi penggunaan Daya Listrik di Gedung ODR BRI Tabanan dan telah terpasangnya 2 (dua) unit AC Split Daikin di R. Service & R. Manager maka pengoperasian AC Split Duct 1 & 2 sebagai pendingin ruangan di R.Helpdesk, R.Treasury, R.Service, R,Staf Facility, R.Monitor, R.Meeting dan R.Manager diatur sebagai berikut :

- ⌚ AC Split Duct 1 operasional dari pukul 06:00 wita s/d pukul 12:00 wita setiap Hari Senin.
- ⌚ AC Split Duct 2 operasional dari pukul 12:00 wita s/d pukul 18:00 wita setiap Hari Senin.
- ⌚ AC Split Duct 1 operasional apabila ada tamu bekerja di R.Meeting atau ada kegiatan tertentu.
- ⌚ Diluar jadwal rutin tersebut diatas, operasional AC Split Duct 1 dan 2 mengikuti request pihak manajemen BRI.

<i>Change Approval :</i> <i>DRC Manager</i>	<i>Verify by :</i> <i>DRC Supervisor</i>	<i>Acknowledge by:</i> <i>DRC Ka. UPG</i>
<u>M. Reza Pahlevi</u>	<u>IGN Prawira Ningrat</u>	<u>Widianto</u>
Date:	Date:	Date:

Review/Assessment Result :

Lakukan penyesuaian terhadap prosedur yang ada dan *update* prosedur dengan prosedur baru ini, setiap pokok kegiatan harus dituangkan dalam mutasi harian.

*) Please specify