


# HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

**ODR-PG/TEK-C48. Menghidupkan dan Mematikan Lampu Penerangan  
Gedung dan Penangkal Petir**



**DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version : 2011.0.0.1**

**MANAGEMENT BUILDING  
SITE DRC/GH  
BRI TABANAN - BALI**



**PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA**

**Lembar Pengesahan**

**House Operation Procedure**

**ODR-PG/TEK-C48. Menghidupkan dan Mematikan Lampu  
Penerangan Gedung dan Penangkal Petir**

**TECHNICIAN**

**MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI**

House Operation Procedure **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH** dengan No : DIS/PAN : 01.03.00 HOP MB TEK : Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP **TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI**.

**BRI Representatif**

**PT. BKS Representatif**

**Maulana Yusuf**  
**Pj. KABAG ODR**

**M. Faisal Jazuli**  
**WAKABAG ODR**

**Estiko Pudjaswanto**  
**Ka. UPG**

**Menyetujui :**

**Zulhelfi Abidin**  
**KADIV TSI**

**Sri Darmawati**  
**WAKADIV TSI**



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK  
PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung  
Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK –C48	Menghidupkan dan Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK- C48-IK	0	Instruksi Kerja Menghidupkan dan Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C48-JT-A	0	Job Ticket Menghidupkan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C48-JT-B	0	Job Ticket Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C48-CL	0	Cek List Menghidupkan dan Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1
ODR-PG/TEK- C48-FL	0	Flow Of Work Menghidupkan dan Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK- C48-IK	Menghidupkan dan Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
		lampu penerangan gedung & tanda antena penangkal petir menyala.  <b><u>Frekuensi:</u></b>  Setiap Hari	
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
A. Menghidupkan lampu penerangan gedung dan penangkal petir pada pukul 18:40 wita. B. Mematikan lampu penerangan gedung dan penangkal petir pada pukul 05:40 Wita			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
N / A			
Perawatan Peralatan			
N / A			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>JOB TICKET</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
ODR-PG/TEK- C48-JT-A	Menghidupkan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
.		lampu penerangan gedung & tanda antena penangkal petir menyala.	
<b>Pelaksana</b>		<b>Frekuensi:</b>	
1 petugas M&E Operasional		Setiap Hari	
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pukul 18:40 wita, teknisi yang bertugas / stand by di R. MB menuju R. LVMDP.</li><li>2. Teknisi membuka pintu panel Timur LVMDP.</li><li>3. Teknisi menaikkan saklar MCB untuk menghidupkan lampu penangkal petir.</li><li>4. Pukul 18:40 wita, teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju lobby.</li><li>5. Teknisi menekan saklar lampu yang ada di dinding Timur area lobby / depan loket kartu ke bawah untuk menghidupkan penerangan gedung yang diinginkan.</li></ol>			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
N / A			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

<b>Dokumen No.:</b>	<b>JOB TICKET</b>	<b>Tgl Berlaku</b>	<b>Halaman</b>
ODR-PG/TEK- C48-JT-B	Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1 dari 1
<b>Peralatan</b>		<b>Standar Kualitas</b>	
.		lampu penerangan gedung & tanda antena penangkal petir menyala.	
<b>Pelaksana</b>		<b>Frekuensi:</b>	
1 petugas M&E Operasional		Setiap Hari	
<b>Uraian Pekerjaan</b>			
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pukul 05:40 wita, teknisi yang bertugas / stand by di R. MB menuju R. LVMDP.</li><li>2. Teknisi membuka pintu panel Timur LVMDP.</li><li>3. Teknisi menurunkan saklar MCB untuk mematikan lampu penangkal petir.</li><li>4. Pukul 05:40 wita, teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju lobby.</li><li>5. Teknisi menekan saklar lampu yang ada di dinding Timur area lobby / depan loket kartu ke atas untuk mematikan lampu penerangan gedung.</li></ol>			
<b>Petunjuk Keselamatan Kerja</b>			
N / A			
<b>Perawatan Peralatan</b>			
N / A			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster  
Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
O ODR-PG/TEK- C48-CL	Menghidupkan dan Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
		lampu penerangan gedung & tanda antena penangkal petir menyala.  <u>Frekuensi:</u>  Setiap Hari	
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
<div>1. Pukul 18:40 wita, teknisi yang bertugas / stand by di R. MB menuju R. LVMDP.</div> <div>2. Menaikkan MCB lampu penangkal petir pada panel.</div> <div>3. Pukul 18:40 wita, teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju lobby.</div> <div>4. Menghidupkan saklar lampu penerangan gedung yang ada di area lobby.</div> <div>5. Pukul 05:40 wita, teknisi yang bertugas / stand by di luar gedung menuju R. LVMDP.</div> <div>6. Menurunkan MCB lampu penangkal petir pada panel.</div> <div>7. Pukul 05:40 wita, teknisi yang bertugas / stand by di dalam gedung menuju lobby.</div> <div>8. Mematikan saklar lampu penerangan gedung yang ada di area lobby.</div>			
Petunjuk Keselamatan Kerja			
N / A			
Perawatan Peralatan			
N / A			



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



**Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center**

Dokumen No.:	FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK- C48-FL	Menghidupkan dan Mematikan Lampu Penerangan Gedung dan Penangkal Petir	1 Desember 2011	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualitas	
.		lampu penerangan gedung & tanda antena penangkal petir menyala.  <u>Frekuensi:</u>  Setiap Hari	
Pelaksana			
1 petugas M&E Operasional			
Uraian Pekerjaan			
N/A			